

Aansluitcode gas LNB Aansluiting aangelegd door GTS

Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet

Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen.

Zwart tekst is vigerende door de Autoriteit Consument & Markt vastgestelde codetekst.

Gekleurde - onderstreepte of doorgehaalde - tekst is onderdeel van codewijzigingsvoorstellen die nog in behandeling zijn.

Doorlopende tekst per **26 mei 2018** bijgewerkt tot en met

26-05-2018	besluit ACM/16/022675	16.1085.53	meetcorrectietermijn LNB
12-05-2016	besluit ACM/DE/2016/202158	14.0048.66	wetten.nl
18-12-2015	wijzigingsbesluit ACM/DE/2015/207581 d.d. 14-12-2015	13.0847.52	gesloten distributiesystemen

De Aansluitcode gas – LNB zijn vastgesteld bij de onderstaande (wijzigings)besluiten:

	In werking	Besluit nummer	Datum besluit	Staatscourant
1	23-11-2006	101929/50	21-11-2006	22-11-2006, nr. 228, p. 26
2	11-09-2008	102500_1/15 e.a.	09-09-2008	10-09-2008, nr. 175, p. 9
3	01-04-2011	102669_3/9	15-03-2011	16-03-2011, nr. 4776
4	15-01-2012	103871/4	11-10-2011	13-01-2012, nr. 684
5	01-11-2012	103935/20	02-10-2012	10-10-2012, nr. 20439
6	19-02-2014	2014/200068 13.0345.52	05-02-2014	18-02-2014, nr. 4336
7	02-08-2014	2014/204062 10.0446.52	24-07-2014	01-08-2014, nr. 21927
8	21-11-2015	2015/206736	19-11-2015	20-11-2015, nr. 41517
9	12-12-2015	2015/207374 14.0712.52	10-12-2015	11-12-2015, nr. 45843
10	18-12-2015	2015/207581 13.0847.12	14-12-2015	17-12-2015, nr. 46661
11	12-05-2016	2016/202158 14.0048.66	21-04-2016	11-05-2016, nr. 21505
12	26-05-2018	2016/022675	25-05-2018	25-05-2018, nr. 29383

Disclaimer:

Dit document bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet, zoals deze gelden op de datum vermeld onder aan de bladzijde. De tekst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar heeft geen formele status. Leidend is de tekst van de besluiten waarmee de voorwaarden zijn vastgesteld en gewijzigd. De besluiten zijn onder meer te raadplegen op de website van de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl).

Inhoudsopgave

1 Algemene bepalingen	3
1.1 Werkings sfeer en definities	3
1.2 Leverings-, aansluit- en transportovereenkomst	3
2 Gasinstallatieverbinding	3
3 Aansluiting	4
3.1 Aanleg van de aansluiting en toegang	4
3.2 Leveringsdruk	4
3.3 Gaskwaliteit	4
3.4 Capaciteit	5
3.5 Beheer	5
4 Omgeving van de systeemverbinding	5
5 Meten en regelen	6
6 Samenwerking	6
6.1 Werkzaamheden	6
6.2 Communicatie	7
6.3 Continuïteit	7
7 Bijzondere bepalingen	7
7.1 [vervallen]	7
7.2 Compensatie bij ernstige storingen	7
7.3 [vervallen]	8
8 Slotbepaling	8

Aansluitcode gas LNB - Aansluiting aangelegd door GTS

[23-11-2006] besluit 101929/50

1 Algemene bepalingen

[23-11-2006] besluit 101929/50

1.1 Werkingssfeer en definities

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[02-08-2014] besluit 14/204062
[12-05-2016] besluit 2016/202158

1.1.1 Deze Aansluitcode gas LNB bevatten de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en een direct aangeslotene de aansluiting en het landelijk gastransportnet technisch en operationeel compatibel laten zijn en blijven, zodanig dat de gasinstallatie van de direct aangeslotene veilig aan het landelijk gastransportnetverbonden is en blijft, en het gas in de aansluiting overeenkomstig de Meetcode gas LNB kan worden gemeten en op gecontroleerde wijze aan het landelijk gastransportnetkan worden onttrokken. Deze Aansluitcode gas LNB beogen de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de aansluiting te waarborgen en het milieu te ontzien.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[12-05-2016] besluit 2016/202158

1.1.2 Begrippen, die in de Gaswet of de Begrippencode gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet of Begrippencode gas gedefinieerde betekenissen.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[21-11-2015] besluit 2015/206736

1.2 Leverings-, aansluit- en transportovereenkomst

[23-11-2006] besluit 101929/50
[01-04-2011] besluit 102669_3/9
[21-11-2015] besluit 2015/206736

1.2.1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet stelt alleen gas via de aansluiting beschikbaar indien aan de beschikbaarstelling een leverings-, aansluit- en een transportovereenkomst ten grondslag liggen en een erkende programmaverantwoordelijke de programmaverantwoordelijkheid draagt.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[21-11-2015] besluit 2015/206736

1.2.2 Indien één of meer van de in 1.2.1 bedoelde overeenkomsten op enig moment is dan wel zijn beëindigd of opgeschort, zonder dat er aansluitend een nieuwe leverings-, aansluit- of transportovereenkomst is afgesloten, is aangeslotene verplicht de netbeheerder van het landelijk gastransportnet hierover onmiddellijk te informeren.

[01-04-2011] besluit 102669_3/9
[21-11-2015] besluit 2015/206736
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[12-05-2016] besluit 2016/202158

1.2.3 Indien een leverancier surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard en de erkende programmaverantwoordelijke zijn programmaverantwoordelijkheid tijdelijk continueert overeenkomstig 3.3.6 van de Transportcode gas LNB, is aangeslotene gehouden tot het vergoeden van de extra kosten die de erkende programmaverantwoordelijke in dit kader maakt.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

2 Gasinstallatieverbinding

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

2.1 – 2.8 Vervallen

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.9 [vervallen]

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.1.1 Aangeslotene dient er voor te zorgen dat de gasinstallatie (blijft) voldoe(n)t aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden op het gebied van veiligheid, opdat de gasinstallatie geen gevaar zal opleveren voor het ongestoord functioneren van het landelijk gastransportnet noch voor personeel van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet of voor de bouw en het onderhoud van de gasinstallatie. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van aangeslotene, indien blijkt dat de gasinstallatie inderdaad niet voldoet aan de bij of krachtens 2.1.2 tot en met 2.1.5 van toepassing.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.1.2 Alvorens een aansluiting in gebruik wordt gesteld, zal aangeslotene naar genoegen van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet dienen aan te tonen dat de gasinstallatie voldoet aan het bepaalde in 2.1.1.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.1.3 Aangeslotene is voorts verplicht om aanpassingen aan de gasinstallatie, van zodanige aard dat deze van betekenis kunnen zijn voor de veiligheid of het ongestoord functioneren van het landelijk gastransportnet, tijdig voorafgaand aan het uitvoeren hiervan aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet te melden.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.1.4 Bij gerede twijfel dient aangeslotene op ieder moment op verzoek en naar genoegen van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet te kunnen aantonen dat zijn gasinstallatie voldoet aan de bij of krachtens 2.1.1 gestelde voorwaarden, zo nodig onder verstrekking aan netbeheerder van het landelijk gastransportnet van alle gegevens met betrekking tot de bouw en het onderhoud van de gasinstallatie. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van aangeslotene, indien blijkt dat de gasinstallatie inderdaad niet voldoet aan de bij of krachtens 2.1.1 gestelde voorwaarden.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.1.5 Wanneer aangeslotene niet voldoet aan het bepaalde in 2.1.3 en/of 2.1.4, is de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bevoegd de gasinstallatie voor rekening van aangeslotene te (laten) onderzoeken. Indien de gasinstallatie blijkt niet te voldoen aan de bij of krachtens 2.1.1 gestelde voorwaarden, is aangeslotene verplicht de gebreken voor zijn rekening binnen de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet opgegeven termijn en op de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet opgegeven wijze te herstellen. Daarenboven heeft de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de bevoegdheid om de aansluiting af te sluiten. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan aan het ongedaan maken van de maatregel nadere financiële en operationele voorwaarden verbinden, die gerelateerd zijn aan de inspanningen die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet heeft moeten verrichten en de kosten die hij heeft moeten maken in verband met het afsluiten van het aansluitpunt en het ongedaan maken hiervan. Deze maatregel zal niet eerder ongedaan worden gemaakt dan nadat de reden voor het treffen van deze maatregel is weggenomen en de kosten van de maatregel en van het ongedaan maken daarvan door aangeslotene aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet zijn vergoed. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet is overigens niet verplicht uit eigen beweging na te gaan of is voldaan aan het bepaalde in 2.1.1 tot en met 2.1.5.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[21-11-2015] besluit 2015/206736

2.2 Aangeslotene staat er voor in dat de afname van gas niet zodanig is dat de veiligheid en/of doelmatige en betrouwbare werking van het landelijk gastransportnet in gevaar wordt dan wel kan worden gebracht. Aangeslotene is verplicht om, indien een dergelijke situatie zich toch voordoet of dreigt voor te doen, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet zo mogelijk, tijdig voorafgaand aan die situatie te informeren en de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzingen op te

volgen.

3 Aansluiting

3.1 Aanleg van de aansluiting en toegang

3.1.0 De voorwaarden opgenomen in deze paragraaf gelden zolang de technische voorwaarden ten aanzien van taken, rechten en plichten van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de afnemer met betrekking tot de aanleg, beheer en onderhoud van de aansluiting nog niet door de Autoriteit Consument en Markt zijn vastgesteld.

3.1.1 Het tot stand brengen van de fysieke verbinding door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de aangeslotene te sluiten overeenkomst. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal een eventuele weigering om de fysieke verbinding tot stand te brengen binnen een redelijke termijn schriftelijk toelichten. Als de aansluiting die de afnemer heeft aangelegd voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.5, de gasinstallatieverbinding voldoet aan de eisen genoemd in artikel 2.9 en de gasinstallatie aan de eisen genoemd onder 2.10.1 of voldaan is aan het bepaalde in 2.10.2, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de fysieke verbinding van de aansluiting of de gehele aansluiting realiseren, tenzij de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een beroep op artikel 15 van de Gaswet kan doen.

3.1.2 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de aangeslotene bepalen in onderling overleg de termijn waarbinnen de fysieke verbinding dan wel de gehele aansluiting zal worden gerealiseerd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de aangeslotene zullen zich inspannen om zo spoedig mogelijk te beschikken over de vereiste vergunningen.

3.1.3 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de aangeslotene bepalen in onderling overleg de plaats waar de fysieke verbinding zal worden gerealiseerd.

3.1.4 De aangeslotene draagt er zorg voor dat de toegang tot de aansluiting, alsmede tot het gebouw of deel van een gebouw waarin een meet- en regelinrichting van de aansluiting wordt opgesteld, voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet is gewaarborgd, voor zover dit voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet noodzakelijk is ter waarborging van de veiligheid van het gastransportnet en de systeemintegriteit.

3.1.5 Indien de afnemer zelf de aansluiting aanlegt, exclusief de fysieke verbinding, worden de technische eisen waaraan de aansluiting exclusief de fysieke verbinding moet voldoen, en de technische eisen ten aanzien van beheer en onderhoud van de aansluiting in overleg tussen de aangeslotene en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bepaald. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal hierbij geen onredelijk zware eisen stellen. De netbeheerder stelt de fysieke verbinding in gebruik na inspectie en goedkeuring door de netbeheerder van het door de afnemer aangelegde deel van de aansluiting. Tevens zullen de eisen waaraan het gebouw of deel van een gebouw, waarin de aansluiting wordt opgesteld, moet voldoen, in onderling overleg tussen de aangeslotene en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet worden bepaald.

3.1.6 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal leidingen ten behoeve van de aansluiting verbinden met het landelijk gastransportnet indien die leidingen rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de in 3.1.5 bedoelde technische eisen wordt nagestreefd.

3.2 Leveringsdruk

3.2.1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene bepalen in onderling overleg de leveringsdruk. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal het gas met de afgesproken leveringsdruk beschikbaar stellen op het overdrachtpunt, onverminderd het bepaalde in 6.1.4.

3.2.2 Indien aangeslotene de conform 3.2.1 afgesproken leveringsdruk wenst te wijzigen, zal hij hierover tijdig met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg treden. Op basis van de door aangeslotene verstrekte gegevens doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheid een andere leveringsdruk te realiseren. Het verzoek van aangeslotene zal niet op onredelijke gronden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet worden geweigerd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aangeslotene financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die verband houden met die gewijzigde leveringsdruk.

3.2.3 Indien door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet of aangeslotene wordt vastgesteld dat het gas op het overdrachtpunt niet beschikbaar is gesteld met de afgesproken leveringsdruk, zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren.

3.3 Gaskwaliteit

3.3.1 Indien aangeslotene een aansluiting heeft op een gedeelte van het landelijk gastransportnet dat H-gas transporteert, voldoet de gaskwaliteit op het overdrachtpunt aan de volgende voorwaarden:

Gaskwaliteit	Minimaal	Maximaal	Eenheid
Wobbe index (*)	47	57,5	MJ/m ³ (n)
Zuurstof gehalte	-	0,5	mol%
Anorganisch gebonden zwavel in H ₂ S (**)	-	5	mg/m ³ (n)
Alkylthiolen S-gehalte (**)	-	16	mg/m ³ (n)
Totaal zwavel gehalte (**)	-	45	mg/m ³ (n)
Waterdauwpunt	-	-8	°C bij geleverde druk
Condensaatedauwpunt	-	-2	°C bij geleverde druk

* Exclusief de meet- en regelonnauwkeurigheid van de mengstations.

** Voordat de odorisatie van het gas heeft plaatsgevonden

3.3.2 Indien aangeslotene een aansluiting heeft op een gedeelte van het landelijk gastransportnet dat G-gas transporteert, voldoet de gaskwaliteit op het overdrachtpunt aan de volgende voorwaarden:

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[15-01-2012] besluit 103871/4
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[23-11-2006] besluit 101929/50

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[23-11-2006] besluit 101929/50

[23-11-2006] besluit 101929/50

[23-11-2006] besluit 101929/50

[23-11-2006] besluit 101929/50

Gaskwaliteit	Minimaal	Maximaal	Eenheid
Wobbe index (*)	43,44	47,11	MJ/m ³ (n)
Zuurstof gehalte	-	0,5	mol%
Anorganisch gebonden zwavel in H ₂ S (**)	-	5	mg/m ³ (n)
Alkylthiolen S-gehalte (**)	-	10	mg/m ³ (n)
Totaal zwavel gehalte (**)	-	45	mg/m ³ (n)

Het gas wordt technisch vrij van vloeibare substantie en stof beschikbaar gesteld.

* Exclusief de meet- en regelonnauwkeurigheid van de mengstations.

** Voordat de odorisatie van het gas heeft plaatsgevonden

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

3.3.3 Indien aangeslotene een aansluiting heeft op een gedeelte van het landelijk gastransportnet dat H-gas transporteert, kunnen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene, indien en voor zover uit het door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitgevoerde onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, nadere afspraken maken over de Wobbe index en de overige kwaliteitsparameters binnen de in 3.3.1 weergegeven bandbreedtes. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aangeslotene nadere financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die verband houden met de nadere afspraken over de Wobbe index en de overige kwaliteitsparameters.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[15-01-2012] besluit 103871/4

3.3.4 Daarenboven wordt, als onderdeel van de gaskwaliteit, het gas geodoriseerd beschikbaar gesteld tenzij anders wordt afgesproken. Het gas wordt geacht voldoende reukbaar te zijn indien zich op het overdrachtpunt tenminste 10 mg/m³(n) THT in het gas bevindt.

[23-11-2006] besluit 101929/50

3.3.5 Indien door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet of aangeslotene wordt vastgesteld dat het gas op het overdrachtpunt niet voldoet aan de (afgesproken) gaskwaliteit, zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren.

[23-11-2006] besluit 101929/50

3.4 Capaciteit

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

3.4.1 De contractuele capaciteit van de aansluiting, zijnde de hoeveelheid gas die maximaal per uur beschikbaar wordt gesteld, wordt op basis van de door aangeslotene verstrekte gegevens door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene in onderling overleg vastgesteld.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[21-11-2015] besluit 2015/206736

3.4.2 Indien aangeslotene wijziging verlangt van de conform 3.4.1 vastgelegde capaciteit, zal hij hierover tijdig met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg treden. Mede op basis van de door aangeslotene verstrekte gegevens, doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheden om de gewenste capaciteit te realiseren. Het verzoek van aangeslotene zal niet op onredelijke gronden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet worden geweigerd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aangeslotene financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die verband houden met die gewijzigde capaciteit.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[21-11-2015] besluit 2015/206736

3.4.3 Aangeslotene zal de vastgelegde capaciteit niet overschrijden, tenzij de overschrijding het rechtstreeks gevolg is van werkzaamheden als omschreven in 6.1.2 en 6.1.4. Ingeval aangeslotene de vastgelegde capaciteit overschrijdt, kan dit er toe leiden dat die capaciteit niet of niet met de afgesproken leveringsdruk ter beschikking kan worden gesteld. Bovendien wordt elke overschrijding van die capaciteit beschouwd als een situatie als bedoeld in 2.2 en is de aangeslotene verplicht de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor zover redelijkerwijs mogelijk tijdig voorafgaand aan die situatie te informeren en de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan in een dergelijke situatie verlangen dat de vastgelegde capaciteit (aan de realiteit) wordt aangepast en kan met de aangeslotene financiële en operationele voorwaarden overeenkomen die verband houden met die gewijzigde capaciteit.

[23-11-2006] besluit 101929/50

3.5 Beheer

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[15-01-2012] besluit 103871/4
[18-12-2015] besluit 2015/207581

3.5.1 Zolang de technische voorwaarden ten aanzien van taken, rechten en plichten van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de afnemer met betrekking tot de aanleg, beheer en onderhoud van de aansluiting nog niet door de Autoriteit Consument en Markt zijn vastgesteld, geldt dat de fysieke verbinding als onderdeel van de aansluiting door of in opdracht van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt onderhouden, verplaatst, aangepast en verwijderd. Onder onderhouden wordt onder meer verstaan het inspecteren, herstellen, keuren en vervangen van de fysieke verbinding. Het is de aangeslotene niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten aan de fysieke verbinding zonder uitdrukkelijke toestemming van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[15-01-2012] besluit 103871/4
[18-12-2015] besluit 2015/207581

3.5.2 Zolang de technische voorwaarden ten aanzien van taken, rechten en plichten van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de afnemer met betrekking tot de aanleg, beheer en onderhoud van de aansluiting nog niet door de Autoriteit Consument en Markt zijn vastgesteld, geldt dat tot het instellen, justeren, repareren en dergelijke van de apparatuur van de fysieke verbinding uitsluitend de netbeheerder van het landelijk gastransportnet of de door hem geautoriseerde personen bevoegd zijn.

[23-11-2006] besluit 101929/50

3.5.3 Bij (dreigende) calamiteiten dient aangeslotene onmiddellijk contact op te nemen met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de instructies van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet met betrekking tot het gebruik maken van de aansluiting op te volgen.

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

3.6

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

3.6.1 Het overdrachtpunt is het fysieke verbindingpunt tussen enerzijds het landelijk gastransportnet en anderzijds de installatie van de aangeslotene, of tussen enerzijds het landelijk gastransportnet en anderzijds de aansluiting van de aangeslotene, waar het gas het landelijk gastransportnet verlaat; dit verbindingpunt ligt (gezien vanuit het landelijk gastransportnet) één meter achter de isolatiemof van de aansluiting, tenzij de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de desbetreffende aangeslotene anders zijn overeengekomen of – indien de netbeheerder de aansluiting niet in beheer heeft op een tussen de netbeheerder en de aangeslotene onderling overeengekomen verbindingpunt.

[23-11-2006] besluit 101929/50

4 Omgeving van de systeemverbinding

[23-11-2006] besluit 101929/50
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

4.1 Een meet- en regelinrichting is geplaatst in een gebouw of een deel van het gebouw dat door de aangeslotene ter beschikking is gesteld. Het onderhoud, het schoonmaken en het aanpassen van het gebouw en het terrein waar de aansluiting zich bevindt, geschiedt door aangeslotene volgens de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gestelde eisen. Onderdeel van het gebouw zijn alle door aangeslotene in, aan of op het gebouw aangebrachte zaken - waaronder hijswerktuigen en verlichting - ongeacht of

		die zaken in opdracht, op aanwijzing of op verzoek van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet zijn aangebracht, met uitzondering van de aansluiting zelf.
[23-11-2006] besluit 101929/50	4.2	De aanleg en het onderhoud van een, volgens de daarvoor geldende veiligheidsnormen, adequate elektriciteitsinstallatie, alsmede het verbruik van elektriciteit en water ten behoeve van het gebouw en de daarin geplaatste meet- en regelinrichting, komen ten laste van aangeslotene.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [11-09-2008] besluit 102500_1/15	4.3	[Vervallen]
[23-11-2006] besluit 101929/50	4.4	Ter waarborging van het veilig uitvoeren van werkzaamheden zal aangeslotene slechts werkzaamheden aan het gebouw verrichten in overleg met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.
[23-11-2006] besluit 101929/50	5	Meten en regelen
[23-11-2006] besluit 101929/50 [11-09-2008] besluit 102500_1/15 [12-05-2016] besluit 2016/202158	5.1	De metingen in de aansluiting geschieden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet conform de Meetcode gas LNB.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [11-09-2008] besluit 102500_1/15 [12-05-2016] besluit 2016/202158	5.2	Indien aangeslotene meer metingen in de aansluiting wenst dan opgenomen in de Meetcode gas LNB, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, indien en voor zover redelijkerwijs mogelijk, aan dit verzoek voldoen. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan in dat geval nadere financiële en operationele voorwaarden met de aangeslotene overeenkomen die verband houden met die meerdere metingen.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [11-09-2008] besluit 102500_1/15	5.3	Een minimum meetcapaciteit, dit is de capaciteit waarbij de ondergrens van het meetbereik van de meet- en regelinrichting wordt bereikt, wordt vastgelegd op basis van de door aangeslotene aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verstrekte gegevens. Indien aangeslotene wijziging verlangt van de vastgelegde minimum meetcapaciteit, zal hij hierover tijdig met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg treden. Op basis van de door aangeslotene verstrekte gegevens, doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheden om de gewenste minimum meetcapaciteit te realiseren. Een gewijzigde minimum meetcapaciteit wordt door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene vastgelegd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aangeslotene nadere financiële voorwaarden overeenkomen die verband houden met die gewijzigde minimum meetcapaciteit.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [11-09-2008] besluit 102500_1/15	5.4	Aangeslotene zal er voor zorgen dat de hoeveelheid afgenomen gas niet structureel en/of planmatig zal komen te liggen in het capaciteitsgebied tussen nul en de minimum meetcapaciteit en zodanige maatregelen nemen opdat een goede inzet van de meet- en regelinrichting wordt gewaarborgd. Aangeslotene is verplicht om de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, indien zich een situatie van een dergelijke onderschrijding voordoet of kan voordoen, te informeren, voor zover mogelijk tijdig voorafgaand aan die situatie, en de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen. Voorts is aangeslotene verplicht, indien en voor zover hij structureel en/of planmatig de overeengekomen minimum meetcapaciteit onderschrijft, met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet in overleg te treden over een lagere minimum meetcapaciteit. Op basis van de door desbetreffende aangeslotene verstrekte gegevens, doet de netbeheerder van het landelijk gastransportnet onderzoek naar de mogelijkheden om een lagere minimum meetcapaciteit te realiseren. Een gewijzigde minimum meetcapaciteit wordt door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene vastgelegd. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet kan met de aangeslotene nadere financiële voorwaarden overeenkomen die verband houden met die gewijzigde minimum meetcapaciteit.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [12-05-2016] besluit 2016/202158	5.5	Indien aangeslotene gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de meet- en regelinrichting niet correct functioneert of een afwijking vertoont, zal de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de meet- en regelinrichting controleren en zonodig handelend optreden (justeren) volgens het bepaalde in de Meetcode gas LNB. De kosten hiervan komen voor rekening van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, tenzij een eventueel geconstateerde onnauwkeurigheid de toegestane afwijkingen, zoals gedefinieerd in de Meetcode gas LNB, niet overschrijdt, in welk geval de kosten voor rekening van aangeslotene komen.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [12-05-2016] besluit 2016/202158 [26-05-2018] besluit 16/022675	5.6	Indien wordt vastgesteld dat de meet- en regelinrichting niet correct functioneert, maar het tijdstip waarop dit niet-correct functioneren is begonnen niet kan worden bepaald, wordt het niet-correct functioneren geacht te zijn begonnen halverwege de datum waarop het niet-correct functioneren is vastgesteld en de datum van de laatste onbetwiste controle van de meet- en regelinrichting. De datum waarop het niet-correct functioneren is vastgesteld, wordt geacht te zijn de datum waarop de controle is uitgevoerd die het niet-correct functioneren volgens 5.7 aantoonde. De door de meet- en regelinrichting gemaakte fout gedurende de periode tussen de datum waarop het niet-correct functioneren is begonnen, dan wel wordt geacht te zijn begonnen, en de datum waarop de meter weer naar behoren functioneert, zal in overleg met aangeslotene door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet worden geschat. Correctie vindt evenwel slechts plaats binnen de termijnen zoals genoemd in de artikelen 2.4.1 en 2.5.1 van de Allocatiecode gas.
[23-11-2006] besluit 101929/50	6	Samenwerking
[23-11-2006] besluit 101929/50	6.1	Werkzaamheden
[23-11-2006] besluit 101929/50	6.1.1	De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zullen te allen tijde voldoende informatie uitwisselen en maatregelen nemen, opdat de werkzaamheden aan en de in- en uitbedrijfname van (onderdelen van) de aansluiting, de gasinstallatie en/of het landelijk gastransportnet en/of de daarmee verband houdende telecommunicatievoorzieningen zodanig worden gecoördineerd dat eventuele verstoring van de reguliere beschikbaarstelling van gas tot een minimum wordt beperkt.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [11-09-2008] besluit 102500_1/15	6.1.2	Waar redelijkerwijs noodzakelijk in verband met de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het landelijk gastransportnet, zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene voor werkzaamheden aan de aansluiting, de gasinstallatie of het landelijk gastransportnet, die gedurende een bepaalde periode een zekere gasafname of gasafnamepatroon op de aansluiting vereisen, met elkaar en met andere netgebruikers samenwerken teneinde gedurende deze periode een dergelijke gasafname of gasafnamepatroon te realiseren.
[23-11-2006] besluit 101929/50	6.1.3	Door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet te verrichten werkzaamheden aan en inspecties

van de aansluiting zullen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, tijdens kantooruren, in overleg met en met inachtneming van het veiligheidsbeleid van aangeslotene worden verricht. Aangeslotene staat er voor in dat de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan te wijzen personen te allen tijde toegang hebben tot het gebouw en de aansluiting voor het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van inspecties, alsmede dat het gebouw en de aansluiting steeds goed bereikbaar zijn.

- 6.1.4 Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voornemens is om, buiten het geval van storing of calamiteiten, werkzaamheden te verrichten aan de aansluiting die kunnen leiden tot onderbreking, vermeerdering of vermindering van de beschikbaarstelling van gas dan wel tot verandering van de condities waaronder het gas beschikbaar wordt gesteld, zullen deze werkzaamheden niet eerder worden uitgevoerd dan nadat over het tijdstip en de tijdsduur van de onderbreking of de vermeerdering of vermindering van de beschikbaarstelling van gas dan wel de verandering van de condities waaronder het gas beschikbaar wordt gesteld, overleg met aangeslotene heeft plaatsgevonden. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal bij planning en uitvoering van deze werkzaamheden zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de belangen van aangeslotene rekening houden.

- 6.1.5 Indien een calamiteit of storing de aansluiting, de gasinstallatie en/of het ongestoorde functioneren van het landelijk gastransportnet bedreigt, kan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de noodzakelijke werkzaamheden onverwijld en zonder voorafgaand overleg met aangeslotene uitvoeren. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zullen in dat geval zoveel als redelijkerwijs mogelijk contact met elkaar onderhouden en samenwerken om de calamiteit of storing dan wel de gevolgen daarvan op te heffen.

- 6.1.6 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet is bevoegd om zonder voorafgaande mededeling aan aangeslotene en andere betrokkenen de aansluiting af te sluiten indien dit vereist is wegens direct gevaar voor personen.

- 6.1.7 Aangeslotene of de netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal noch door middel van de aansluiting en/of de gasinstallatie respectievelijk het landelijk gastransportnet noch anderszins hinder of schade veroorzaken voor het landelijk gastransportnet respectievelijk de aansluiting en/of de gasinstallatie. Aangeslotene zal de aansluiting niet gebruiken voor aarding van elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke, dan wel voor enig ander doel dan onder deze Aansluitcode gas LNB uitdrukkelijk is toegestaan. Aangeslotene zal de door of vanwege de netbeheerder van het landelijk gastransportnet op de aansluiting aangebrachte verzegelingen niet verbreken of laten verbreken.

6.2 Communicatie

- 6.2.1 Met betrekking tot het bedrijven van de aansluiting zullen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene prioriteit geven aan de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het landelijk gastransportnet. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zullen elkaar de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in deze Aansluitcode gas LNB en de controle op de naleving daarvan. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zijn in het bijzonder verplicht elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden of in de feitelijke situatie die voor de uitvoering van deze Aansluitcode gas LNB van belang (kunnen) zijn, waaronder waargenomen of vermoede (dreiging van) schade, gebreken of onregelmatigheden aan de aansluiting, de gasinstallatie, het gebouw en/of eventuele andere hulpmiddelen, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen.

- 6.2.2 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zijn, onder meer om hetgeen omschreven in 6.2.1 na te kunnen komen, vierentwintig uur per dag en elke dag van het jaar telefonisch dan wel via enig ander overeengekomen communicatiesysteem bereikbaar. Alle relevante adres- en communicatiegegevens worden vastgelegd. Indien deze gegevens wijzigen, dienen de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene elkaar hierover uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan wijziging van de gegevens schriftelijk te informeren op het vastgelegde adres.

- 6.2.3 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zullen zich voldoende inspannen te (blijven) beschikken over de benodigde vergunningen en elkaar over de inhoud van die vergunningen en de voorwaarden waaronder zij zijn afgegeven, te (blijven) informeren.

6.3 Continuïteit

- 6.3.1 Aangeslotene verstrekt jaarlijks op verzoek van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor elke aansluiting informatie over de verwachte capaciteitsbehoefte in de komende vier jaren. Aangeslotene zal aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet hierom verzoekt, nadere (achtergrond)informatie verstrekken over de door hem verstrekte gegevens. Aangeslotene staat er voor in dat de door hem verstrekte opgaven op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en een zo goed mogelijke schatting geven van de toekomstige capaciteitsbehoefte. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet en aangeslotene zullen de af te spreken capaciteit met name baseren op de door aangeslotene verstrekte gegevens.

7 Bijzondere bepalingen

7.1 [vervallen]

7.2 Compensatie bij ernstige storingen

- 7.2.1 Aangeslotene heeft recht op een financiële compensatie bij storingen die voor een periode langer dan 4 uren tot een onderbreking van het transport van gas leiden, met uitzondering van voorziene onderbrekingen.

- 7.2.2 De in 7.2.1 genoemde termijn van 4 uren vangt voor alle door de onderbreking getroffen aangeslotenen aan op het moment dat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de eerste melding van een onderbreking van een aangeslotene ontvangt of, indien dat eerder is, op het moment van vaststelling van de onderbreking door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

- 7.2.3 De in 7.2.1 genoemde financiële compensatie bedraagt voor de aangeslotene € 910,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 500,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur. De uitbetaling dient binnen drie maanden te geschieden.

[01-11-2012] besluit 103935/20	7.2.4	De duur van onderbreking wordt voor alle door de onderbreking van het transport van gas getroffen aangeslotenen bepaald als de tijdsduur tussen de in 7.2.2 gedefinieerde aanvang van de onderbreking en het moment dat het transport voor alle door de onderbreking van het transport voor alle door de onderbreking van het transport van gas getroffen aangeslotenen is hersteld.
[23-11-2006] besluit 101929/50 [12-05-2016] besluit 2016/202158	7.3	<i>[vervallen]</i>
[12-05-2016] besluit 2016/202158	8	<i>Slotbepaling</i>
[12-05-2016] besluit 2016/202158	8.1	De "Aansluitvoorwaarden Gas - LNB", zoals vastgesteld bij besluit van 21 november 2006 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.
[12-05-2016] besluit 2016/202158	8.2	Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
[12-05-2016] besluit 2016/202158	8.3	Dit besluit wordt aangehaald als: Aansluitcode gas LNB.