

# Huishoudelijke elektriciteits- ongevallen achter de meter

Jaaroverzicht 2025



Netbeheer  
Nederland



# Huishoudelijke elektriciteits- ongevallen achter de meter

## Jaaroverzicht 2025

### **Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders in Nederland**

De vereniging Netbeheer Nederland is de belangenbehartiger van de landelijke en regionale elektriciteit- en gasnetbeheerders. Netbeheer Nederland is het aanspreekpunt voor netbeheerders aangelegenheden. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij faciliteren het functioneren van de markt en zij beheren de fysieke net-infrastructuur. Lid van deze vereniging zijn de wettelijk aangewezen landelijke en regionale netbeheerders voor elektriciteit en gas. Netbeheer Nederland organiseert het overleg met marktpartijen over aanpassingen van de marktfacilitering. Netbeheer Nederland doet namens de gezamenlijke netbeheerders voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde codes voor onder meer de structuur van de nettarieven. Netbeheer Nederland stelt ook dealgemene voorwaarden op voor aansluiting en transport.

### **Colofon**

Versie:	1.0
Kenmerk:	KR-2026-04005
Datum:	16 juni 2026
Opdrachtgever:	Iesja Westerbeek (Netbeheer Nederland)
Opgesteld door:	Patrick Bloot (Krado)
Gecontroleerd door:	Walter Hulshorst (Krado)
Vrijgegeven door:	Rik Luiten (Krado)

# Inhoudsopgave

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2 Elektriciteitsongevallen in 2025</b>	<b>5</b>
2.1 Geregistreerde ongevallen	5
2.2 Oorzaak ongevallen	8
2.3 Getroffen apparaten en installaties	9
2.3.1 Meterkast	10
2.3.2 Accu/oplader	11
2.3.3 Magnetron/Oven	12
2.4 Ongevallen met letsel	13
2.5 Slachtoffers per locatie en getroffen apparaat	15
<b>3 Vergelijking 2021-2025</b>	<b>16</b>
3.1 Aantal registraties	16
3.2 Apparaten en installaties	19
3.3 Ongevallen met letsel	20
<b>4 Andere informatiebronnen</b>	<b>22</b>
4.1 Nederlands instituut publieke veiligheid (NIPV)	22
4.2 Verzekeraars	23
4.3 Publieke informatie elektriciteitsongevallen	23
4.4 Arbeidsinspectie / Arboplatform	24
<b>Bijlagen</b>	<b>25</b>
Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen	25
Bijlage 2 Werkwijze	27
Bijlage 3 Overzicht registraties 2025	29

## Samenvatting


Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de elektriciteitsongevallen 'achter de meter'. Het gaat hierbij vooral om ongevallen in woningen. De gehanteerde definitie voor een ongeval is: een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis ontstaan door een onveilige situatie of een onveilige handeling (mede) veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan.

Dit rapport gaat in op ongevallen uit 2025 en bespreekt onder andere welke apparaten en installaties betrokken zijn geweest. Verder worden eventuele trends over de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht. Doelgroep zijn met name aangeslotenen (electriciteitsgebruikers), installateurs en fabrikanten.

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een database die is gebaseerd op diverse mediabronnen. In 2025 zijn er in het totaal 913 ongevallen geregistreerd. Dit is een daling 6% ten opzichte van het jaar 2024. Bij 137 van deze ongevallen (15%) vielen slachtoffers. Dit resulteerde in 208 gewonden. Dit jaar zijn er geen dodelijke ongevallen geregistreerd, in 2024 waren dit er 6.

De geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch apparaat of installatie betrokken is. Hieruit komt de volgende top 3 naar voren: meterkast (19%), accu's/oplader (17%) en magnetron/oven (9%). Het jaaroverzicht van de stichting Salvage bevestigt het gevonden beeld. Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) benadrukt verder de toenemende veiligheidsrisico's bij meterkasten en elektrisch oplaadbare apparaten.

*Figuur 0.1* geeft het aantal ongevallen van de laatste vijf jaar per apparaat/installatie weer. Hierin vonden de meeste ongevallen plaats in de meterkast (716 in totaal) met een accu/oplader (611) of in wasdrogers (309). Ongevallen met magnetron/ovens (236) laten ook een stijging zien.



*Figuur 0.1: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2021-2025*

# 1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het doel en de aanpak van de registratie. Het eindigt met een leeswijzer.

## Doel

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de risico's van elektriciteitsongevallen met elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Daarbij worden de volgende vragen gesteld:

- Welke apparaten en installaties zijn betrokken bij een elektriciteitsongeval achter de meter?
- Welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in het geding?
- Is er in de afgelopen jaren een trend waarneembaar?

In dit rapport wordt antwoord gegeven op dit soort vragen. Het rapport wordt door branchevereniging Netbeheer Nederland via hun website openbaar beschikbaar gesteld en bij stakeholders onder de aandacht gebracht. Hierbij draagt het rapport bij aan het veiligheidsbewustzijn van aangeslotenen over het gebruik van elektriciteit, stimuleert het fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of installaties te verbeteren en maakt het installateurs bewuster van de gevaren. De antwoorden zijn gebaseerd op de analyse van een ongevallendatabase, die is gebaseerd op nieuwsberichten. Ze zijn dus niet gebaseerd op eigen ongevallenonderzoeken. De database is opgenomen in de bijlagen, inclusief begrippenlijst.

## Aanpak

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen achter de meter. De ongevallen waarover dit rapport rapporteert, zijn gebaseerd op (lokale) kranten en nieuwswebsites. Daarnaast is de meest actueel beschikbare data van de volgende bronnen gebruikt ter vergelijking en aanvulling:

- Kiwa (afstemming ongevallen in de meterkast die overlappen met gas ongevallen)
- Techniek Nederland (afstemming van jaarrapport)
- Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
- Verbond van verzekeraars (Risicomonitor Woningbranden)
- Stichting Salvage (jaarrapportage)
- DNE research (zonnepanelen)
- Vereniging RAI (mobiliteit in cijfers: tweewielers en auto's)
- Arbeidsinspectie Nederland / Arboplatform (dodelijke ongevallen)

Het voorliggende rapport moet als indicatief worden beschouwd, omdat niet alle elektriciteitsongevallen de gebruikte (media)bronnen halen. Het geeft dus geen volledig inzicht in opgetreden elektriciteitsongevallen. Opgemerkt wordt dat gegevens zoals oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten (indien beschikbaar) zijn overgenomen uit de geraadpleegde bronnen.

## Leeswijzer

- *Hoofdstuk 2* bevat de resultaten over het jaar 2025.
- *Hoofdstuk 3* bevat een ongevallenanalyse over de afgelopen 5 jaar.
- *Hoofdstuk 4* omschrijft gerelateerde ongevallen van de belangrijkste externe bronnen.

## 2 Elektriciteitsongevallen in 2025

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 2025 achter de meter plaats hebben gevonden.

### 2.1 Geregistreeerde ongevallen


In 2025 zijn er 913 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd, zie *bijlage 3* voor een overzicht van alle registraties. Bij de registratie is onderscheid gemaakt tussen ongevallen die plaats hebben gevonden in gebouwen met een woonfunctie (permanente bewoning), een logiesfunctie (niet-permanente bewoning) en andere gebouwfuncties die niet geschikt zijn voor bewoning. Deze onderverdeling is schematisch weergegeven in *figuur 2.1*.



Figuur 2.1: onderverdeling van registraties naar gebouwen


Kenmerkend voor gebouwen met een permanente bewoning is dat mensen er zowel langdurig als kortstondig aanwezig kunnen zijn. Voor niet-permanente woningen is typerend dat mensen er niet langdurig aanwezig zijn (enkele dagen tot weken). De categorie overige bevat gebouwen die niet geschikt zijn voor bewoning. Vaak verblijven mensen hier hooguit enkele uren op een dag; denk aan kantoorpanden en winkels.

Figuur 2.2 geeft een overzicht van de verdeling van de ongevallen over verschillende gebouwtypen. In 2025 heeft 63% van de ongevallen plaatsgevonden in permanente bewoningen. Dit zijn woningen (45%), appartementen/flats (13%) en permanent bewoonde zorginstellingen zoals zorg- en verpleeghuizen (5%). Daarnaast vond bijna 2% van de ongevallen plaats in niet-permanente bewoningen, zoals hotels, tijdelijke woningen, en tijdelijk bewoonde zorginstellingen zoals ziekenhuizen. De overige 35% van de ongevallen trad op in overige gebouwen, zoals bij bedrijven (16%) of schuren en garages (6%).



Figuur 2.2: aantal ongevallen per object, 2025

Figuur 2.3 toon het aantal ongevallen per maand. Het valt op dat het aantal ongevallen per maand redelijk constant is. Per maand liggen de aantallen tussen de 60 en 100 ongevallen.




Figuur 2.3: aantal ongevallen per maand, 2025

Het dagdeel waarin ongevallen optreden wordt ook geregistreerd. Er zijn er vier dagdelen benoemd die ieder zes uur duren:

- Ochtend, van 6 uur tot 12 uur
- Middag, 12 tot 18 uur
- Avond, 18 tot 24 uur
- Nacht, 0 tot 6 uur

In 2025 vonden de meeste ongevallen plaats in de middag: 366 ongevallen (40%). In de avond waren dat er 262 (29%), in de ochtend 187 (21%) en in de nacht het minst, met 98 ongevallen (11%). Zie figuur 2.4.




*Figuur 2.4: aantal ongevallen per dagdeel, 2025*

## 2.2 Oorzaak ongevallen

De (vermoedelijke) oorzaak van een ongeval is helaas niet altijd te herleiden uit de mediabronnen. Deze paragraaf gaat in op de oorzaken van de ongevallen waarvan de oorzaak wél bekend was.

Van de geregistreerde ongevallen is van 34% bekend wat de (vermoedelijke) oorzaak is geweest; dit zijn 309 ongevallen. De verdeling van de oorzaken van deze ongevallen is samengevat in *figuur 2.5*. De figuur laat zien dat kortsluiting (13%) en vermoedelijke kortsluiting (6%), samen goed zijn voor 177 ongevallen. Met 81 ongevallen (9%) komt menselijk handelen op de tweede plek. De overige oorzaken zoals, oververhitting, overbelasting en blikseminslag komen per stuk minder dan 2% voor.

Naast ongevallen met een oorzaak van fysieke aard, vinden er ook ongevallen met elektrische apparaten plaats met menselijk handelen als directe oorzaak. Dit zijn bijvoorbeeld ongevallen die plaatsvinden doordat men zich niet (langer) bewust is van eten dat in de oven of magnetron wordt bereid. In 2025 zijn er 81 ongevallen door menselijk handelen geregistreerd. Bij 77 hiervan was er sprake van activiteiten met elektrische keukenapparatuur.



*Figuur 2.5: Bekende oorzaken van ongevallen, 2025*


## 2.3 Getroffen apparaten en installaties

De 913 geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waar een elektrische installatie of een elektrisch apparaat bij betrokken was. Van 487 (53%) ongevallen is te herleiden dat het een elektrisch apparaat is geweest. Bij 384 (42%) ongevallen blijkt het om een elektrische installatie te gaan. Bij 42 ongevallen (5%) is onbekend of een elektrisch apparaat of een elektrische installatie betrokken was, maar werd kortsluiting of overbelasting als oorzaak genoemd.

*Figuur 2.6* geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die geregistreerd zijn. Hieruit komt de volgende top 5 naar voren:

1. Meterkast: 176 ongevallen (19%)
2. Accu/oplader: 159 ongevallen (17%)
3. Magnetron/oven: 85 ongevallen (9%)
4. Afzuiger/ventilatie: 70 ongevallen (8%)
5. Wasdroger: 63 ongevallen (7%)

In totaal zijn 101 ongevallen samengevoegd in de categorie 'overige'. Dit betreft apparaten en installaties die ieder in minder dan 1% van de ongevallen voorkomen.



*Figuur 2.6: getroffen apparaten en installaties, 2025*

In de volgende paragrafen wordt de top drie nader toegelicht.

### 2.3.1 Meterkast

Met 176 ongevallen in 2025 zijn ongevallen in de meterkast het vaakst geregistreerd. De meterkast is daarmee goed voor 19% van alle registraties. Ook in de voorgaande jaren komt de meterkast steeds nadrukkelijk naar voren.

Een deel van deze ontwikkeling hangt samen met veranderingen in het elektriciteitsgebruik. In woningen worden steeds meer elektrische apparaten gebruikt die veel vermogen vragen, zoals laadpalen, warmtepompen, thuisbatterijen, inductiekookplaten en elektrische boilers. Wanneer meerdere van deze grootverbruikers gelijktijdig worden gebruikt, krijgt de installatie meer te verduren. Dit kan resulteren in overbelasting met een kortsluiting tot gevolg.

In de volksmond wordt de term “meterkast” vaak praktisch breed gebruikt, maar technisch gaat het vaak om de groepenkast of schakel- en verdeelinrichting. Het blijkt dat de meterkast in de praktijk niet altijd alleen als technische ruimte wordt gebruikt. In woningen wordt deze ook regelmatig benut als opslagplek, bijvoorbeeld voor jassen, schoenen, papier, schoonmaakmiddelen of andere huishoudelijke spullen. Ook worden er soms apparaten of mobiele accu's in de meterkast opgeladen. Door opslag in de meterkast kan de ruimte minder goed ventileren, waardoor de temperatuur toeneemt. Ook is de meetinstallatie hierdoor bij een incident slecht bereikbaar.

Om het risico op ongevallen in de meterkast te beperken, is het belangrijk dat deze ruimte haar technische functie behoudt. De meterkast moet vrij en goed bereikbaar blijven en niet als opslagruimte worden gebruikt. Ook is het van belang dat zwaardere elektrische toepassingen veilig en correct worden aangesloten. Werkzaamheden aan de meterkast en elektrische installaties moeten daarom, volgens geldende normen worden uitgevoerd door een deskundig installateur. Een rookmelder nabij de meterkast kan daarnaast helpen om brand in een vroeg stadium op te merken.

Dat het verbeteren van de veiligheid in de meterkast belangrijk is, blijkt uit het feit dat verzekeraars, verenigingen, netbeheerders en fabrikanten op verschillende websites tips om dit te verbeteren<sup>1</sup>.

Samengevat zijn belangrijke maatregelen die zij noemen om ongevallen te voorkomen:

- Controleer in de meterkast of uw installatie verschillende groepen heeft. Door apparatuur op verschillende groepen aan te sluiten, is de belasting lager dan wanneer alles op één groep is aangesloten.
- Zorg dat de groepenkast voldoet aan de geldende normen. Ook na aanpassingen en uitbiedingen met bijvoorbeeld PV-installaties, laadpalen of iets dergelijks, aan deze normen blijft voldoen. Een erkende installateur kan dit controleren.
- Sluit niet meer dan 3600 Watt aan per groep. Op het typeplaatje van de apparatuur of in de gebruiksaanwijzing is op te zoeken hoeveel Watt een toestel vraagt.
- Voor apparaten die veel stroom gebruiken is een aparte groep nodig. Denk hierbij aan wasmachine, wasdrogers, inductiekookplaten, ovens of magnetrons.
- Indien grootverbruikers toch op dezelfde groep worden aangesloten, zoals wasmachines en wasdrogers, kan een keuzeschakelaar gebruikt worden. Deze voorkomt dat stoppen doorslaan door te voorkomen dat beide apparaten tegelijkertijd op vol vermogen kunnen draaien.
- Gebruik geen verdeelstekkers en verlengsnoeren bij apparaten die een hoog vermogen hebben. Sluit deze apparaten rechtstreeks aan op een geschikte contactdoos.

---

<sup>1</sup> Voorbeelden van deze websites zijn:

- Fabrikant meterkast ABB: [www.meterkastcheck.nl](http://www.meterkastcheck.nl)
- Gezamenlijk netbeheerders: [www.energieveilig.nl/meterkast](http://www.energieveilig.nl/meterkast)
- NIPV: <https://nipv.nl/?s=meterkast>

### 2.3.2 Accu/oplader

In totaal zijn er 159 ongevallen met accu's of opladers geregistreerd. Bij het merendeel gaat het om mobiele accu's of batterijen, ook wel lithium-ion accu's genoemd, die voornamelijk worden gebruikt voor accu-gereedschap, elektrische fietsen, telefoons en auto's. In 12 van deze ongevallen werd de oplader als getroffen apparaat benoemd.

Het is belangrijk om duidelijk onderscheid te benoemen tussen accu's die bedoeld zijn om mee te nemen en accu's die stationair zijn opgesteld. Mobiliteit brengt namelijk extra risico's met zich mee, door schokken of vallen kan interne schade optreden, wat het risico op falen vergroot. Stationaire accu's, zoals thuisbatterijen, hebben hier minder last van. Deze accu's bevinden zich vaak op een vaste, gecontroleerde locatie. Er zijn geen ongevallen met stationaire accu's bekend. In dit rapport betreffen alle registraties in de database dus mobiele accu's.

Bij 82 gevallen is aangegeven of de accu tijdens het incident aan het opladen was. Bij 68 van de ongevallen (82%) was de accu aan het opladen, terwijl bij de overige 14 (18%) het ongeval spontaan plaatsvond of terwijl het apparaat in gebruik was. Bij de resterende 75 ongevallen is niet nader toegelicht of de accu op dat moment werd opgeladen.

Bij 100 van de geregistreerde ongevallen ging het om elektrische voertuigen, voornamelijk elektrische fietsen (62) en elektrische of hybride auto's (27).

Naar verwachting zijn er ongeveer 4,2 miljoen elektrische fietsen en 2,2 miljoen elektrische auto's in Nederland. Afgezet tegen het grote aantal elektrische voertuigen in Nederland lijkt het aantal geregistreerde ongevallen beperkt.

Lithium-ion accu's ontvlammen voornamelijk door kortsluiting of oververhitting. Dit kan gebeuren door schade aan de accu's, nadat ze zijn gevallen, of door het gebruik van een imitatie-oplader. Waterschade en extreme temperaturen kunnen ook tot beschadiging van de accu leiden.

Uit een analyse van geregistreerde ongevallen blijkt dat het veilig laden, opslaan en onderhouden van accu's niet altijd gebeurt en wel belangrijk is. Dit wordt erkend door de RAI Vereniging, BOVAG en verschillende veiligheidsregio's. Zij hebben daarom in 2025 de campagne 'Ik laad accuraat' gestart<sup>2</sup>. Hierin worden verschillende tips over het veilig laden en onderhouden van (fiets)accu's gegeven. Ook gaan ze dieper in op de locatie waar veilig opgeladen kan worden. Samengevat komen ze met de volgende tips:

Tips voor het veilig laden van accu's:

- Gebruik je je accu weinig? Laad je accu minimaal iedere drie maanden op. Een accu loopt langzaam leeg en kan daardoor beschadigen.
- Gebruik alleen de geleverde/geadviseerde lader. Imitatie-opladers kunnen je accu beschadigen, ook al hebben ze soms dezelfde specificaties.
- Haal je accu van de lader als deze 100% opgeladen is. Dit verlengt de levensduur van de accu.

---

<sup>2</sup> RAI Vereniging, BOVAG en Veiligheidsregio's: <https://iklaadaccuraat.nl/>

Tips voor de locatie waarin opgeladen wordt:

- Hang een goed hoorbare rookmelder op in de ruimte waar je de accu oplaadt, zodat je op tijd wordt gewaarschuwd bij brand.
- Laad je accu op wanneer je zelf in de buurt bent, zodat je snel actie kunt ondernemen wanneer nodig.
- Stel je accu niet bloot aan vrieskou, volle zon of vocht. Laad en bewaar je accu op bij kamertemperatuur. Zo voorkom je oververhitting en schade.
- Leg je accu tijdens het opladen op een stabiele, vrije en onbrandbare plek, anders kunnen er accuproblemen of brand ontstaan.

Tips voor onderhoud aan je mobiele accu:

- Laat je mobiele accu ieder jaar door een deskundige onderhouden, zodat ook ongeziene schade op tijd wordt opgemerkt.
- Is je mobiele accu gevallen, beschadigd of vervormd? Bel je fietsspecialist voor advies. Je accu kan schade hebben opgelopen.

### 2.3.3 Magnetron/Oven

Met 85 registraties (9%) staat de magnetron/oven op plek 3 van meest voorkomende ongevallen. Deze apparaten stonden in 2024 ook op deze plek met 77 ongevallen. In 71 (84%) van de ongevallen uit 2025 was er sprake van brand. In de overige 14 gevallen (16%) vond er rookontwikkeling plaats, zonder dat brand ontstond. In deze situaties werd uit voorzorg de brandweer ingeschakeld.

In 46 incidenten (54%) kon het ongeval direct worden toegeschreven aan menselijk handelen. Veel van deze ongevallen ontstaan wanneer voedsel te lang wordt verhit en aanwezig te laat ingrijpen, bijvoorbeeld doordat zij zijn afgeleid, in slaap vallen of de ruimte verlaten.

De brandweer geeft op haar website<sup>3</sup> als tip om geen spullen in de magnetron te verwarmen of te drogen. Let ook op de bereidingstijd van voedsel. Als de magnetron is ingesteld op minuten, daar waar het enkele seconden moet zijn, kan brand ontstaan.

Verschillende fabrikanten en verkopers besteden op hun websites aandacht aan de elektrische veiligheid van magnetrons en ovens, waarbij vooral aandacht uitgaat naar het (voorkomen van) overbelasting en kortsluiting. Ook zijn er artikelen over geschreven, waaronder door het huis- en tuinmagazine Topaya<sup>4</sup>.

Er wordt geadviseerd om de volgende stappen te volgen:

- Bekijk wat het maximale vermogen is dat de stroomgroep kan leveren. Dit staat meestal aangegeven op de groep zelf of in de meterkast.
- Ga na wat de aansluitwaarden zijn van alle apparaten in de keuken die op dezelfde stroomgroep zijn aangesloten. De aansluitwaarde is het maximale vermogen dat een apparaat kan gebruiken, dit staat vaak vermeld in de gebruikshandleiding of op een label op het apparaat zelf. Tel vervolgens deze aansluitwaarden bij elkaar op.
- Controleer of dit totale vermogen het maximale vermogen van de stroomgroep niet overschrijdt. Als het totale vermogen namelijk hoger is dan het vermogen van de stroomgroep, kunnen apparaten uitvallen of kan er kortsluiting ontstaan.

<sup>3</sup> Brandweer.nl, tip 6: <https://www.brandweer.nl/onderwerpen/elektrische-apparaten>


<sup>4</sup> Voorbeelden hiervan zijn:

- Verkoper Coolblue: <https://www.coolblue.nl/advies/wat-doe-je-als-je-magnetron-kortsluiting-veroorzaakt.html>
- Fabrikant SB: <https://sbelectronics.nl/kennisbank/mijn-magnetron-veroorzaakt-kortsluiting>
- Huis- en tuinmagazine Topaya: <https://topaya.nl/elektrische-oven-kortsluiting/>

## 2.4 Ongevallen met letsel


Bij 776 ongevallen (85%) is in 2025 geen letsel gerapporteerd. Bij 137 ongevallen (15%) is wél letsel gerapporteerd. Van deze 137 ongevallen, heeft er bij 47 ongevallen (34%) een ziekenhuisbezoek plaatsgevonden, waarbij er in totaal 71 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het inademen van rook kwam onder de ongevallen met letsel het vaakst voor met 105 ongevallen (77%). Daarbij hebben in totaal 161 personen rookinhalatie-letsel opgelopen. Hierop volgen brandwonden met 2 ongevallen (1%) en 2 getroffen personen. Er is in de berichtgeving niet duidelijk vermeld of de oorzaak van dodelijke ongevallen een elektrisch apparaat of elektrisering bevat, er zijn daarom geen registraties bekend voor 2025. Dit is bevestigd door het NIPV, zie *hoofdstuk 4.1*. Bij 31 ongevallen (23%) is de aard van het letsel onbekend, omdat er enkel is aangegeven dat er een 'gewonde' is gevallen.

Het merendeel van de ongevallen met letsel (108 stuks) heeft opgetreden in een object met een permanente woonfunctie, waarbij in totaal 158 slachtoffers zijn gevallen. In objecten met een niet-permanente woonfunctie zijn 3 ongevallen met letsel opgetreden waarbij 4 slachtoffers zijn gevallen. Er hebben 26 ongevallen met letsel opgetreden in overige gebouwen. Daarbij hebben 46 mensen letsel opgelopen. In totaal hebben 208 mensen door een ongeval letsel opgelopen. *Figuur 2.7* toont het aantal ongevallen en getroffen personen naar type letsel.




*Figuur 2.7: aantal ongevallen en getroffen personen, 2025*

Letsel is vooral ontstaan bij ongevallen met accu's en opladers, meterkasten, magnetrons/ovens, wasdrogers en afzuig- en ventilatiesystemen. *Figuur 2.8* toont hoe de 137 ongevallen, waarbij letsel heeft opgetreden, zijn verdeeld over de betrokken apparaten.



*Figuur 2.8: Aantal ongevallen met letsel naar betrokken apparaten/installaties, 2025*

Het aantal slachtoffers per apparaat verschilt; sommige apparaten veroorzaken meer slachtoffers dan andere. *Figuur 2.9* toont het aantal slachtoffers dat per apparaat is gevallen. Dit zijn er 208 in totaal.



*Figuur 2.9: Aantal slachtoffers naar betrokken apparaten/installaties, 2025*

## 2.5 Slachtoffers per locatie en getroffen apparaat

Om bij de ongevallen meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het type object en het betrokken apparaat, is voor de belangrijkste objecten een top 3 van apparaten/installaties in kaart gebracht. Het gaat hierbij om ongevallen waarbij slachtoffers zijn gevallen.

De top 3 van ongevallen bij woningen, appartementen en tijdelijke verblijven is:

1. Meterkast (34)
2. Accu's en opladers (25)
3. Wasdroger/wasmachine (17)

In woningen, appartementen en tijdelijke verblijven vallen relatief veel slachtoffers bij ongevallen in de meterkast. Dit past bij het beeld uit de eerdere paragrafen, waarin de meterkast naar voren komt als een grootste oorzaak van ongevallen. Ook ongevallen met accu's en opladers en met wasdrogers of wasmachines leiden in deze objecten vaak tot letsel.

De top 3 van ongevallen bij bedrijven, inclusief restaurants en hotels, is:

1. Afzuiger/ventilatie (10)
2. Accu/oplader (7)
3. Meterkast (5)

Bij bedrijven, restaurants en hotels valt het op dat afzuig- en ventilatiesystemen de meeste slachtoffers veroorzaken. Deze ongevallen komen niet alleen voor in restaurants, maar ook bij houtbewerkingsbedrijven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat branden zich via ventilatiesystemen sneller door een pand kunnen verspreiden, waardoor aanwezigen eerder worden blootgesteld aan rook of andere gevaren.

De top 3 van ongevallen bij zorginstellingen is:

1. Magnetron/oven (11)
2. Accu/oplader (6)
3. Meterkast en koelkast (elk 2)

Bij zorginstellingen nemen magnetrons en ovens een opvallende plaats in. Dit gaat samen met ongevallen waarbij menselijk handelen een rol speelt, bijvoorbeeld wanneer voedsel te lang wordt verhit. De verdeling onderstreept dat niet alleen het apparaat zelf, maar ook de gebruiksomgeving van invloed is op het risico dat een ongeval tot slachtoffers leidt.

## 3 Vergelijking 2021-2025

In dit hoofdstuk worden de elektriciteitsongevallen van 2025 achter de meter vergeleken met die van de voorgaande vijf jaar. Opvallende verschillen of trends worden getoond en besproken.

### 3.1 Aantal registraties


In 2025 zijn er 913 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteitsongevallen achter de meter. *Tabel 3.1* laat zien dat het aantal registraties in 2025 iets is gezakt ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde van 710 registraties zijn er in 2025 29% meer registraties gedaan.

Hoewel het totaal aantal registraties in 2025 lager ligt dan in 2024, blijft het aantal duidelijk hoger dan in 2021 en 2022. Dit wijst erop dat het verhoogde niveau van de afgelopen jaren geen eenmalige uitschieter is, maar past binnen een bredere ontwikkeling waarin huishoudelijke elektriciteitsongevallen vaker in de openbaarheid komen of daadwerkelijk vaker voorkomen.

*Tabel 3.1: aantal registraties, 2021-2025*


Registraties	2021	2022	2023	2024	2025	Vijfjarig gemiddelde
Totaal	469	420	770	974	913	709

Er is geen eenduidig patroon waarneembaar als wordt gekeken naar het aantal registraties per maand over de afgelopen 5 jaar. De verdeling van incidenten is redelijk stabiel door het jaar heen, zie *figuur 3.1*.




*Figuur 3.1: aantal registraties per maand, 2021-2025*

*Figuur 3.2* bevat een overzicht van de verdeling van de ongevallen over de periode 2021-2025 naar soort object (gebouw). Hieruit blijkt dat elk jaar ongeveer 45% van de ongevallen plaatsvindt in woningen. Het toenemende aantal registraties zorgt voor een stijging bij de meeste objecten.



*Figuur 3.2: top 5 getroffen objecten, 2021-2025*

De oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. De auteur van het onderliggende nieuwsartikel is geen deskundige en daarnaast is op het moment van schrijven vaak (nog) niet bekend wat de oorzaak van een ongeval is geweest. Ook vertegenwoordigers van hulpdiensten die voor de nieuwsartikelen geïnterviewd worden, doen vaak geen uitspraken voordat er een onderzoek heeft plaatsgevonden, voornamelijk bij ongevallen met dodelijke afloop. Van ongeveer 34% van de ongevallen is wel een oorzaak aangegeven. In *figuur 3.3* is een verdeling van deze oorzaken weergegeven. De figuur maakt duidelijk dat van ongevallen waarbij de oorzaak herleidbaar is, (vermoedelijke) kortsluiting in alle jaren de voornaamste oorzaak vormt.




*Figuur 3.3: top 5 oorzaken ongevallen exclusief oorzaak 'onbekend', 2021-2025.*

## 3.2 Apparaten en installaties

In *figuur 3.4* is de top 10 weergegeven van het aantal ongevallen per apparaat/installatie over de periode 2021-2025. Over het algemeen is er bij de meeste apparaten/installaties een toename zichtbaar in vergelijking met de jaren ervoor.

Voor alle jaren geldt dat meterkasten, accu's en opladers en wasdrogers het meest gerelateerd zijn aan een ongeval. Het aantal ongevallen met meterkasten blijft toenemen ten opzichte van de jaren ervoor. Het aantal ongevallen met een magnetron/oven ligt de laatste twee jaar aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Voor de wasdroger ligt het aantal ongevallen in 2025 rond hetzelfde niveau van voorgaande jaren.



*Figuur 3.4: top 10 van het aantal ongevallen per apparaat/installatie, 2021-2025*

### Toename aantal zonnepanelen

Als gevolg van de energietransitie neemt het aantal zonnepanelen dat is geïnstalleerd op daken de laatste jaren snel toe. Deze ontwikkeling leidt mogelijk tot een toename in het aantal elektriciteitsongevallen met zonnepanelen. *Tabel 3.2* toont de toename in het geïnstalleerd vermogen per jaar over de periode 2021- 2025.

*Tabel 3.2: geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Nederland, 2021-2025 (bron: DNE research)*

Jaartal	Geïnstalleerd vermogen MWp per jaar	Totaal geïnstalleerd vermogen (MWp)
2021	3.770	14.880
2022	4.700	19.580
2023	4.820	24.400
2024	3.400	27.800
2025	2.080	29.700


In totaal is 2,08 GWp aan nieuw geïnstalleerd vermogen bijgeplaatst in 2025, een daling van 56% ten opzichte van 2023. Hiervan is 540 MWp geplaatst in het residentiële segment. In het zakelijke segment is 1,5 GWp bijgeplaatst. Het aantal huishoudens in Nederland met een zonnepaneel is daarmee toegenomen naar bijna 40%. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in 2024 is 29,7 GWp.

Brandweer Nederland<sup>5</sup> en het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid<sup>6</sup> geven op hun websites tips voor veilige zonnepanelen. Denk hierbij aan de volgende dingen:

- Het plaatsen van PV-systemen door gecertificeerde installateurs.
- Zorgen dat de omvormer zijn warmte kwijt kan.
- Onderhoud je zonnepanelen door maandelijks een vanaf een veilige plek een visuele inspectie te doen.
- Maak je zonnepanelen regelmatig schoon.
- Hoort je iets knetteren of heb je een onveilig gevoel? Schakel de zonnepanelen uit met de schakelaar in je meterkast en neem contact op met je installateur.

### 3.3 Ongevallen met letsel

Figuur 3.5 geeft aan bij hoeveel ongevallen van een ziekenhuisbezoek of letsel sprake is geweest. Als er sprake was van letsel, is aangegeven wat voor letsel het betrof. Ongevallen kunnen in meerdere categorieën voorkomen. Ondanks het lagere totaal aantal ongevallen, vergeleken met 2024, zijn de aantallen voor rookinhalatie-letsel en ziekenhuisbezoeken gestegen.




Figuur 3.5: aantal ongevallen met letsel of ziekenhuisbezoek, 2021-2025

<sup>5</sup> Tips voor veilige zonnepanelen, door brandweer.nl; <https://www.brandweer.nl/onderwerpen/zonnepanelen-tips/>

<sup>6</sup> Algemene informatie over zonnepanelen, door NIPV.nl; <https://nipv.nl/onderzoek/zonnepanelen/>

*Figuur 3.6* bevat een top 10 van apparaten/installaties waarbij letsel is veroorzaakt aan een persoon. Op de verticale as is het aantal slachtoffers weergegeven. Dit betreft het aantal personen dat letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval met de genoemde apparaten/installaties. De figuur laat zien dat ongevallen met accu's en opladers, de meterkast, magnetrons en ovens, afzuiginstallaties en wasdrogers vrijwel elk jaar voor de meeste slachtoffers zorgen. Bij de overige apparaten varieert het van jaar tot jaar waar de meeste slachtoffers vallen. Omdat het om kleine aantallen gaat, kunnen specifieke ongevallen een grote invloed hebben op of en waar een apparaat in de top tien terechtkomt. In 2025 zijn bijvoorbeeld 5 slachtoffers gevallen bij één ongeval waarbij een wasdroger in brand vloog, met uitslaande brand tot gevolg.



*Figuur 3.6: top 10 van het aantal slachtoffers versus apparaten/installaties, 2021-2025*

Het valt op dat de top 10 van apparaten/installaties waarbij de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden (*figuur 3.4*) afwijkt van de top 10 van apparaten, waarbij de meeste slachtoffers zijn gevallen (*figuur 3.6*). Bij sommige apparaten treden er eerder slachtoffers op wanneer er een ongeval mee plaatsvindt dan bij andere apparatuur. Bij ongevallen waarin een brand ontstond in de afzuiging, vielen sneller slachtoffers omdat de brand zich sneller door een pand verspreidde.

Een mogelijke verklaring is dat branden in een vroeg stadium vaker worden opgemerkt, onder meer door rookmelders. Aanwezigen proberen daardoor eerder een brand zelf te blussen, terwijl juist dan ook blootstelling aan rook, vuur of andere gevaren kan optreden.

## 4 Andere informatiebronnen

In de vorige hoofdstukken is vooral ingegaan op de ongevallen die op basis van mediabronnen zijn verzameld. Soms is deze informatie aangevuld met bronnen uit andere onderzoeken die een sterk raakvlak hebben. Dit hoofdstuk geeft wat aanvullende informatie over deze bronnen.

### 4.1 Nederlands instituut publieke veiligheid (NIPV)

Het Nederlands instituut publieke veiligheid stelt sinds 2008 jaarlijks een rapportage op met fatale brandongevallen. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuen, dat heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander 'woongerelateerd' object en niet door opzet is veroorzaakt. NIPV registreert alle slachtoffers die het gevolg zijn van een brand.

Uit de cijfers over 2025 volgt dat er 26 dodelijke slachtoffers zijn geweest bij 25 woningbranden. 5 branden ontstonden door roken, 4 branden ontstonden tijdens het koken, 1 brand door overig menselijk handelen, 1 door een technisch defect aan een apparaat en 1 brand had de oorzaak 'anders'. De oorzaken zijn weergegeven in de onderstaande *tabel 4.1*.

*Tabel 4.1: oorzaken fatale branden*

	Roken	Koken	Technisch defect apparatuur	Technisch oorzaak gebouw	Overig menselijk handelen	Anders	Onbekend
2025	20%	16%	4%	0%	4%	4%	52%

In 2025 vonden 7 van de fatale branden plaats op vrijdag. Daarna vonden de meeste branden plaats op zaterdag (6) en zondag (2). 10 van de 25 fatale woningbranden vond plaats in de nacht. 60% van de fatale woningbranden betrof een eengezinswoning, 32% in een ander type appartement. Bij een éénpersoonshuishoudens zijn 17 doden gevallen, dit komt neer op 68% van het totaal, 28% van de branden vonden bij een meerpersoonshuishouden plaats. Van de dodelijke slachtoffers is 50% ouder dan 64 jaar.

Bij 9 van de dodelijke slachtoffers was er sprake van een beperkingen in de mobiliteit en bij 8 slachtoffers was er sprake van een verstandelijke beperking.

10 van de branden ontstond in de woonkamer en 7 in de keuken. 11 van de 25 fatale branden woningbranden vond in koopwoningen plaats en 10 in huurwoningen. Van 4 woningbranden was het onbekend of het een huur dan wel koopwoning betrof.

Bij de fatale branden in woningen had minimaal 60% van de woningen een rookmelder. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoningen vast aan het 230 V elektriciteit te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht om rookmelders te hebben in huurwoningen en met ingang van 1 juli 2022 geldt de verplichting ook voor bestaande woningen.

De gegevens van het NIPV laten zien dat fatale woningbranden vaak samenhangen met verminderde zelfredzaamheid en nachtelijke incidenten. Daarmee vormen deze cijfers een belangrijke aanvulling en controle op de registraties in dit rapport.

## 4.2 Verzekeraars

Gegevens over schade aan onder andere woongebouwen zijn te vinden in de statistieken die via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. De risicomonitor woningbranden<sup>7</sup> geeft een dashboard met inzicht over woningbranden. Dit dashboard wordt opgesteld door het data analytics centre (DAC) van het verbond van verzekeraars. Helaas was er op het moment van schrijven nog geen informatie beschikbaar op de website over het jaar 2025.

Uit data van 2024 blijkt dat er 46.923 claims van woningbranden gemaakt zijn. Hiervan zijn 45,5% door menselijk handelen, 13,8% door kortsluiting en 8,6% door een defect of slecht werkend apparaat.

De stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, storm- of waterschade namens alle brandverzekeraars in Nederland. Het jaaroverzicht 2025 op de website van de stichting Salvage meldt dat er bij 5.912 meldingen, maar liefst 9.287 objecten betrokken zijn geweest. Het aantal meldingen waarbij de oorzaak van de brand kortsluiting of een slechtwerkend apparaat is, betreft 22,2%. Daarnaast is in 5,3% van de gevallen de oorzaak gerelateerd aan accu's of batterijen. Dit is nagenoeg gelijk aan het percentage in 2024.

Uit de registratie van de stichting Salvage volgt dat van alle objecten 77,4% als bestemming een particulier object had. 12,1% had bestemming een bedrijf, 3,7% betrof een zorginstelling, 2,9% horeca en 2% opslag of berging. De overige percentages betreffen overheid, religieus, onderwijs of een mix van particulier/bedrijf.

De gegevens van verzekeraars en Salvage bevestigen dat branden door menselijk handelen, kortsluiting, defecte apparaten en accu's een substantieel aandeel vormen binnen de bredere schadelast van woning- en objectbranden. Daarmee sluiten deze cijfers in hoofdlijnen aan bij het beeld uit de mediabronnen waarop dit rapport is gebaseerd.

## 4.3 Publieke informatie elektriciteitsongevallen

Niet alleen registratie van elektriciteitsongevallen wordt gedaan door diverse partijen, ook het voorzien van informatie aan een breder publiek om ongevallen te voorkomen wordt uitgevoerd.

Op [www.brandweer.nl](http://www.brandweer.nl) staan een reeks onderwerpen om brand in verschillende apparaten te voorkomen. Hieronder staat een overzicht van relevante gidsen. Klik op de link op deze te openen:

- Elektrische apparaten
- Brandveiligheid elektrische dekens
- Opladers, batterijen en accu's
- Veilig laden, e-bikes en elektrische auto's
- Thuisbatterij en Plug and play thuisbatterij
- Veilige zonnepanelen

De brandweer geeft op haar website<sup>8</sup> aan dat er in Nederland per jaar circa 200.000 keer de bliksem inslaat. De schade die kan ontstaan aan elektrische apparatuur wordt veroorzaakt door overspanning (inductie). Als de bliksem in huis inslaat kan er brand ontstaan, muren scheuren of inzakken. De brandweer adviseert om bij onweer de stekkers uit het stopcontact te halen. Met overspanningsafleiders voor stekkers en kabels wordt elektrische apparatuur beveiligd tegen overspanning.

<sup>7</sup> Risicomonitor Woningbranden; <https://bipublic.verzekeraars.nl/Home/ShowReport/1157fb54-febc-41a2-9885-7d641f96bb22>

<sup>8</sup> Onweer, donder en bliksem, door brandweer.nl; <https://www.brandweer.nl/onderwerpen/onweer-donder-en-bliksem/>

## 4.4 Arbeidsinspectie / Arboplatform

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie ([www.nlarbeidsinspectie.nl](http://www.nlarbeidsinspectie.nl)), zijn 59 dodelijke slachtoffers geregistreerd als gevolg van arbeidsongevallen in 2025. Voor zover bekend zijn daar in 2025 geen ongevallen bij die een direct raakvlak hebben met elektriciteitsongevallen achter de meter.

# Bijlagen

## Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen

In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld. Verder wordt een toelichting op de in dit rapport gebruikte termen gegeven. Voor het kunnen maken van historische analyses wordt de scope en terminologie zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

### 1. Scope

De rapportage is grotendeels gericht op elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter bij huishoudens. In het Besluit Bouwwerken en leefomgeving is bepaald dat elektrische installaties van woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN 1010 of gelijkwaardig. NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Wanneer er in de media wordt gesproken over een ongeval in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een ongeval vóór of na de kWh-meter betreft. De meldingen zijn in beide gevallen in dit rapport opgenomen. In deze rapportage zijn eveneens de ongevallen met huishoudelijke apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.

### 2. Termen

#### Elektriciteitsongeval

De gehanteerde definitie voor een elektriciteitsongeval is: een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis ontstaan door een onveilige situatie of een onveilige handeling (mede) veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan. Als bekend is dat er opzet in het spel is, wordt een gebeurtenis niet als elektriciteitsongeval aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is schade/letsel door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepcultuur.

#### Aard van de ongevallen

De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt het onderscheid tussen oorzaak en gevolg niet altijd eenduidig gehanteerd. Dit betekent dat deze termen voor deze rapportage niet te onderscheiden zijn.

#### Brand

Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de elektrische installatie. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de elektrische isolatie smelt, waardoor er een risico op brand is. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:

- Schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
- Veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip;
- Er bij flexibele kabels geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

### **Elektrisering/Elektrocucie**

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrisering (het krijgen van een schok). Er is sprake van electrocutie wanneer hierbij een dode valt.

### **(Vermoedelijk) overbelasting**

De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan (opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.

### **(Vermoedelijk) oververhitting**

Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/of kortsluiting. Deze term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel. Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid over de werkelijke toedracht.

### **(Vermoedelijk) kortsluiting**

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen door de installatie. Indien een beveiligingstoestel niet is afgestemd op de bedrading en/of de installatie, dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.

De term “(vermoedelijk) kortsluiting” wordt in de berichtgeving regelmatig gebruikt wanneer de oorzaak van een brand (nog) niet is vastgesteld. Het is daarbij niet altijd duidelijk of deze aanduiding is gebaseerd op onderzoek naar de elektrische installatie of het betrokken apparaat. Vermoedelijk wordt de term in de volksmond vaak gebruikt als algemene aanduiding voor een mogelijke elektrische oorzaak van brand. Bijvoorbeeld wanneer een brand in de meterkast ontstaat, of wanneer een elektrische oorzaak aannemelijk lijkt.

### **Menselijk handelen**

Onder menselijk handelen wordt verstaan het gedrag, de acties of de beslissingen van individuen die direct of indirect hebben bijgedragen aan een ongeval, incident of letsel.

### **Onbekend**

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als ‘onbekend’.

## Bijlage 2 Werkwijze

In deze bijlage wordt de werkwijze besproken die ten grondslag ligt aan het verzamelen van incidenten. Voor het kunnen maken van historische analyses de wordt de werkwijze zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren.

### Wijze van melden en registreren

Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. De onderzoekers hebben informatie verzameld via de volgende bronnen:

- Krant en andere publicaties. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van een online database.
- Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor informatiebronnen en door middel van gerichte zoekopdrachten.
- Gebruik van het contactennetwerk van Krado en de werkgroepen Leren van Incidenten.

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen. Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en bijna incidenten zijn.

De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische binnen installatie.

### Onzekerheid over oorzaken

In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer, verzekeraars of brancheorganisaties. In geen enkel geval heeft Krado opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij het NIPV verricht men onderzoek naar de oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving "klussen in huis". Deze meldingen worden beschreven als een incident naar aanleiding van de installatie of onder de categorie "onbekend".

### Soort oorzaak

Van alle geregistreerde meldingen hebben voorgaande auteurs, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak van het incident bepaald. De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:

- Kortsluiting
- Vermoedelijk kortsluiting
- Overbelasting
- Vermoedelijk overbelasting
- Oververhitting
- Vermoedelijk oververhitting
- Menselijk handelen
- Blikseminslag
- Onbekend

### Onderverdeling naar gebruik (object)

De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.

### Onderverdeling naar apparaat

De in dit rapport gerapporteerde incidenten zijn gerelateerd aan apparaten of installaties. De onderstaande apparaten of installaties zijn gevonden in 2025:

Opgetekend in rapport	Ingedeeld onder 'Overige'	
Accu/oplader	Boiler	Luchtzuiveraar
Afzuiger/ventilatie	Broedmachine	Naaimachine
Computer	Broodrooster	Papierpers
CV-ketel	Bubbelbad	Papierversnipperaar
Elektrische deken	Compressor	Sauna
Elektrische kachel	Droogtrommel	Schrobmachine
Elektrische kookplaat	Electrolyzer	Sierhaard
Friteuse/Airfryer	Elektrische kussen	Stofzuiger
Huisinstallatie	Elektrische matras	Televisie
Koelkast/vriezer	Kassa	Tosti-ijzer
Lamp/verlichting	Keukenmixer	Transportband
Magnetron/oven	Laadpaal	Verwarmingselement
Meterkast	Lamineermachine	Waterkoker
Overige	Lift	Zaagmachine
PV-installatie	Luchtontvochtiger	Zonnelamp
Vaatwasser		
Wasdroger		
Wasmachine		

Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het vaak niet duidelijk of dit vóór of na de meter betreft. Ook is niet altijd duidelijk of het over een gas aansluiting of elektriciteitsaansluiting in de meterkast betreft.

### Letsel

In een aantal gevallen is er sprake van persoonlijk letsel naar aanleiding van de gerapporteerde ongevallen. De volgende omschrijvingen worden daarbij in de berichtgevingen gehanteerd:

- Rookinhalatie
- Brandwonden
- Elektrocutie / elektrisering
- Doden / dodelijk letsel
- Gewonden
- Ziekenhuisopname

De categorie-indeling in dit rapport is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld

### Gevolgen anders dan letsel

Ongevallen kunnen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen. Dit kan worden veroorzaakt door brand en eventuele daaropvolgende bluswerkzaamheden. Ook kan er roet- of rookschade ontstaan.

## Bijlage 3 Overzicht registraties 2025

Legenda aantallen (x) letsel (een slachtoffer kan tot meerdere categorieën behoren, bv. RZ = rookvergiftiging + ziekenhuisopname):

x R = Rookvergiftiging

x B = Brandwonden

x E = Elektrocutie / elektrisering

x D = Doden

x G = Gewonden / letsel onbekend

x Z = Ziekenhuisopname

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
1-1-2025	Zuidland	onbekend	zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	Aan het Harregatplein in Zuidland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het vuur ontstond op het dak in de zonnepanelen. De vlammen sloegen uit het pand. Niemand is gewond geraakt. De brand leek in eerste instantie erg groot, maar volgens de brandweer was het vuur redelijk snel onder controle. De oorzaak van de brand is onbekend.
2-1-2025	Capelle aan den IJssel	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Bij een leegstaand bedrijfsgebouw aan het Roer in Capelle aan den IJssel woedde donderdagochtend rond 10.30 uur brand. Al snel was de oorzaak van de brand gevonden. Die was ontstaan in de meterkast.
2-1-2025	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	In een bedrijfspand aan het Roer in Zevenkamp is donderdagochtend brand uitgebroken. De brand ging gepaard met wat rookontwikkeling. De brand bevond zich in een meterkast.
3-1-2025	Beverwijk	onbekend	afzuiginstallatie	brand- en rookschade	café	0G	Vrijdagochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd na het uitbreken van een brand in eetcafé Amigo aan de Plantage in Beverwijk. Een alerte buurman ontdekte de brand rond zes uur en waarschuwde direct de brandweer. De brandweer verschaftte zich toegang tot het pand en wist de brand snel te blussen. Het vuur was ontstaan in de afzuiginstallatie, waarbij veel rook vrijkwam.
3-1-2025	Groningen	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	appartement	0G	Vrijdagmiddag een melding van een woningbrand aan de Wilgenlaan in Groningen. Er kwam rook uit de stopcontacten. Het bleek te gaan om een meterkast brand zegt Geert Anne Mollema van de brandweer, de bewoners hadden bij aankomst zelf al geblust.
3-1-2025	Selwerd	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In een woning aan de Wilgenlaan in Selwerd brak vrijdagmiddag brand uit in de meterkast.. Volgens woordvoerder Geert Anne Mollema van de brandweer hadden de bewoners het vuur bij aankomst al zelf geblust. De brandweer voerde nog een nacontrole uit om er zeker van te zijn dat alles veilig was. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.
3-1-2025	Winterswijk	onbekend	afzuiginstallatie	vonken	café	0G	Vrijdagavond omstreeks 21:10 uur zijn er bij een horecagelegenheid op de Markt in Winterswijk vonken waargenomen die uit de afzuiginstallatie kwamen. Hierop is de brandweer ingeschakeld. Daarnaast kwam de politie met drie voertuigen ter plaatse. De brandweer heeft de afzuiginstallatie gecontroleerd en keerde daarna terug. Volgens de eigenaar zal de afzuiging worden vervangen.
4-1-2025	Amsterdam	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Pomonastraat in Noord is gisteravond brand uitgebroken. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. De brand brak rond 23.30 uur uit. Er was vanaf de straat veel rook te zien. Mogelijk was kortsluiting in de wasmachine de oorzaak. De brandweer heeft de wasmachine na het blussen in de achtertuin neergezet.
4-1-2025	Rotterdam	onbekend	wasmachine	brand	textielbedrijf	0G	Een textielbedrijf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uitgebrand. Volgens de brandweer vatte een lange rij met wasmachines vlam.
4-1-2025	Schiedam	onbekend	wasdroger	brand	appartement	1GZ	Aan het Henriette Bosmansplein in de Schiedamse wijk Groenoord heeft zaterdagochtend brand gewoed in een flat. Het vuur ontstond rond 7:30 uur in een woning op de 2e etage. In de woning waren meerdere personen aanwezig. Één van de bewoners, een man, raakte gewond. Voor hem kwam een ambulance ter plaatse. Hij is later overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De oorzaak van de brand was de wasdroger die vlam had gevat.
4-1-2025	Weert	onbekend	elektrisch apparaat	brand	appartement	0G	De brandweer is zaterdagochtend vroeg in actie gekomen voor een brand in een appartement aan de Wilhelminasingel in Weert. Rond 07.00 uur arriveerden meerdere brandweereenheden ter plaatse, waar een flinke brand in de keuken op de eerste verdieping woedde. Dat meldt veiligheidsregio Limburg-Noord. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een elektrisch apparaat. Hoewel er geen personen aanwezig waren in de woning, heeft de brandweer in totaal zes katten levend weten te redden.
5-1-2025	Assendelft	onbekend	koelkast	brand	schuur	0G	De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag – 5 januari – rond 00.50 uur uitgerukt voor een uitslaande schuurbrand aan de Oeral in de wijk Saendelft in Assendelft. In de schuur waar de brand is begonnen zou alleen een koelkast hebben gestaan. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan door een technisch mankement.
5-1-2025	Barneveld	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondag rond het middaguur is de brandweer uitgerukt naar een woning aan de Molecaten in Barneveld vanwege een brandmelding. De bewoners roken een sterke stanklucht en zagen rook uit de meterkast komen. Bij aankomst constateerde de brandweer dat het vuur inmiddels was gedoofd. Uit onderzoek bleek dat een voedingskabel naar de meterkast in brand had gestaan.
5-1-2025	Goutum	onbekend	infraroodpaneel	brand	woning	0G	Een woning aan de Polle is zondagmiddag beschadigd door een brand. De brand brak rond 12:20 uur uit in de badkamer van de woning wat voor veel rookontwikkeling zorgde. De bewoners konden de woning tijdig verlaten en zijn opgevangen door de burens die tevens een kat uit de woning gered hebben. De brand is ontstaan in de badkamer, vermoedelijk door een infraroodpaneel.
5-1-2025	Nijmegen	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	Een kerstboom heeft gezorgd voor een hevige brand in een woning aan de Topaasstraat in Nijmegen. Vermoedelijk vatte de boom vlam als gevolg van kortsluiting. De bewoners konden op tijd de woning verlaten samen met hun kat.
5-1-2025	Waalwijk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	1G	In een woning aan de Dr Kuyperlaan in Waalwijk heeft vanavond een afzuigkap in brand gestaan. De woning hing vol met rook en van de afzuigkap is niet veel meer over. De brandweer was er snel bij. De bewoner had wat brandwonden aan zijn hand en is in de ambulance behandeld of hij mee moet is nog niet bekend.
6-1-2025	Meppel	onbekend	magnetron	brand	zorginstelling	0G	Maandagavond rond 18.30 uur moest de brandweer uitrukken voor een nacontrole bij Zorggroep Noorderboog aan de Prinses Irenelaan in Meppel. Op één van de kamers was brand ontstaan in een magnetron. Er ontstond veel rookontwikkeling, waardoor de brandmelder afging.
6-1-2025	Middelburg	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Het werd maandagochtend op de Dam in Middelburg weer eens duidelijk hoe belangrijk rookmelders kunnen zijn. De bewoners van een woning werden gewekt nadat er brand in de meterkast was ontstaan. Door het afgaan van de rookmelder konden de bewoners op tijd naar buiten en bleef iedereen ongedeerd.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
6-1-2025	Noordwijk	onbekend	accu	brand	garage	1GZ	Maandagmorgen 6 januari om 04.35 uur was brand ontstaan in de garage van woning aan de Nico Steenvoordenstraat in Noordwijk. In de garage had een accu vlam gevat. Een voorbijganger zag vlammen en belde hierop de brandweer. De bewoners konden de woning op tijd verlaten. Bij de brand kwam rookontwikkeling vrij. De ambulancedienst één persoon nagekeken in de ambulance en naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.
6-1-2025	Oldenzaal	onbekend	accu	brand	woning	0G	Brandweer en politie zijn maandagavond uitgerukt voor een melding van een brand aan de Vondellaan in Oldenzaal. Ter plaatse bleek volgens de politie een fietsaccu in brand te staan. De politie heeft een bluspoging gedaan waarna de brandweer de situatie gecontroleerd heeft en de woning heeft geventileerd.
6-1-2025	Ridderkerk	onbekend	accu oplader	schroeilucht	flat	0G	Maandagochtend 6 januari 2025 is de brandweer om iets na elf uur gevraagd om in de centrale hal van een gebouw aan de Geerlaan te gaan kijken. Er was een schroeilucht waargenomen. Voordat de brandweer arriveerde, had de melder de oorzaak al gevonden. Het bleek te gaan om de oplader van een scootmobiel, die de overlast in de hal veroorzaakte.
6-1-2025	Valkenswaard	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een wasdroger is maandagavond in brand gevlogen in Valkenswaard. Het vuur, in een schuur aan de Hofnar, werd ontdekt door de buurvrouw. Samen met de bewoonster van het huis ernaast ging ze de vlammen te lijf met drie brandblussers. Door die snelle reactie, rond 21.45 uur, bleef de schade beperkt. Ook de brandweer was vlug aanwezig, die de brand volledig kon blussen. De wasdroger werd daarop naar buiten gesleept om na te blussen.
7-1-2025	Moorslede	onbekend	laadpaal	brand	parkeerplaats	0G	In Moorslede heeft een brand heel wat schade aangericht aan een nagelstudio. De brand begon aan een laadpaal voor elektrische auto's. Het gaat om een privé en geen openbare laadpaal. Er vielen geen gewonden. De bewoonster had 's middags al een brandgeur geroken, maar had niet onmiddellijk iets verdachts gezien. 's Avonds zag een buurtbewoner plots felle rook in de buurt van de nagelstudio. Er raakte niemand gewond.
7-1-2025	Steenwijk	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is aan het einde van de ochtend uitgerukt voor een buitenbrand aan de Kanaalstraat in Steenwijk. Achter een woning bleek brand te zijn uitgebroken in een kweekkast. Oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting.
8-1-2025	Enkhuizen	kortsluiting	verlichting	brand	winkel	0G	Woensdagmiddag rond 16.15 uur is een winkel aan de Nieuwstraat in Enkhuizen tijdelijk ontruimd vanwege een korte brand. De brand ontstond door kortsluiting in de verlichting. De eigenaar van de winkel Twice merkte rook op en belde direct de brandweer. Dankzij het snelle optreden bleef de schade beperkt tot lichte rook- en brandschade. Er zijn geen gewonden gevallen.
8-1-2025	Kaatsheuvel	onbekend	accu	brand	restaurant	0G	De brandweer is woensdagmiddag gealarmeerd voor een brand bij Domino's Pizza in Kaatsheuvel. In het pand aan het Anton Pieckplein bleek een fietsaccu vlam te hebben gevat. Rond half drie in de middag ontdekte personeel van het pizzeria-restaurant dat er brand woedde in een kast binnen het pand. In de kast werden de accu's opgeladen die worden gebruikt voor de bezorgfietsen. Er raakte niemand gewond.
8-1-2025	Oirschot	menselijk handelen	oven	rook	appartement	0G	De brandweer is woensdag afgekomen op een melding aan de Moriaan in Oirschot. Ter plaatse bleek het niet te gaan om brand, maar een woning vol rook. De bewoner had de beoogde lunch iets te lang in de oven laten liggen. De bewoner was het balkon op gevluht toen hij rond het middaguur merkte dat er veel rook uit zijn oven kwam. Daar bleken enkele broodjes inmiddels zwartgeblakerd te zijn. Omdat de bewoner rook had ingeademd, werd hij voor de zekerheid nagekeken door ambulancemedewerkers
9-1-2025	Apeldoorn	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	shishalounge	0G	De Apeldoornse shishalounge Akra is donderdagavond in brand gevlogen. Het vuur ontstond volgens eigenaar Ramazan Albayrak (31) vermoedelijk op zolder. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, ontstond de brand volgens de eigenaar van de lounge niet in de keuken. „We hebben op zolder motoren liggen voor de afzuiging. Ik vermoed, maar dat is dus nog niet zeker vastgesteld, dat er daar ergens kortsluiting is ontstaan.”
9-1-2025	Drachters-compagnie	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer van Ureterp, Drachten en Surhuisterveen zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een woningbrand aan de Fallaetswei. Eenmaal ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast van de woning.
9-1-2025	Etten-Leur	onbekend	zonnepanelen	brand	winkel	0G	In een gebouw aan de Stationsstraat in Etten-Leur woedde donderdagmiddag een uitlaande brand. De opslag heeft veel schade opgelopen. De brand brak rond kwart over drie uit in een tussenstuk dat werd gebruikt als opslag. Volgens ooggetuigen is het vuur ontstaan in de zonnepanelen die op het dak liggen.
10-1-2025	Barneveld	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	Vrijdagochtend rond 07.00 uur is brand ontdekt in een bedrijfspand aan de Grote Bosweg in Barneveld. Het bedrijf produceert betonnen wanden. Werknemers ontdekten flinke rookontwikkeling, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat kortsluiting bij de zonnepanelen de oorzaak is.
9-1-2025	Gouderak	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Donderdagavond rond 23.15 uur is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Grutto in Gouderak. De bewoner werd gealarmeerd door een rookmelder en waarschuwde direct de hulpdiensten. Er vielen geen gewonden.
10-1-2025	Lemmer	vermoedelijk kortsluiting	kassa	rook	supermarkt	0G	Bij de Jumbo schrokken ze vrijdagochtend behoorlijk toen er rook uit een kassa kwam. Een medewerker handelde snel en trok alle stekkers uit de stopcontacten. De brandweer werd ingeschakeld en die constateerde dat er in de supermarkt duidelijk een rookgeur hing. Waarschijnlijk was er kortsluiting ontstaan.
10-1-2025	Noordwijk	onbekend	meterkast	brand	kantoor	0G	In een kantoorpand aan de Erasmusweg in Noordwijk is vrijdagochtend brand ontstaan in de meterkast. De brand werd rond 11.15 uur ontdekt en veroorzaakte al snel veel rookontwikkeling.
12-1-2025	Buitenpost	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	kinderdagverblijf	0G	Zondagavond is bij een loods van dagbesteding Zus & zo aan de Franklinstraat een brand ontstaan waarbij korte tijd veel rook vrijkwam. De brandweer werd rond half tien gealarmeerd en kwam met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker, ter plaatse. Aan de achterkant kwam rook uit het pand. Volgens de brandweer was kortsluiting in de meterkast mogelijk de oorzaak van de brand. Na het ventileren van het pand kon de brandweer weer retour.
12-1-2025	Hoofddorp	onbekend	wasdroger	brand	hotel	0G	Een wasdroger is in de nacht van zaterdag op zondag in een hotel op de Kruisweg in Hoofddorp in brand gevlogen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De gasten van het hotel Twenty-Three zijn in veiligheid gebracht en de wasdroger is door de brandweer geblust.
12-1-2025	Raamsdonk	onbekend	accu oplader	brand	garage	0G	In een garage naast een woning aan de Lange Broekstraat in Raamsdonk is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. De melding van de brand kwam omstreeks 17.40 uur binnen bij de hulpdiensten. De brand is mogelijk ontstaan in een acculader die in de garage lag. De straat was tijdelijk afgesloten door de inzet van de hulpdiensten. Er raakte niemand gewond.
13-1-2025	Ridderkerk	onbekend	accu (auto)	brand	woning	0G	Twee auto's en een carport zijn maandagmorgen 13 januari 2025 in vlammen opgegaan bij een flinke brand aan de Leeghwaterstraat in de Ridderkerkse wijk 't Zand. Daarbij ontstond ook grote brandschade aan twee woningen. De brand brak rond 04.35 uur uit in een van de auto's onder een carport. Of de brand is ontstaan in de hybride auto, die aan de stekker stond, kon de brandweer nog niet vertellen. Feit was wel dat het vuur snel was overgeslagen naar de benzine auto van de burens. Ook sloegen de vlammen over naar beide woningen.
14-1-2025	Zwaanshoek	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Een Elektrische Porsche in de brand gevolgen op terrein van autobedrijf aan de Hanepoel. De wagen is 'spontaan' in brand gevlogen. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
15-1-2025	Blerick	onbekend	papierpers	brand	bedrijf	0G	De brandweer is woensdagavond uitgerukt naar een binnenbrand bij een papierverwerker aan de Newtonweg in Blerick. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er brand ontstaan onder een papierpers.
15-1-2025	Papendrecht	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Op woensdag 15 januari 2025 omstreeks 5:40 uur vond er een brand plaats in de meterkast van een woning aan de P.J. Troelstrastraat, wat leidde tot aanzienlijke rookontwikkeling. De bewoners zijn uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel en raakten verder niet gewond. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand in de meterkast, die als verloren kan worden beschouwd.
16-1-2025	Leiden	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Donderdagavond 16 januari tegen 18.45 uur was brand ontstaan in een woning aan de Minnestraat in Leiden. De brandweer werd ingezet voor een keukenbrand. Nadat de brand beneden geblust is bleek dat de brand vermoedelijk doorgeslagen is naar boven door middel van het afzuigingsysteem in de keuken. Hierdoor heeft de brandweer opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. De brand is mogelijk ontstaan door een kortsluiting meldde een woordvoerder van de brandweer.
16-1-2025	Terneuzen	onbekend	wasdroger	brand	café	1R	Er was afgelopen nacht brand in een café aan de Markt in Terneuzen. De brand ontstond rond 02.30 uur en is inmiddels geblust. De Veiligheidsregio Zeeland meldt dat het ging om een keukenbrand, een droger stond in brand. Er ging een sleutelhouder kijken, die ademde rook in. Deze persoon werd nagekeken in de ambulance. Verder was er niemand aanwezig in het pand. De brandweer bluste de droger en zette die buiten.
16-1-2025	Woerden	onbekend	meterkast	brand	tennisclub	0G	Tennisclub lamgelegd door verwoestende brand in meterkast van clubgebouw. De Tennisvereniging Woerden (opgericht in 1926) werd donderdagmiddag getroffen door een fikse brand in het clubgebouw. De schade is groot. Voorzitter Mart Beijeman: "Je kunt wel zeggen dat de meterkast er gewoonweg niet meer is."
17-1-2025	Emmen	onbekend	schrobmachine	brand	sportschool	0G	Vrijdagochtend omstreeks 11:20 uur is er bij Poppingsport aan de Waanderweg in Emmen brand uitgebroken in een schrobmachine die gebruikt wordt om de vloer te dweilen. Door de brand is het pand, waar ook kinderen zich bevonden, korte tijd ontruimd geweest. De brandweer heeft de machine snel naar buiten gebracht en op de parkeerplaats geblust. Niemand raakte gewond bij de brand. De brandweer heeft het pand geventileerd.
17-1-2025	Rijswijk	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Een taxibus en een auto zijn afgelopen nacht volledig in vlammen op gegaan aan de Strijplaan in Rijswijk. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brandende voertuigen werden even na de 02.00 uur ontdekt. Bij aankomst van de brand sloegen de vlammen al uit de voertuigen. Deze stonden aan een elektrische laadpaal. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.
18-1-2025	Borne	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	Rond 19.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in 't Dijkhuis. Twee tankautospuiten en een ladderwagen gingen met gezwinde spoed richting het woonzorgcentrum. Ter plaatse bleek er een brandje te zijn in een magnetron in een appartement op de vijfde verdieping. Het probleem werd snel opgelost, waarna de brandweer zich beperkte tot het verminderen van de brandlucht door middel van ventilatie. (AJ)
18-1-2025	Gouda	onbekend	meterkast	brand	woning	1GZ	Zaterdagavond 18 januari rond 20.25 uur was brand ontstaan in de meterkast van een woning aan het Pretoriaplein in Gouda. De toegesnelde brandweer wist het vuur snel te blussen. Een persoon werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen en daarna overgebracht naar een ziekenhuis in de omgeving. Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook de woning naast de woning waar de brand was ontstaan liep schade op.
18-1-2025	Groesbeek	onbekend	accu (scootmobiel)	brand	openbare weg	0G	Rond 04.00 uur vannacht ontstond brand in een parkeergarage aan de Dorpsstraat, waar een scootmobiel in brand stond. De brandweer bluste het vuur snel, maar de garage staat nog vol rook. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
18-1-2025	Groningen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag heeft er brand gewoed in de meterkast van een woning aan de Hylkemaheerd in Groningen. De brandweer werd rond 15:15 uur met spoed gealarmeerd. Ter plaatse bleek volgens een woordvoerder van de brandweer brand te woeden in de meterkast van een woning. De woning was ontruimd. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft geventileerd. Enexis is ter plaatse en neemt het over van de brandweer. Vermoedelijk zit de woning door de brand nu zonder stroom.
18-1-2025	Ridderkerk	onbekend	magnetron	brand	appartement	0G	Op de achtste etage van een flat aan de Spuistraat was zaterdagmiddag 18 januari korte tijd sprake van een mogelijke brand. De bewoner zag rook uit de magnetron in de keuken komen, belde de brandweer en ging naar buiten. De brandweer haalde het apparaat uit de woning. Daarna werd een CO-meting uitgevoerd en werd de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond.
18-1-2025	Tiel	kortsluiting	onbekend	brand	winkel	0G	Op een zolder boven een winkel in de Tielse Waterstraat brak zaterdagmiddag rond 12:50 uur een brandje uit. Het bleek te gaan om een elektriciteitsbrandje. De brandweer heeft een stukje vloer gesloopt, om er zeker van te zijn dat het brandje uit was. Enkele bewoners van appartementen boven de winkel moesten hun woningen tijdelijk verlaten. De brandweer heeft de woningen geventileerd. De oorzaak van het brandje is kortsluiting.
18-1-2025	Zwolle	menselijk handelen	friteuse	brand	zwembad	0G	Badgasten van De Vrolijkheid in Zwolle deden de naam van dit zwembad eer aan, toen zij zaterdagmorgen lekker in het verwarmde water lagen. De pret was echter ineens uit toen een brandende frituurpan tegen lunchtijd roet in het eten gooide. Terwijl personeel van het zwembad zich ontfemde over de rokende frituurpan, werden de badgasten naar buiten gedirigeerd. Daar stond rond 14.00 uur een grote groep mensen in badkleding op straat. Na korte tijd was de situatie onder controle en kon iedereen weer naar binnen.
19-1-2025	Achternveld	kortsluiting	bedrading	rook	woning	0G	Zondagmiddag rond 17:15 uur heeft een woning aan de Jacob de Bijestraat in Achternveld te maken gehad met een brandincident. Bewoners roken een brandlucht bij een stekker in de keuken en schakelden direct de hulpdiensten in. Volgens buurtbewoners was er kortsluiting ontstaan in een stekker, die volledig doorgebrand bleek te zijn. Hoewel de omvang van de schade nog niet duidelijk is, lijkt deze beperkt te blijven tot de doorgebrande stekker en mogelijke rookschade in de keuken.
19-1-2025	Baarn	onbekend	meterkast	smeulbrand	woning	0G	Een bewoner van de Oosterstraat hoorde vreemde geluiden in de meterkast. Bij inspectie bleek deze al deels te zijn weggesmeuld. De bewoner belde even voor 20.30 uur de brandweer, schakelde de stroom uit en gooide water over de meterkast. Bij aankomst van de brandweer was er geen sprake meer van brand. Wel constateerden de brandweermannen dat de bedrading deels was verbrand.
20-1-2025	Dongen	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	De Brandweer en politie zijn maandagochtend opgeroepen voor een woningbrand aan het Veld in Dongen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al door de bewoners geblust. Een van de bewoners van het huis had een boek in de magnetron gestopt waarna deze in brand vloog. Bij het incident vielen geen gewonden.
20-1-2025	Maassluis	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	woning	0G	Schuur vliegt in brand door omvormer zonnepanelen. Op maandagnacht 20 januari brak rond kwart over vier brand uit in een bijgebouw aan de Prinses Julianalaan. Een bewoner ging nog even naar het toilet en rook een brandlucht bij de burens.
20-1-2025	Spijkenisse	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	1R	Maandagmiddag 20 januari rond 14.12 uur is er een kleine brand uitgebroken in een magnetron in een appartement aan de Cederstraat in Spijkenisse. De bewoner des huizes wou een zakje popcorn opwarmen, tijdens het opwarmen had de bewoner even op de bank plaatsgenomen. Kort hierna ontstond er een kleine brand in de magnetron. De bewoner heeft een onbekende hoeveelheid rook ingeademd en is nagekeken door een ambulance. Het is onbekend of de bewoner is overgebracht naar een ziekenhuis.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
22-1-2025	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	appartement	2R	De brandweer rukte rond 19.00 uur uit voor een brand in de afzuigkap in een woning aan de Spiegelstraat / Brederodestraat op de derde etage, Ter hoogte van het Sparta stadion. Desbetreffende portiekwoning werd ontruimd. Twee bewoners hadden rook ingeademd en zij nagekeken door het ambulance personeel. De brandweer wist het brandje snel te verhelpen
23-1-2025	Amsterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand-, roet- en rookschade	restaurant	2R1Z	De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in een restaurant aan de Ferdinand Bolstraat in Zuid. Twee personen hadden rook ingeademd. De brand brak rond 14.00 uur uit. Volgens een brandweerwoordvoerder leek er in eerste instantie rook uit het dak te komen, maar die rook kwam waarschijnlijk uit de afzuiginstallatie. Het bleek uiteindelijk te gaan om brand in de keuken. Een van de personen die rook ingeademd had, moest mee naar het ziekenhuis. De ander kon ter plaatse behandeld worden.
23-1-2025	Elsendorp	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	varkensstal	0G	De brandweer uit Elsendorp is donderdagmiddag 23 januari rond 15.00 uur gealarmeerd voor een brand aan het Paradijs. In de meterkast van een varkensstal bleek brand uitgebroken te zijn. Mogelijke oorzaak is kortsluiting. De boer was er op tijd bij en deed alle deuren van de schuur dicht. Hierdoor bleef de brand beperkt tot de meterkast. Er zijn geen dieren gewond geraakt of overleden.
23-1-2025	Gouda	onbekend	elektrische kachel	brand	bedrijfsverzamelgebouw	0G	In een verzamelgebouw voor kunstenaars aan het Crabethpark in Gouda is donderdagochtend brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur rond 11.45 uur ontstaan. 'Waarschijnlijk is het begonnen in een straalkachel. Daarna is het in de elektra geslagen, dat maakte de brand moeilijk te blussen.' Het vuur in de kabels gaf volgens de woordvoerder 'dikke, vieze, stinkende rook'. Daarom moest er na het blussen flink worden geventileerd. Alle kunstenaars zijn veilig naar buiten gekomen.
23-1-2025	Scheemda	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Donderdagochtend heeft er korte tijd brand gewoed in een meterkast van een woning aan de Merelstraat in Scheemda. De brandweer werd om 10.15 uur gealarmeerd. De bewoner handelde snel en bluste de brand met een poederblusser, waardoor verdere schade werd voorkomen.
24-1-2025	Arnhem	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Vrijdagmorgen 24 januari omstreeks 00.05 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Oost-Peterstraat in Arnhem. Tijdens opladen heeft een mini e-bike vlamgevat in een schuur. De brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de schuur en e-bike fikse schade opliepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
24-1-2025	Utrecht	onbekend	wasdroger	brand-, rook- en waterschade	wasserette	0G	Bij een wasserette aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is rond 18.00 uur brand uitgebroken in een wasdroger. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. Meerdere apparaten zijn beschadigd geraakt en er ontstond flinke rook- en waterschade.
25-1-2025	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	appartement	2R	Diverse appartementen in een woongebouw aan de Haarlemmerweg zijn zaterdagochtend vroeg ontruimd vanwege brand met veel rookontwikkeling. De brandweer rukte uit met veel materieel. Vanwege de rookontwikkeling zijn meerdere verdiepingen bovenin het woongebouw ontruimd. Verschillende bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel na het inademen van rook. De brand is uitgebroken in een meterkast op de zesde verdieping, zo meldt AT5. De eerste melding kwam zaterdagochtend rond half zeven binnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
26-1-2025	Middelburg	kortsluiting	meterkast	brand- en rookschade	woning	0G	Een rookmelder heeft er zondagmiddag voor gezorgd dat in Middelburg een beginnende brand werd ontdekt in de meterkast van een woning. De bewoners van een huis aan de Kruisweg werden rond 13.55 uur gealarmeerd door het gepiep van een rookmelder die in de buurt van de meterkast hing. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan, met rookontwikkeling tot gevolg.
26-1-2025	Urk	onbekend	meterkast	brand	bedrijfspan	0G	"Het pand is volledig afgeschreven", zegt Hendrik van Slooten over de brand die zondag in zijn bedrijfspan ontstond. Van Slooten vertelt dat de brand is ontstaan in de meterkast. Een expert heeft hem verteld dat hij de exacte oorzaak niet kan vaststellen, want de meterkast is helemaal weggebrand.
27-1-2025	Oude Pekela	vermoedelijk kortsluiting	stofzuiger	brand	kapsalon	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brandgerucht bij de Helling in Oude Pekela. De eerste melding was rond zeven uur. Een klein half uur later bleek er werkelijk sprake te zijn van brand. Naar verluidt was dit in de kapperszaak op de hoek bij de JUMBO. Voorbijgangers melden dat er kortsluiting was in een stofzuiger. Dit veroorzaakte rookontwikkeling.
27-1-2025	Rotterdam	menselijk handelen	verwarmingselement	brand	restaurant	0G	Een vergeten pannetje in een eetgelegenheid aan de Harkulo in Rotterdam heeft de zaak vol met rook gezet. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De zaak was op het moment van de brand gesloten. Een medewerkster heeft 's ochtends voorbereidingswerkzaamheden getroffen om een dag later open te gaan en heeft daarbij een pannetje op een verwarmingselement of fornuis gezet. Bij het verlaten van de zaak is het pannetje vergeten, met een kleine brand als gevolg. De brandweer heeft het vuur geblust en het pand geventileerd.
27-1-2025	Tilburg	menselijk handelen	airfryer	brand	studentenwoning	0G	"Mensen hadden nog honger om één uur 's nachts", vertelt de Tilburgse student Jesper. Hij werd in de nacht van zondag op maandag zijn kamer uit geblust. "Brand!", riepen zijn huisgenootjes. "Ik gok dat de airfryer geëxplodeerd is." Volgens de student heeft het complex brandwerende deuren, waardoor hij bijna geen schade heeft. "Maar de kamer waar de brand ontstond is helemaal afgefit. Ik gok dat daar een airfryer is geëxplodeerd omdat mensen nog honger hadden. Ze hebben er wat bitterballen ingelegd, zijn weggelopen en vervolgens is er kortsluiting ontstaan. Er klonk een knal en hij stond meteen in vuur en vlam."
28-1-2025	Haaksbergen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand- en rookschade	woning	0G	In een woning aan de Olthuisweg in Haaksbergen is vanmiddag brand uitgebroken. Er is veel schade en de bewoners kunnen het huis voorlopig niet in. De brand ontstond door onbekende oorzaak in de erker van de woning. Mogelijk was er sprake van kortsluiting in een elektrisch apparaat, maar dit moet nog uitgezocht worden. De brand veroorzaakte veel rookschade op de benedenverdieping.
28-1-2025	Utrecht	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagmorgen 28 januari om 08.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Stormdijklaan in Utrecht. Een buurtbewoner hoorde een rookmelder afgaan en zag vervolgens een rookontwikkeling. Desbetreffende buurtbewoner heeft contact opgenomen met de brandweer. Het betrof een brand in een meterkast. Waardoor de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.
29-1-2025	Gouda	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagmiddag 29 januari omstreeks 15.15 uur was brand ontstaan in de meterkast van een woning aan de Prinses Julianastraat in Gouda. De bewoners ontdekten de beginnende brand in de meterkast en belde hierop de brandweer. De brandweer is bij aankomst op onderzoek uitgegaan in de meterkast. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand raakte gewond bij de brand.
29-1-2025	Nieuwediep	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Woensdagmorgen is een grote brand uitgebroken bij een bedrijf aan het Nieuwediep. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zou een accupakket vlam hebben gevat. De brandweer had het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade aan het pand is aanzienlijk. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
29-1-2025	Rotterdam	kortsluiting	meterkast	brand	schoolgebouw	0G	De brandweer heeft woensdagochtend een controle uitgevoerd bij een school aan de Veenoord in Rotterdam. In de meterkast van de school was kortsluiting ontstaan, wat tijdig werd ontdekt door een medewerker van de school.
29-1-2025	Woerden	onbekend	lift	brand	appartement	0G	De brandweer rukte woensdagochtend met meerdere eenheden uit voor een brand in een appartementencomplex aan de Leidsestraatweg in Woerden. Rondom de lift was sprake van rookontwikkeling. De rook kwam vanuit de aandrijving van de lift.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
30-1-2025	Haarlem	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Hulpdiensten zijn donderdagavond groots uitgerukt voor een brand in een steakhouse in het centrum van Haarlem. Kort na zeven uur brak de brand uit in het restaurant aan de Oude Groenmarkt. Een woordvoester van de veiligheidsregio bevestigde dat de brand is ontstaan in de afzuiginstallatie van het restaurant.
30-1-2025	Rotterdam	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Donderdagavond heeft er een kleine brand gewoed in een benedenwoning aan de Jagerslaan in Rotterdam. In het plafond van de woning was brand ontstaan, de brandweer had de brand snel onder controle. Door snel handelen van de brandweer is erger voorkomen, de politie heeft het incident overgenomen. Mogelijk is de elektra oorzaak van de brand.
30-1-2025	Schiedam	onbekend	electrolyzer	rook	bedrijf	0G	Rook uit installatie bij Schiedams bedrijf houdt de brandweer een uur bezig. Donderdagochtend is de brandweer uitgerukt toen er rook kwam uit een installatie bij een Schiedams bedrijf aan de Conradstraat. Het bedrijf test een nieuw type electrolyzer die groene stroom (zon- en windenergie) omzet in waterstof en hierbij ging iets mis waarna er rook uit de installatie kwam. Meetresultaten bevestigden dat er iets misging in het testproces, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Uiteindelijk bleek dat de veiligheidssystemen binnen de testopstelling naar behoren hadden gewerkt
31-1-2025	Almere	onbekend	elektrikast	brand	wellnesscentrum	0G	Bij Sauna Thermen La Mer in Almere Haven heeft vrijdagochtend een brand gewoed. Bij het incident raakte niemand gewond. De brand brak rond 09:40 uur uit. Iedereen die in het pand aanwezig was, kon het gebouw aan het Scoutingpad tijdig verlaten. Er was door een onbekende oorzaak brand ontstaan in een elektrikast in de kelder van het pand.
31-1-2025	Arnhem	oververhitting	verwarmingsinstallatie	brandlucht	AZC	0G	Vrijdagavond rond 19.20 uur werd er een brandlucht waargenomen op de vluchtelingenboot aan de Nieuwe Kade in Arnhem. De brandweer werd gealarmeerd en kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat de brandlucht afkomstig was van een oververhitte verwarmingsinstallatie die in het plafond van de boot was verwerkt.
31-1-2025	Delft	vermoedelijk oververhitting	elektrische deken	brand	appartement	0G	In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 januari is in een woning aan de Handellaan in Delft brand ontstaan. Al snel bleek zijn bed in brand te staan. De woning vulde zich in rap tempo met dikke rook. De bewoner wist gelukkig via de achterkant van zijn woning naar buiten te komen en 112 te bellen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, mogelijk heeft een warmte-element in het bed van de bewoner vlam gevat.
31-1-2025	Den Haag	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Vrijdagavond 31 januari is brand ontstaan in restaurant Marmaris aan de Kijkduinboulevard in Den Haag. De brand werd omstreeks tien uur ontdekt. De brandweer was geruime tijd druk bezig met de brandbestrijding. Volgens de woordvoerder van de brandweer woedde de brand in de luchtbehandelingsinstallatie van het restaurant.
31-1-2025	Vaassen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Een bewoonster van het Marktplaatsplein in Vaassen kwam vrijdagochtend met de schrik vrij. Ze werd gered uit haar brandende woning. Rond zes uur 's ochtends ontstond de brand in het huis in het centrum. De vermoedelijke oorzaak is een wasmachine, aldus de brandweer. De bewoner is door de brandweer naar buiten gehaald en werd door ambulancepersoneel nagekeken. Verder zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen.
31-1-2025	Wageningen	vermoedelijk kortsluiting	lift	brand	appartement	0G	Vrijdagavond zijn meerdere woningen aan de Schaepmanstraat ontruimd na een brandmelding. Bij aankomst trof de politie rookontwikkeling aan op de tweede en derde verdieping. De brand bleek te zijn ontstaan in de liftschacht, vermoedelijk door kortsluiting.
1-2-2025	Burgh-Haamstede	menselijk handelen	sauna	brand	vakantiewoning	1G	Bij een brand op een vakantiepark in Burgh-Haamstede is gisteravond een persoon gewond geraakt. De ambulancedienst en brandweer werden ingezet. De brandweer werd samen met de ambulancedienst omstreeks 23.10 uur met spoed opgeroepen voor een brand in een gebouw op het vakantiepark Livingstone aan de Daleboutsweg. Ter plekke bleek dat er handdoeken vlam hadden gevat in een sauna. De bewoner is behandeld door de opgeroepen ambulancemedewerkers.
1-2-2025	Sibculo	onbekend	accu	brand	garage	0G	In de vroege ochtend van zaterdag is de brandweer van Vroomshoop rond 05:00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Rafter in Sibculo. De brand was ontstaan in de berging/garage van een nieuwbouwwoning. De bewoners konden het pand op tijd veilig verlaten. Bij aankomst constateerde de brandweer dat de brand vermoedelijk was veroorzaakt door de accu van een elektrische fiets.
1-2-2025	Tiel	kortsluiting	verwarmingskabel	brand	bedrijf	0G	Aan De Riemsdijk in Tiel is een brand uitgebroken waarbij de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse is gekomen. Zaterdagmorgen rond 11.35 uur werd de brand gemeld. De brand is ontstaan door kortsluiting in een verwarmingskabel die wordt gebruikt om het dak vrij te houden van ijs en sneeuw.
1-2-2025	Weert	kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	Zaterdagavond 1 februari omstreeks 18.10 uur werd melding gedaan van een woningbrand aan de Oudenakkerstraat in Weert. De brandweer kwam met spoed naar de woning toe. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in de spots van de keuken. Door snelle inzet kon erger voorkomen worden. Niemand raakte gewond.
1-2-2025	Winterswijk	onbekend	bedrading	roet- en rookschade	supermarkt	0G	Rond 06:45 uur werd er brand gemeld bij de Albert Heijn aan de Dingstraat. Bewoners van het Petershof roken een sterke brandgeur en drukte de handmelder in. Na een verkenning werd een brandplek in het plafond ontdekt, waar bleek dat er elektrische bedrading had gebrand, wat de geur en rook veroorzaakte.
2-2-2025	Harderwijk	onbekend	oven	brand	woning	0G	Zondagmiddag rond 12:00 uur is brand uitgebroken in een oven in de keuken van een woning aan de Eisenhowerlaan in Harderwijk. De brandweer was snel ter plaatse en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De schade bleef beperkt. De bewoners wisten zichzelf op tijd in veiligheid te brengen en niemand raakte gewond. De exacte oorzaak van de brand is niet bekend.
2-2-2025	Oud-Beijerland	menselijk handelen	oven	rook	appartement	0G	Vanmiddag is de brandweer met spoed uitgerukt naar een melding van een woningbrand aan de Rembrandtstraat in Oud-Beijerland. Rond 13:00 ontving de meldkamer een alarmmelding, waarop de brandweer naar het betreffende adres werd gestuurd. Na een snelle verkenning bleek de oorzaak minder ernstig dan aanvankelijk gevreesd: in de oven lagen aangebrande broodjes, die voor rookontwikkeling hadden gezorgd. Gelukkig bleef de schade in dit geval beperkt, en raakte niemand gewond.
3-2-2025	Almere	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Maandagmiddag vlak voor één uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een woningbrand in de Duintopstraat in Almere Poort. In de woning was een kleine brand ontstaan in een elektrisch apparaat. De brandweer heeft het brandje geblust en gezorgd dat de woning werd geventileerd. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.
3-2-2025	Bovenkarspel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Maandagmiddag 3 februari omstreeks 17.15 uur werden de brandweer van Stede-Broec en de politie met spoed gealarmeerd voor een woningbrand aan de Stationslaan in Bovenkarspel. Ter plaatse bleek er brand te woedde in de meterkast van de woning. Ook kwam de ambulance vervolgens ter plaatse om de bewoner te controleren. Deze hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis overgebracht te worden.
3-2-2025	Castricum	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	woning	0G	In een woning aan de Duinakker is maandagmiddag korte tijd sprake geweest van brand. De brand, die even na 17:00 uur werd ontdekt, is vermoedelijk veroorzaakt doordat een omvormer vlam had gevat. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel is door het vuur schade aan de woning ontstaan.
3-2-2025	Nieuwe Pekela	onbekend	infraroodpaneel	brand	woning	0G	In een woonboerderij aan de Tilstraat H in Nieuwe Pekela heeft maandagochtend korte tijd brand gewond in het plafond. Niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 11.00 uur bij Infraroodpanelen die tussen het plafond en de vloer bevestigd waren.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
3-2-2025	Nieuw-Vossemeer	onbekend	elektrische step	brand	vakantiewoning	0G	De brand brak rond 03.15 uur uit op een recreatiepark in het buitengebied van Nieuw-Vossemeer. De vlammen sloegen al snel uit het rieten dak van de woning en er was sprake van flinke rookontwikkeling. Maar ook de accu van een elektrische scooter kan een woning met zo'n kap in de as leggen, bleek maandag.
3-2-2025	Weert	kortsluiting	bedrading	rook	woning	0G	Maandagmiddag 3 februari omstreeks 13.00 uur is brand ontstaan in een woning aan de Parallelweg in Weert. De brand werd veroorzaakt door kortsluiting in een stopcontact, wat leidde tot lichte rookontwikkeling in de woning. De brandweer kwam en heeft onderzoek gedaan.
4-2-2025	Middelburg	onbekend	verlichting	brand	winkel	4R	In een kledingwinkel aan de Nieuwe Burg in Middelburg heeft dinsdagochtend een klein brandje gewoed in de behuizing van de verlichting. Daarbij kwam veel rook vrij, die zich heeft verspreid in meerdere winkels. Vier personeelsleden ademden rook in en hebben medische zorg gekregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.
4-2-2025	Nijverdal	onbekend	oven	brand	bedrijf	0G	Dinsdagmorgen 4 februari tegen 02.35 uur was brand ontstaan in een bedrijfspand aan de G van der Muelenweg in Nijverdal. De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet om de brand te bestrijden. Desbetreffende brand zal ontstaan zijn in een oven. Brandweerlieden hebben de brand geblust.
5-2-2025	Bathmen	menselijk handelen	friteuse	brand	snackbar	0G	Op woensdagmiddag heeft er een flinke brand gewoed bij een snackbar De Brink aan het plein de Brink in Bathmen. Rond de klok van 16:30 werd de brandweer gealarmeerd voor een keuken brand bij een snackbar aan de Brink in Bathmen. Naast de brandweer is er ook een ambulance ter plaatse gekomen, dit voor mensen die rook in hebben geademd tijdens de brand. Of er mensen vervoerd zijn naar het ziekenhuis is nog niet duidelijk. De brand zou zijn ontstaan in een van de frituurpannen waarna deze is doorgeslagen in de afzuiging van de keuken.
6-2-2025	Alblasserdam	onbekend	compressor	brand	bedrijf	0G	De brandweer is donderdagavond 6 februari 2025 met spoed uitgerukt voor een brandmelding bij het bedrijf Scania aan de Edisonweg in Alblasserdam. In de loods hing rook en er werd een rubberachtige lucht waargenomen. Vooralsnog lijkt het erop dat het gaat om een defect rondom een pomp en compressor.
6-2-2025	De Kwakel	kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	Donderdagavond om 20:07 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Drechtijk in De Kwakel. Volgens omstanders zou de brand zijn veroorzaakt door kortsluiting in een plafondlamp. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Niemand raakte gewond.
6-2-2025	Leek	onbekend	meterkast	brand	distributiecentrum	0G	Voor de 2e keer donderdagavond is brandweer Leek opgeroepen voor een brand. Ditmaal bij het Distributiecentrum van Albert Heijn thuis bezorgd. Brandweer ging gelijk op verkenning in het pand. Ze waren net terug in de kazerne van de vorige melding toen ze gelijk weer door konden rijden met spoed. Het was een brandje in de meterkast.
7-2-2025	Almere	menselijk handelen	friteuse	brand	café	0G	Vrijdagavond is er brand geweest in een cafetaria aan De Steiger in Almere Haven. De brand was snel in de kiem gesmoord. De brand ontstond kort voor 19:00 uur nadat er vet uit de frituur is gaan lekken en tot ontbranding kwam onder de frituur. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
7-2-2025	Enschede	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Vrijdagmiddag is er brand ontstaan in een opslaghek voor speelgoed van een school in Enschede. Omstreeks half twee kreeg de brandweer een melding van een brand in een bijgebouw aan de Tichelweg. Ter plaatse bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in een bijgebouw wat wordt gebruikt als opslag voor speelgoed. Niemand raakte gewond.
7-2-2025	Oisterwijk	overbelasting	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer werd vrijdagmiddag gebeld voor een stanklucht, mogelijk gaslucht in een pand aan de Kerkstraat in Oisterwijk. 'Ter plaatse namen wij geen gaslucht waar, maar een brandlucht. Na wat onderzoek bleek er een groep in de meterkast te zijn doorgebrand door overbelasting. Wij hebben de meterkast veiliggesteld en zijn hierna teruggekeerd naar de kazerne.'
8-2-2025	Amersfoort	onbekend	meterkast	brand	parkeergarage	0G	In Amersfoort is vanmiddag brand uitgebroken in een kantoorcomplex aan de Barchman Wuytierslaan. Rond 12.30 uur kreeg de brandweer een melding van een brandgeur in het pand. "Na onderzoek bleek de oorzaak te zitten in een meterkast"
8-2-2025	Schriek	onbekend	zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	De brandweer werd zaterdag opgeroepen voor een brand in de Langstraat in Schriek (Heist-op-den-Berg). Een kortsluiting aan de zonnepanelen op het dak van een bedrijf zorgde voor brand. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De brand brak kort voor 12 uur zaterdagmiddag uit bij een bedrijf in de Langstraat in Schriek. "Het bleek om een kortsluiting aan enkele zonnepanelen te gaan"
8-2-2025	Sint-Oedenrode	onbekend	sauna	brand	woning	0G	De brandweer heeft een brand aan de Philippusstraat onder controle gekregen. Het vuur brak zaterdagavond uit en zorgde voor flinke rookontwikkeling. De brand is vermoedelijk ontstaan in een sauna. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Update 09-02-2025: Mogelijk is een tweedehands aangeschaft verwarmingsapparaat de oorzaak van de brand.
10-2-2025	Cuijk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Er woedde maandagmiddag brand in een vrijstaand huis aan de Vorstendom in Cuijk. Op het moment dat de brand ontstond waren er twee mensen in het huis. Zij waren op dat moment in de keuken. Inmiddels staan ze veilig buiten. Ze raakten niet gewond, maar zijn wel erg geschrokken. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast.
10-2-2025	Roden	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Even na 10 over 8 vanmorgen werd de brandweer van Roden gealarmeerd voor brand in een bijgebouw aan de Havezathenlaan Roden. Hier bleek in een woning brand te zijn ontstaan in een vaatwasser, die in de bijkeuken stond. Waardoor de brand kon ontstaan, is niet bekend.
10-2-2025	Vlaardingen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	In Vlaardingen zijn meerdere bedrijfsruimten ontruimd, vanwege rookontwikkeling bij een schoonmaakbedrijf aan de James Wattweg. Volgens een woordvoerder van de brandweer komt er veel rook vrij uit een afzuiginstallatie waar filters in zitten en op beelden zijn ook vlammen te zien.
11-2-2025	Groningen	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand	woning	0G	In een woning aan de Trompsingel heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. De melding van de brand kwam even na de klok van 22.00 uur binnen. In de keuken was brand ontstaan", vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. "Per ongeluk was er een houten snijplank op de elektrische kookplaat gelegd die op dat moment nog warm was. Daarop ontstond er brand."
11-2-2025	Vught	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een woning aan de Zuidoosterlaan in Vught is dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt door een brand. Het vuur werd even voor 22.00 uur ontdekt. Waarschijnlijk ontstond de brand in de meterkast, die volledig is weggebrand. De woning werd verbouwd, waardoor er op dat moment geen mensen aanwezig waren. De brand veroorzaakte ook een gaslek.
11-2-2025	Zoetermeer	onbekend	afzuiginstallatie	schroeilucht	zorginstelling	0G	Dinsdagavond heeft de brandweer onderzoek gedaan in een woonzorgcentrum van WZH in de wijk Oosterheem in Zoetermeer. Dit was vanwege een schroeilucht die in het pand werd waargenomen. De brandweer laat weten dat de oorzaak van de schroeilucht is gevonden. In een installatieruimte op het dak, bij de ventilatie van het pand, was een technisch mankement ontstaan. Dit veroorzaakte de schroeilucht. Er is tijdens het incident niemand gewond geraakt.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
12-2-2025	Bakkeveen	menselijk handelen	friteuse	brand	woning	0G	Aan de Merskenkamp in Bakkeveen is vanmiddag om 15:26 uur brand uitgebroken tijdens het frituren. Een bewoner was aan het bakken onder de afzuigkap toen de frituurpan vlam vatte. De brand sloeg snel over naar de afzuiging en het plafond. Er raakte niemand gewond, maar de woning liep flinke schade op
14-2-2025	Enschede	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	De brandweer is vanochtend met meerdere voertuigen uitgerukt na melding van een brand in een woning aan Achter 't Hofje in het centrum van Enschede. De brand is begonnen in de meterkast en vermoedelijk doorgeslagen naar de spouwmuur. Als gevolg van de brand is er stroomuitval in de nabije omgeving.
15-2-2025	Ees	oververhitting	sauna	brand	vakantiewoning	0G	Zaterdagochtend rond 10.30 uur is brand uitgebroken in een vakantiewoning op vakantiepark Land van Bartje in Ees. De brand ontstond in de sauna van het huisje en zorgde voor flinke schade. Gelukkig raakte niemand gewond.
16-2-2025	Apeldoorn	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	In een flatwoning aan de IJsselstraat in Apeldoorn is zondagavond 16 februari brand uitgebroken in een wasdroger. De brand werd op tijd ontdekt, waardoor grote schade werd voorkomen. Volgens de brandweer was een technisch mankement de oorzaak van de brand. Dankzij de snelle ontdekking bleef de schade beperkt tot de machine. Niemand raakte gewond.
16-2-2025	Huissen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Nelly Houterman zat tv te kijken toen ze zondagmiddag ineens rook onder de voordeur bij de overburen zag komen. De ene na de andere hulpdienst kwam net voor 14 uur de Montgomerystraat in Huissen in. De woordvoerder van VGGM zegt dat de brand in de meterkast is ontstaan. „Een simpel brandje.” De oorzaak is niet bekend.
17-2-2025	Wijchen	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	bedrijf	0G	In een groot kassencomplex met aardbeien in Wijchen is maandagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond half acht uur in een hoek van een kas aan de Hoogvonderweg, in buurtschap Wezel. De brand was rond negen uur onder controle en bleek het gevolg van kortsluiting in de ruimte waarin elektronica staat. "Vanuit daar werden de systemen aangestuurd die zorgden voor de voeding en bewatering van de planten. Dat gaat allemaal automatisch."
18-2-2025	Alphen aan den Rijn	vermoedelijk kortsluiting	koelkast	vonken	café	0G	Barista Café aan de Aarkade in Alphen aan den Rijn heeft een dag de deuren gesloten vanwege de brandveiligheid na een ongeval met een van de koelkasten. 'Wij zijn okay, de stoppen van de koelkast waren doorgebrand en de vonken kwamen er vanaf.
18-2-2025	Arendonk	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	De brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag uitrukken naar Roobeek in Arendonk. Daar was brand ontstaan in de aanbouw achter een woning. Het vuur werd dinsdagochtend rond 1 uur opgemerkt. Het vuur werd vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting.
18-2-2025	Leidschendam	kortsluiting	meterkast	brand	wellnesscentrum	1G	In het wellnesscentrum 'CLOUD9 Beauty Spa' aan het Damplein in Leidschendam is dinsdagmiddag 18 februari brand uitgebroken. Bij de brand raakte een medewerker gewond. Even voor half twee ontstond, waarschijnlijk door kortsluiting, brand in de meterkast. Door snel ingrijpen van de brandweer bleef het bij een kleine brand. Wel raakte een medewerker van het wellnesscentrum gewond door de brand. Voor deze medewerker kwam een ambulance ter plaatse die de verwondingen ter plaatse behandeld heeft.
18-2-2025	Ridderkerk	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Dinsdagavond 18 februari 2025 kwam er bij bewoners aan de Ravelstraat rook uit de meterkast. Om 23.18 uur werden de hulpdiensten gebeld met de melding dat er mogelijk brand was uitgebroken. In afwachting van de brandweer hadden de bewoners de woning verlaten. Onderzoek door de brandweer wees uit dat er geen sprake was van brand, maar dat de rook werd veroorzaakt door kortsluiting in de meterkast als gevolg van water. Vermoedelijk was er na werkzaamheden in de badkamer een lekkage ontstaan.
18-2-2025	Schiedam	kortsluiting	bedrading	brand	appartement	0G	De brandweer werd dinsdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een woning in de Rembrandtlaan. De aanwezige bewoners waren allemaal al naar buiten gegaan. Ter plaatse bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in de elektra. De situatie was al snel onder controle en de brandweer hoefde niet veel te doen.
19-2-2025	Alblasserdam	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand	woning	0G	De brandweer is woensdagmiddag 19 februari 2025 met spoed uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Drentsehof in Alblasserdam. In een woning ging een brandalarm af. Toen een buurvrouw ging kijken, zag ze de keuken en een deel van de woning vol rook. De bewoner was zelf niet thuis. Er werd 112 gebeld. Via een raam zag men dat de rook werd veroorzaakt door een pannetje op een kookplaat.
19-2-2025	Apeldoorn	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een huis aan de Serenadestraat in Apeldoorn is woensdagochtend een brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
19-2-2025	Gouda	kortsluiting	meterkast	brand	appartement	1RZ	In de keuken van een woning op de vijfde etage van het flatgebouw aan de Ronsseweg is woensdagmiddag rond 14u25 brand ontstaan. Vermoedelijk ging het om een kortsluiting in de magnetron. De bewoner is door de ambulancedienst nagekeken in verband met rookinhalatie. De bewoner is vervolgens voor verdere behandeling vervoerd naar het nabijgelegen Groene Hart Ziekenhuis.
20-2-2025	Rotterdam	kortsluiting	onbekend	brand	winkel	0G	Donderdagmorgen 20 februari om 11.25 uur werd brand gemeld in een viswinkel aan de Hilledijk in Rotterdam. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de winkel. In de winkel werd een brandlucht geroken. De vermoedelijke oorzaak lijkt kortsluiting te zijn. Er raakte niemand gewond.
21-2-2025	Capelle aan den IJssel	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	appartement	0G	In de nacht van donderdag op vrijdag is er brand uitgebroken in een woning aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. In de woning was een elektrische step in brand gevlogen. De elektrische step stond te laden in een woning op de achtste verdieping. Vermoedelijk is door kortsluiting de accu van de step in brand gevlogen. Ook vulde de woning zich snel met rook.
21-2-2025	Urk	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Er is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in een woning aan de Almerelaan op Urk. Het betrof een woning in appartementencomplex De Noordster. Niemand raakte gewond. De brand is volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland ontstaan in de meterkast waar op een gegeven moment vlammen uitsloegen. Daarop belde de bewoonster de brandweer. Waardoor de brand is ontstaan, is niet duidelijk.
21-2-2025	Voorthuizen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	Afgelopen nacht heeft brand gewoed in een schuur achter een woning aan de Mendelssohnlaan in Voorthuizen. De brandweer werd rond 03:45 uur met spoed opgeroepen, nadat rook uit het schuurtje naar buiten kwam. De schade in de getroffen schuur is aanzienlijk. Een elektrische fiets en een E-bike zijn volledig verloren gegaan, evenals een stoel en divers gereedschap. De oorzaak van de brand is niet met zekerheid vastgesteld, maar er wordt vermoed dat kortsluiting de boosdoener is.
22-2-2025	Bunnik	menselijk handelen	magnetron	brand	zorginstelling	0G	Zaterdag 22 februari rond 19.00 uur rukten de hulpdiensten uit voor een woningbrand in woonzorgcentrum De Weijer in Bunnik. De medewerkers hadden al diverse bewoners naar buiten laten gaan. De oorzaak van het alarm was een broodje dat te lang in de magnetron had gelegen en daardoor een zodanige rookontwikkeling gaf dat het brandalarm afging.
22-2-2025	Oosterwolde	onbekend	accu	brand	woning	0G	In Oosterwolde is de accu van een elektrisch skateboard in brand gevlogen. Aan de achterkant van de woning aan de Menninge was rook te zien. De brandweer is snel uitgerukt en heeft het vuur geblust. Er raakte niemand gewond bij de brand.
22-2-2025	Schiedam	onbekend	wasmachine	brand	appartement	0G	In een woning aan de Diepenbrockstraat in de Schiedamse wijk Groenoord is zaterdag rond 22:20 uur brand uitgebroken. De brand ontstond bij de wasmachine. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de situatie snel onder controle.
22-2-2025	Veenendaal	onbekend	oven	brand	woning	2RZ	Aan de Nachtzwaluw in Veenendaal heeft vanmiddag korte tijd een brand gewoed in een woning. De brand ontstond rond 17.30 uur in het fornuis in de keuken en kon snel worden geblust.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) laat weten dat twee bewoners naar het ziekenhuis zijn gebracht omdat ze rook in hadden geademd.
23-2-2025	Gouda	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	Bij een brand zondagmorgen rond 11u30 in een woning aan de Poldermeesterslag bleek een vergeten pizza in de oven de oorzaak te zijn. De bewoners waren in slaap gevallen en hadden de oven niet opgemerkt.
23-2-2025	Grijpskerk	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	zorginstelling	0G	De brandweer is vanochtend tegen 20 over 5 uitgerukt naar verzorgingstehuis de Wierde in Grijpskerk. Kortsluiting in een doorgesmolten automaat van een stoppenkast was waarschijnlijk de oorzaak van deze brand. Dit veroorzaakte enige rookontwikkeling op de verdieping. Het viel allemaal reuze mee. Er raakte niemand gewond.
23-2-2025	Leusden	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zaterdag 23 februari rond 11:50 uur is brand uitgebroken in een woning aan de Lijsterbeslaan in Leusden. De brand ontstond in de meterkast, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer was het vuur snel onder controle. Hierdoor kon verdere schade aan de woning worden voorkomen. Na het blussen heeft de brandweer de woning geventileerd om de rook te verwijderen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
24-2-2025	Helmond	onbekend	friteuse	brand	appartement	1GZ	In een appartement aan de Kasteel-Traversal in Helmond heeft maandagochtend brand gewoed in de keuken. De bewoner is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerlieden hebben een kat uit de woning gehaald. De brand in het appartement ontstond rond 06.15 uur, vermoedelijk door een frituurpan in de keuken.
23-2-2025	Hengelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Het was zondagavond schrikken voor bewoners van een woning aan de Kees van Baarenstraat in Hengelo. Uit de meterkast zagen ze vonken komen. Dit ging gepaard met rook en lichtflitsen.
24-2-2025	Zoeterwoude	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Zoeterwoude In een woning aan het Molenpad in Zoeterwoude is maandagochtend brand ontstaan. Niemand raakte gewond. De brandweer werd omstreeks 06.00 uur gealarmeerd en rukte met onder meer een tankautospuiter en een hoogwerker uit. Mogelijk is de brand in de kamer boven door kortsluiting ontstaan. Er waren geen mensen in de woning aanwezig.
25-2-2025	Middelburg	menselijk handelen	friteuse	brand	zorginstelling	0G	De brandweer is met meerdere blusvoertuigen ingezet bij een brand in de keuken van een appartement in woon-zorgcomplex Hof ter Veste in Middelburg. Een frituurpan bleek de boosdoener te zijn. Uit voorzorg werd opgeschaald naar middelbrand, maar de brand bleek al binnen tien minuten geblust. Er zijn geen slachtoffers gevallen.
25-2-2025	Oude Pekela	onbekend	droogtrommel	brand	bedrijf	0G	De brandweer is om 17.55 uur gealarmeerd voor een brandgerucht in een industriepand aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. De brand is ontstaan in een droogtrommel. Het is een bedrijf wat hennep verwerkt. Door het proces is er brand in meerdere trommels.
24-2-2025	Zuid-Scharwoude	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	Maandagavond rond 21.45 uur is aan de Boomgaard in Zuid-Scharwoude een woningbrand ontstaan door een ontplofte meterkast. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast. Dit zorgde voor de nodige schade in de woning. De bewoners konden tijdig de woning verlaten. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de toegesnelde brandweer kon erger voorkomen. Vermoedelijk is de brand te wijten aan kortsluiting.
27-2-2025	Groesbeek	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	brand	woning	0G	Een woning aan de Heidebloemstraat in Groesbeek is voorlopig onbewoonbaar omdat er donderdagmiddag een felle brand woedde. De bewoners moeten voorlopig bij familie gaan wonen omdat er onder meer veel waterschade is. De brand brak uit kort na 12 uur 's middags op de zolder in een wasmachine. De bewoner hoorde boven een harde knal en ging kijken. Hij zag dat de hele zolderverdieping in lichterlaaie stond. De wasmachine is vermoedelijk gaan branden door kortsluiting of een defect aan het apparaat.
27-2-2025	Mierlo	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Mierlo en Helmond zijn donderdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Vesperstraat in Mierlo. Het bleek te gaan om een uitslaande woningbrand, vermoedelijk ontstaan door een droger. De brandweer kon door snel te handelen erger voorkomen. De bewoners raakten niet gewond bij de brand.
28-2-2025	Roermond	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij papierfabriek Smurfit Westrock in Roermond is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand brak vlak na 13.00 uur uit. De afzuiging van een machine voor papierverwerking was de oorzaak van de brand, waarbij veel dikke en zwarte rook vrijkwam. Zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand.
1-3-2025	Amsterdam	onbekend	accu (fiets)	brand	berging	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in een berging aan de Gibraltarstraat in Amsterdam-West. Daar stond een, vermoedelijk elektrische, scooter in brand. De brand, die rond 19.20 uur uitbrak, zorgde voor veel rookontwikkeling.
1-3-2025	Eindhoven	vermoedelijk oververhitting	accu oplader	brand	woning	0G	In een woning aan het Arnaudinaplein in Eindhoven is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De melding van de brand kwam rond 15.15 uur binnen bij de hulpdiensten. De telefoonoplader mogelijk de oorzaak.
1-3-2025	Lunteren	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij een interieurbedrijf op bedrijventerrein De Stroet in Lunteren heeft zaterdagmiddag brand gewoed in een afvoerpijp van een technische installatie. De brandweer van Lunteren en de hoogwerker van Ede werden rond 13.10 uur gealarmeerd.
1-3-2025	Nijverdal	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Brandweerlieden van kazernes uit Hellendoorn en Nijverdal rukten vanmiddag uit voor een melding van een woningbrand aan de Jocheerelaan in Nijverdal. Bij aankomst bleek er brand in de meterkast te zijn ontstaan. De brandweer bluste de brand en wacht nu op Enexis. De bewoonster ademde vermoedelijk rook in en wordt op dit moment onderzocht door ambulancepersoneel.
1-3-2025	Ridderkerk	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	Aan de Brasem in Ridderkerk is zaterdagavond een schuurtje bij een woning afgebrand. De brand ontstond rond 19:30 uur door een frituurpan die in de schuur stond. Het vuur breidde zich uit naar de schutting en een overkapping, waardoor flinke vlammen ontstonden. De brandweer kon de brand snel blussen. Er raakte niemand gewond.
1-3-2025	Thorn	vermoedelijk oververhitting	accu oplader	brand	vakantiewoning	0G	Het opladen van een apparaat is volgens de brandweer waarschijnlijk de oorzaak van een brand in Thorn, zaterdagmiddag. Aan de Meers ontstond rond 13.30 uur brand in een woning op een vakantiepark. Door het opladende apparaat vloog een matras op de bovenverdieping in brand. Er was ten tijde van de brand niemand in het huis.
1-3-2025	Winterswijk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	café	0G	Een cafetaria aan de Markt in Winterswijk is zaterdagmiddag in vlammen opgegaan. De brand ontstond in de afzuiginstallatie van de snackbar en verspreidde zich snel. De brand brak vlak na twaalf uur uit in het pand waar snackbar Plokker is gevestigd. Via de afzuiginstallatie sloeg de brand over naar een deel van het dak van het naastgelegen hotel Stad Munster.
2-3-2025	Haarlem	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Bewoners van zo'n veertig appartementen aan de Selma Lagerlöfstraat in Haarlem moesten zondagavond hun woning uit na een brand in de meterkast. De brand veroorzaakte veel rook en zelfs een stroomstoring. Een aantal bewoners werd door de ambulance nagekeken. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.
2-3-2025	Serooskerke	onbekend	meterkast	brand	vakantiewoning	0G	De vrijwillige brandweer van Serooskerke (W) is vanmorgen in alle vroegte ingezet voor een meterkastbrand in een vakantiewoning in Serooskerke. De eigenaar had zelf al een geslaagde blusactie uitgevoerd. De brandweer werd omstreeks 05.20 uur met spoed opgeroepen voor een mogelijke woningbrand aan het Smidswegje. Ter plekke bleek dat er een brand had gewoed in de meterkast van een vakantiewoning.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
2-3-2025	Utrecht	vermoedelijk oververhitting	accu (fiets)	brand	woning	0G	Een brandende accu heeft de gemoederen op de Professor Jan Bronnerlaan in Leidsche Rijn deze zondag nogal beziggehouden. Ter plekke bleek het om de accu van een fiets te gaan die tijdens het opladen was ontbrand en ook voor veel rook zorgde. Het vuur werd gedoofd en de fiets is na de blusactie naar buiten gebracht.
2-3-2025	Veenendaal	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	restaurant	0G	In het centrum van Veenendaal heeft een grote brand gewoed in een restaurant. Volgens de veiligheidsregio was de brandhaard moeilijk te vinden, omdat deze in het plafond zat. De brand op de Kerkewijk brak vanochtend rond 06.30 uur uit en was vanmiddag pas rond 15.00 uur onder controle. Er niemand gewond. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig. Over de oorzaak is nog niets bekend. "Het vermoeden is dat de brand ontstaan is door een kortsluiting met een elektrisch apparaat", aldus de woordvoerder.
2-3-2025	Vilsteren	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	1RZ	Opschudding gisteravond op vakantiepark Reggewold in Vilsteren. Tegen half twaalf brak in een bungalow brand uit. De bewoners van de bungalow, een man, een vrouw en hun hond wisten op tijd naar buiten te komen. De bewoners hadden rook ingeademd, de man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Het vuur richtte veel schade aan in de bungalow.
3-3-2025	Assen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	2R	De brandweer is maandagmiddag rond 14:15 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Eschstraat in Assen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek er in de keuken brand te zijn ontstaan. De afzuigkap was vermoedelijk tijdens het koken in de brand gevlogen. Hierbij kwam veel rook vrij. Tijdens de brand waren twee bewoners in de woning. Zij zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie, maar hoeven niet mee naar het ziekenhuis.
3-3-2025	Den Haag	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Maandagmiddag 3 maart is er brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Westvlietweg in Den Haag. Om even voor half vier ontving de brandweer de melding en rukte met groot materieel uit. Bij de brand raakte niemand gewond. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in de meterkast, nutsbedrijf Stedin is ook ter plaatse om de schade te bekijken en herstellen.
3-3-2025	Heeze	onbekend	afzuiginstallatie	brand	kinderdagverblijf	0G	Bij een school en buitenschoolseopvang aan de Spinner in Heeze is brand ontstaan aan wat kabels op het dak. Korte tijd zouden er flinke zwarte rookwolken waargenomen zijn. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en geconstateerd dat er van brand geen sprake meer was. Na nader onderzoek met behulp van een hoogwerker werd de oorzaak vastgesteld: een doorgebrand ventilatiesysteem.
3-3-2025	Papendrecht	kortsluiting	bedrading	brand	orthodontist	0G	Bij een orthodontiepraktijk aan de De Biezen in Papendrecht is maandagmiddag kortsluiting in een wandcontactdoos ontstaan. De brandweer is gealarmeerd en heeft snel de situatie veilig gesteld. Er ontstond uiteindelijk geen brand, en niemand is gewond geraakt.
4-3-2025	Heerenveen	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer van Heerenveen rukte dinsdag rond het middaguur uit voor een keukenbrand aan de Geert van der Zwaagweg. Ter plaatse bleek het te gaan om brand in een oven. Brandweerlieden hebben het brandende materiaal uit de oven gehaald.
4-3-2025	Wijhe	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	bouwmarkt	0G	Een omvormer van de zonnepanelen was in brand gevlogen. Een personeelslid van de bouwmarkt heeft de brand geblust en heeft de omvormer naar buiten gebracht.
5-3-2025	Barendrecht	menselijk handelen	oven	rook	appartement	1GZ	De brandweer heeft woensdagmiddag de deur van een appartement op de Rietgors in Barendrecht geforceerd om binnen een brand te kunnen bestrijden. De bewoner was thuis en had broodjes in de oven gedaan, maar ze er nooit uitgehaald. Hoe het komt dat de bewoner de oven aan heeft laten staan, is niet bekend. Op aankloppen van de brandweer werd niet gereageerd, dus heeft de brandweer zich toegang verschaft tot de woning. Binnen bleek de schade mee te vallen: een paar verkoolde broodjes. De brandweer hoefde niet te blussen, alleen te ventileren. De bewoner is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.
5-3-2025	Vlaardingen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer heeft woensdagochtend een brand op de Arij Koplaan in de Vlaardingse Westwijk snel onder controle gekregen. Volgens de Veiligheidsregio is de mogelijke oorzaak van de brand een wasmachine die vlam vatte. Er rukte twee wagens uit en binnen een kwartiertje was de brand geblust. De mensen in het gebouw waar de wasmachine stond, konden snel naar buiten komen, niemand raakte gewond.
6-3-2025	Lommel	vermoedelijk oververhitting	zonnepanelen	smeulbrand	bedrijf	0G	De brandweer Noord-Limburg is donderdag rond 12.15 uur opgeroepen voor een brand op Maatheide. Op het dak van een bedrijf waren de kabels van de zonnepanelen beginnen te smeulen. Ook de roofing en isolatie waren aan het roken toen de brandweerlieden arriveerden. Ze kregen het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt.
6-3-2025	Rijen	onbekend	accu	brand	schuur	0G	Een schuur achter een woning aan de Nassaulaan in Rijen is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen. De brandweer had de brand snel onder controle. Mogelijk is een accu van een speelgoedscooter de oorzaak van de brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er raakte niemand gewond.
6-3-2025	Tilburg	onbekend	accu (scootmobiel)	brand	appartement	0G	In een flatgebouw in Tilburg is donderdagavond een scootmobiel afgebrand. Dat gebeurde vermoedelijk nadat er brand ontstond bij het opladen van de accu. De brandweer heeft het voertuig na het blussen naar beneden gehaald. De brand ontstond rond 20.40 uur en werd snel door de brandweer geblust. Niemand raakte gewond.
6-3-2025	Zevenaar	onbekend	meterkast	rook	hotel	0G	Donderdagmiddag rond 15:00 uur is een zogenoemd Polenhotel aan de Mercurion ontruimd na een brandmelding. Enkele tientallen bewoners moesten het pand verlaten. In een meterkast op de vierde verdieping werd rook waargenomen. De brandweer controleerde meerdere verdiepingen, waar lichte rook zichtbaar was, maar de oorzaak bleef onduidelijk.
7-3-2025	Amersfoort	kortsluiting	onbekend	rook	winkel	0G	Aan de Emiclaerhof in Amersfoort is vrijdagavond brand gemeld in kledingwinkel The Stone. Na onderzoek van de brandweer hoefde er niet te worden ingegrepen. Er was alleen rookontwikkeling, die mogelijk is veroorzaakt door kortsluiting. Volgens fotobureau 365press wordt de winkel mogelijk voor twee dagen gesloten voor herstelwerkzaamheden.
7-3-2025	Gorinchem	kortsluiting	koelkast	brand	zorginstelling	0G	Bij een zorgwoning aan de Kortendijk in Gorinchem is vrijdagmiddag 7 maart kortsluiting ontstaan in een koelkast. De brandweer werd om 16.15 uur opgeroepen om een controle uit te voeren. Geconstateerd werd dat er kortsluiting was ontstaan in een koelkast. Het gebouw is door de brandweermensen geventileerd en kon daarna weer worden vrijgegeven.
7-3-2025	Schagen	onbekend	accu (fiets)	rook	berging	0G	Veel rook vrijdagmiddag bij een brandje in een berging aan het Regioplein in Schagen. De brandweer werd rond 16.45 uur opgeroepen voor de brand. Wat er precies in brand stond is nog niet bekend. Vermoedelijk ging het om een accu van een fiets. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot de berging.
7-3-2025	Schiedam	onbekend	oven	brand	appartement	0G	De brandweer is vrijdagmiddag met spoed uitgerukt naar de Van Ostadelaan in Schiedam-West. Daar heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur is ontstaan nabij de oven. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon ook snel de brandslangen weer opbergen. De bewoner en haar kat konden zelfstandig de woning verlaten. Het is niet precies bekend hoe de brand is ontstaan.
8-3-2025	Ede	onbekend	accu oplader	brand	schuur	0G	Zaterdagmiddag 8 maart rond 14.25 uur is brand uitgebroken in een schuur aan de Op den Berg in Ede. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade in de schuur is groot. De brand is ontstaan in een accu laadstation dat op een werkbank stond. Hoe het laadstation vlam kon vatten, is niet bekend. Er raakte niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
8-3-2025	Ridderkerk	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Zaterdagmorgen 8 maart is de brandweer om 8.38 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Forel. Uit de zolderramen kwam dikke rook, waarop de brandweer besloot middelbrand te maken. De bewoners dachten dat de wasmachine op zolder in brand stond en schakelden de elektriciteit in de meterkast uit voordat ze de woning verlieten. De brandweer startte direct een onderzoek op zolder en bestreed de brand met een straal hoge druk. Om 9.04 uur werd het sein brandmeester gegeven.
8-3-2025	Rotterdam	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Aan de Meyenhage in Rotterdam-Zuidwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Tesla helemaal uitgebrand. Volgens een 112-correspondent stond de elektrische auto net aan de oplader toen omstanders knallen hoorden. De precieze oorzaak is onbekend, maar het lijkt om een technisch mankement te gaan.
8-3-2025	Westerzicht	vermoedelijk oververhitting	accu oplader	brand	woning	0G	De brandweer heeft vanavond de voordeur van een woning in Westerveld opengebeukt, binnen stond iets in brand en de bewoners waren niet thuis. Hun hondje wel. Over de oorzaak zijn nog geen mededelingen gedaan, maar het leek erop dat de boosdoeners snel gevonden werden: de brandweer kwam naar buiten met een gloeiend hete oplader en met een fietsje, mogelijk elektrisch, waarvan de achterband gedeeltelijk verbrand was. Even later bleek in de woning of in het schuurtje bij de voordeur een kleine hond te zitten. Het dier kreeg zuurstof toegediend (foto boven) en werd opgevangen door burens van kennissen.
8-3-2025	Zeewolde	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag om 13:08 uur is de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Grote Beer in Zeewolde. Ter plaatse bleek er brand te zijn geweest in de meterkast van de woning. Een oplettende buurman wist het vuur snel te blussen voordat het zich verder kon verspreiden.
9-3-2025	Baarn	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	De accu van een e-bike heeft gezorgd voor brand in een schuur in Baarn. Zondag om 10.50 uur werd de Baarnse brandweer gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Westerstraat. De accu van een elektrische fiets was spontaan in brand gevlogen, waarna de vlammen de schuur in brand zette. De bewoners verklaarden dat de accu niet aan de oplader stond om opgeladen te worden. De schuur liep enige brand- en braakschade op.
10-3-2025	Haarlem	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Afgelopen nacht vond er omstreeks 23.40 uur weer een autobrand plaats op de Martin Luther Kinglaan in Haarlem. De brand vond plaats op de kruising met de Erasmuslaan. De elektrische auto was aangesloten op een laadpaal. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het om brandstichting gaat. De Forensische Opsporing is momenteel bezig met onderzoek naar de oorzaak van de brand.
9-3-2025	Uithoorn	onbekend	airfryer	brand	appartement	2R	Bij een woningbrand aan de Bosmuis in Uithoorn is gisteravond een woning flink beschadigd geraakt. Op beelden is te zien dat dikke rookpluimen door de voordeur naar buiten komen. Het vuur brak rond 18.00 uur uit en zou mogelijk ontstaan zijn in een airfryer. Twee personen moesten worden nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
12-3-2025	Almkerk	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brand ontstond rond 00.45 uur. „We lagen al lang op bed toen de brandmelder afging. Wat ben ik blij dat we die hadden. In de woonkamer zagen we vuur, een lamp was naar beneden gevallen. We denken dat kortsluiting de oorzaak is. De brand greep snel om zich heen. Zelf blussen lukte niet meer.”
12-3-2025	Lisserbroek	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	In de Magnoliastraat heeft woensdagmiddag een elektrische step in de brand gestaan. De step stond in een schuurtje. De brandweer heeft alles geblust. Update: de step bleek een fatbike te zijn.
12-3-2025	Sliedrecht	oververhitting	waterkoker	rook	appartement	0G	Brandweer opgeroepen voor oververhitte waterkoker. De brandweer is woensdagochtend rond 10.45 uur opgeroepen voor een brand in een aanleunwoning naast Zorgcentrum Parkzicht (stichting Waardeburch). In het appartementencomplex Ibis aan de Reigerlaan was brand ontstaan in een waterkoker van een bewoner.
12-3-2025	Sneek	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De brandweer van Sneek en IJlst rukten woensdagochtend uit voor een woningbrand aan de Kapelstraat. Ter plaatse bleek dat er sprake was van rookontwikkeling in de woning. Een bewoonster van de woning ontdekte een brandgeur in de woning. Hierop besloot zij de brandweer te bellen. De brandweer had het brandje onder de vloer van de eerste verdieping snel onder controle. Naar alle waarschijnlijkheid is kortsluiting de oorzaak van het brandje.
13-3-2025	Delft	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	In een woning boven grandcafé Moeke brak afgelopen nacht het vuur uit. Zestien mensen hebben hun woning moeten ontruimen. De brand brak rond kwart over een 's nachts uit en binnen korte tijd riep de brandweer uit dat het ging om een 'zeer grote brand' om zo snel mogelijk meer materialen en manschappen richting café Moeke te krijgen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. "Ik heb begrepen dat kortsluiting is ontstaan in een stopcontact", zegt de uitbater van Moeke, die uit zijn bed werd gebeld en ging kijken.
13-3-2025	Gorinchem	onbekend	accu oplader	brand	appartement	0G	De hulpdiensten zijn donderdagochtend 13 maart 2025 uitgerukt voor een brand in de binnenstad van Gorinchem. In een woning aan de Langedijk brak iets voor 06.00 uur brand uit. Bij aankomst van de hulpdiensten was de brand al gedoofd. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en de woning geventileerd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. De brand is vermoedelijk begonnen bij een telefoonoplader.
13-3-2025	Groningen	onbekend	zonnepanelen	brand	kinderdagverblijf	0G	Bij een pand voor kinderopvang aan de Leegeweg in Hoogkerk is donderdag rond het middaguur brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het gebouw werd korte tijd ontruimd. Het vuur zou ontstaan zijn bij de zonnepanelen op het dak.
13-3-2025	Haarlem	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	0G	Een brand in een meterkast van een woning aan de Schroeder van der Kolkstraat in Haarlem heeft donderdagmiddag voor flinke rookschade gezorgd. Daardoor is de woning volgens Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) onbewoonbaar. Niemand raakte bij de brand gewond. Netbeheerder Liander heeft kort na de brand, die om 13.00 uur uitbrak, de gas en elektra afgesloten.
13-3-2025	Katwijk	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Donderdagmiddag 13 maart tegen 17.30 uur was brand ontstaan in een flatwoning aan de Hoorneslaan in Katwijk. Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te zijn in de meterkast. De brandweer had de brand snel onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
13-3-2025	Marum	onbekend	papierversnipperaar	brand	bedrijf	0G	Donderdagochtend is de brandweer uitgerukt voor een brand in een bedrijfspand in Marum. De brand ontstond in een papierversnipperaar (schredder). Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.
14-3-2025	Renkum	onbekend	transportband	brand	papierfabriek	0G	Bij papierfabriek Parengo aan de Renkumse Veerweg is vrijdagochtend brand uitgebroken. 'Er was een beperkte brand op de transportband van papierloos naar drumulpers', zegt Parencodirecteur Jeroen Broens. Niemand raakte gewond.
15-3-2025	Hindeloopen	kortsluiting	onbekend	rook	woning	0G	De brandweer moest zaterdag aan het einde van de ochtend uitrukken voor een woningbrand aan de Buren. De bewoner rook een sterke brandlucht en ontdekte vervolgens dat in de woning mogelijk door kortsluiting iets aan het smeulen was. Dit veroorzaakte rookontwikkeling. De bewoner handelde adequaat door de stroom uit te schakelen en de brandweer te bellen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
15-3-2025	Oss	onbekend	oven	brand	appartement	0G	In een appartement aan de Berghemseweg in Oss is zaterdag brand uitgebroken in een oven. De bewoner had het brandende apparaat alvast op het balkon gezet, in afwachting van de brandweer. Twee politievoertuigen en de brandweer kwamen rond 14.00 uur met spoed ter plaatse. De brandweer heeft het brandje nageblust. Er raakte niemand gewond.
15-3-2025	Velsen-Noord	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een deel van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord is zaterdagavond de stroom uitgevallen na een brand in een meterkast van een woning. De brand in de meterkast werd rond 20.50 uur opgemerkt, waarna de stroom uitviel in een deel van de straat.
16-3-2025	's-Gravenzande	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	woning	0G	De brandweer van Naaldwijk en 's-Gravenzande moesten zondagmiddag uitrukken voor een woningbrand aan de Hagemanstraat. Bij aankomst van de brandweer bleek dat er rond 14.30 uur brand was uitgebroken op het dak. Daar lagen zonnepanelen waar brand was ontstaan bij een omvormer. Niemand raakte gewond er is voornamelijk brand en waterschade.
15-3-2025	Bergen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer is zaterdagmiddag rond 17.00 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Dreef in Bergen. Bij aankomst bleek de brand te zijn ontstaan in een wasmachine en droger die in de woning in gebruik waren. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en heeft de beide apparaten naar buiten gebracht. Door de brand is wel aanzienlijke schade ontstaan in de woning, met name door roetafzetting. De wasmachine en droger worden als verloren beschouwd.
16-3-2025	Nijmegen	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	appartement	0G	Vanavond woedde even voor 18:00 uur brand in een appartementencomplex aan de 36e straat van de Nijmeegse wijk Aldenhof, in stadsdeel Dukenburg. De brand woedde in een meterkast. Bij de brand was sprake van hevige rookvorming.
16-3-2025	Poelkapelle	vermoedelijk oververhitting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Gisterenmiddag stelde een bewoner van een woning in de Wallemolenstraat te Poelkapelle vast dat één van de zonnepanelen verkleurd en/of vervormd was en dat er roet te zien was. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om een controle uit te voeren. Na het verwijderen van een tweetal zonnepanelen stelde de brandweer vast dat een vogelnest onder de zonnepanelen vuur had gevat nadat het in aanraking kwam met de elektrische kabels ter hoogte van de aansluiting met de zonnepanelen. Eén van de zonnepanelen was hierdoor gedeeltelijk verbrand.
17-3-2025	Emmeloord	onbekend	sauna	brand	woning	0G	De brandweer van Emmeloord had een drukke maandagavond. Achter een woning aan de Industrieweg stond een sauna in lichterlaaie. De schuur bleef gespaard, maar de sauna is volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Niemand raakte bij de brand gewond.
17-3-2025	Heerhugowaard	kortsluiting	meterkast	vonken	woning	0G	Maandagmiddag rond 17.45 uur is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Anna Louisa Salomonstuin in Heerhugowaard. Hier was een melding van een mogelijke woningbrand. De oorzaak bleek een lekkage in de meterkast te zijn. Hierdoor kwam er een knetterend geluid uit en kwam er een brandlucht vrij.
17-3-2025	Noordwijkerhout	menselijk handelen	friteuse	brand	woning	1G	De ambulancedienst werd maandagavond 17 maart opgeroepen voor een persoon die medische zorg nodig had vanwege een brand in de keuken van een woning. De brandweer van Noordwijkerhout werd ook ter plaatse gestuurd naar de woning aan de Eyken Donck vanwege een nacontrole van de brand. In de keuken had de brand een zwarte roet laag achtergelaten. De bewoonster kreeg de eerste zorg van de ambulancedienst maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de woning was schade ontstaan door de brand. De oorzaak bleek een frituurpan die in brand vloog.
18-3-2025	Alblasserdam	kortsluiting	koelinstallatie	brand	restaurant	0G	In de nacht van maandag op dinsdag 18 maart is er brand uitgebroken in een filiaal van McDonald's aan de Kelvinring. Bij aankomst van de brandweer werd vastgesteld dat de oorzaak van de brand een kortsluiting in de koelcel was. Deze kortsluiting leidde ertoe dat er een brand ontstond. Gelukkig wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen, waardoor erger kon worden voorkomen.
18-3-2025	Moerdijk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Aan de Apolloweg op het industrieterrein in Moerdijk is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brand woedde in het filterhuis van de afzuiging aan de zijkant van een bedrijf. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De hulpdiensten kregen de melding van de brand rond 5.45 uur binnen.
18-3-2025	Oud-Beijerland	onbekend	airco	brand	woning	0G	Bij een woning aan het Nansenerf in Oud-Beijerland heeft dinsdagmiddag een brand gewoed in een airco-unit. De brand was snel onder controle. De brand zou rond 13.00 uur zijn uitgebroken achter de woning. De brandweer kwam ter plaatse met twee blusvoertuigen en bij aankomst werd duidelijk dat er inderdaad vlammen uit de airco-unit sloegen. Daarbij kwam veel rook vrij, die ook de woning introk.
19-3-2025	Ede	onbekend	meterkast	brand	zorginstelling	0G	De brandweer heeft woensdagochtend een brandje in de meterkast van een zorgwoningencomplex geblust. De brand was klein, en aan de buitenkant van het gebouw, meldt een brandweerwoordvoerder. Niemand is in gevaar geweest. De brand werd om 10.45 uur gemeld.
19-3-2025	Hoek van Holland	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Rond 14.45 uur brak er brand uit in de zonnepanelen op het dak van een woning aan de President Jan Lelsstraat in Hoek van Holland. Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een uitslaande brand. De bewoners van het pand waar de brand is ontstaan zijn zelf op tijd uit hun woning gekomen. Het dak van de hele rij woningen bestaat volledig uit zonnepanelen.
18-3-2025	Reeuwijk	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand- en rookschade	bedrijf	0G	De brand aan de Jan Tinbergenstraat in Reeuwijk is dinsdagmiddag beperkt gebleven tot één ruimte, tot opluchting van de eigenaren van de omliggende bedrijven. Zij hebben wel veel rookschade. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Met veel materieel kwam de brandweer dinsdagmiddag rond half zes op de grote rookwolken af. Het vuur ontstond in het kantoor van een doorverkoper van elektronica. Het is niet bekend hoeveel schade deze verkoper heeft. „Wij vermoeden dat kortsluiting de oorzaak was”, aldus eigenaar van het gebouw Jan Phielix.
19-3-2025	Stadskanaal	kortsluiting	koelkast	rook	bedrijf	0G	Vanmorgen is brandweer Stadskanaal uitgerukt voor een melding. Kortsluiting had brand in een koelkast veroorzaakt. Hierbij was enige rookontwikkeling. De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond.
20-3-2025	Den Haag	onbekend	oven	brand	restaurant	0G	In een dönerzaak aan de Lange Poten in Den Haag is donderdagavond brand uitgebroken. De vlammen braken uit vanuit de oven in de keuken van de zaak. De brandweer had de situatie snel weer onder controle.
20-3-2025	Tegelen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	De brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een brand bij een metaalgieterij in Tegelen. In een afzuiginstallatie was brand uitgebroken. De brand werd rond 11.15 uur ontdekt bij het bedrijf aan de Industriestraat. Volgens een woordvoerder van de brandweer betrof het een kleine brand die beperkt bleef tot het filter in de installatie. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.
21-3-2025	Appingedam	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een bijgebouw aan de Emmastraat in Appingedam is vrijdagavond brand uitgebroken in een wasdroger. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel te blussen, waarmee erger werd voorkomen.
21-3-2025	Drachten	kortsluiting	bedrading	brand	woning	1G	In een woning aan het Voermanspad in Drachten is vrijdag een persoon lichtgewond geraakt door een kortsluiting bij een stopcontact. De kortsluiting veroorzaakte een kleine brand, die al uit was toen de brandweer arriveerde. De bewoner liep hierbij lichte brandwonden op. Hoe de kortsluiting precies kon ontstaan, is niet bekend.
21-3-2025	Enschede	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	appartementen-complex	1GZ	Na een brand in een appartementencomplex in Enschede is vrijdagavond één persoon ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde op de begane grond van een appartement in de Julianastraat. Het vuur ontstond omstreeks half tien in de avond. De brandweer heeft de brand geblust. Meerdere mensen verklaarden dat zij lampen zagen knipperen en dat ze vervolgens zonder stroom zaten. Mogelijk is er kortsluiting geweest.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
21-3-2025	Harkema	onbekend	oven	brand	zorginstelling	0G	In Harkema werd de brandweer vrijdagmorgen opgeroepen voor een brand in een woning van Zorginitiatief De Bosk. De melding kwam om 8.29 uur binnen en het bleek te gaan om een brand in de keuken. Toen de brandweer aankwam, stond de keuken vol rook. Het bleek dat de brand was ontstaan door de oven.
21-3-2025	Vlaardingen	menselijk handelen	broodrooster	rook	zorginstelling	0G	Op een locatie van Philadelphia aan de Haemstedehof in Vlaardingen zijn de hulpdiensten groots uitgerukt voor een gebouwbrand. Er bleek geen sprake te zijn van brand, er kwam enkel rook vrij uit een broodrooster. Een aantal personen werd nagekeken door ambulancepersoneel.
22-3-2025	Den Helder	kortsluiting	zonnepanelen omvormer	brandlucht	woning	0G	Zaterdagmiddag rond 14.30 uur is de brandweer uitgerukt naar de Jan Adriaansz Wentelstraat in Den Helder. Bewoners roken een brandlucht in huis en merkten dat de stoppenkast herhaaldelijk uitviel. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van kortsluiting in het zonnestroomsysteem. De brandweer constateerde een knetterend geluid in de omvormer. Om verdere schade of gevaar te voorkomen is het systeem uitgeschakeld. Hiermee was de situatie onder controle.
22-3-2025	Heemskerk	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In de nacht van vrijdag op zaterdag is de brandweer rond 00.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bizetstraat in Heemskerk. Ter plaatse bleek de brand te zijn ontstaan door kortsluiting. Twee brandweerwagens kwamen ter plaatse. Het is niet bekend wat de schade is.
21-3-2025	Hoofddorp	onbekend	accu (fiets)	brand	fietsenwinkel	0G	Op het Marktplaatsplein heeft vrijdagavond brand gewoed in een fietsenwinkel. De brandweer werd rond 21.00 uur gealarmeerd door een automatische brandmelding. Bij aankomst bleek een accu van een elektrische fiets in de brand te staan. De brandweer heeft de accu geblust en de fiets uit het pand gehaald.
23-3-2025	Rotterdam	onbekend	oven	brand- en rookschade	woning	2R	Vanavond is er brand uitgebroken in een woning aan de Laan van Avant-Garde in Rotterdam-Nesselande. De brand ontstond in een oven en zorgde voor flinke rookontwikkeling in de woning. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel te blussen. Door de rook was er ook een verhoogde concentratie koolmonoxide in de woning. Ambulancepersoneel heeft de bewoners gecontroleerd op mogelijke rookinhalatie.
22-3-2025	Schiedam	onbekend	meterkast	brand	appartementen-complex	1R	Zaterdagmiddag om 14:40 uur is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Eduard C. F. Hellendoornstraat in Schiedam. Bij aankomst stond de woning vol rook. De brand was ontstaan in de meterkast. De brand in de meterkast was ook snel onder controle. Wel is er nog een ambulance ter plaatse gekomen voor een vrouw die teveel rook had ingeademd.
22-3-2025	Steenwijk	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer van Steenwijk is zaterdagochtend gealarmeerd voor een afvalbrand op de Oostercluft in Steenwijk. Terplaatse bleek dat er een droger in brand was gevlogen, de bewoner had de droger al naar buiten gebracht. De brandweer heeft de droger afgeblust.
22-3-2025	Tilburg	onbekend	accu	explosie	woning	1GZ	In de badkamer van een woning aan de Leidschendamstraat in Tilburg is zaterdagmiddag een accu van een stofzuiger ontploft. De accu vloog vervolgens in brand. De bewoonster raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
22-3-2025	Vlaardingen	kortsluiting	meterkast	rook en brandlucht	woning	0G	Zaterdagavond is er kortsluiting ontstaan in de meterkast van een portiekflat aan de Thomas A Kempisstraat. Bewoners roken een brandlucht, zagen lichte rook en merkten dat de stroom voor een deel was uitgevallen. De brandweer kwam ter plaatse om een onderzoek in te stellen. De oorzaak van de kortsluiting in de meterkast bleek een waterlekage te zijn.
23-3-2025	Ermelo	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	In de nacht van zaterdag op zondag is rond 00:52 uur de brandweer van Ermelo gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Hamburgerweg. Ter plaatse bleek een schuur achter een woning in brand te staan. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een frituurpan.
24-3-2025	Drachten	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Een fietsaccu heeft maandagochtend gezorgd voor een brand in een schuurtje aan de Westerwird in Drachten. Het schuurtje liep flinke schade op door de brand. Er stonden ook een paar gasflessen in het hok, maar die konden op tijd weggehaald worden. Er raakte niemand gewond.
24-3-2025	Genemuiden	onbekend	wasdroger	rook	woning	0G	De brandweer is maandag aan het eind van de middag uitgerukt naar de Stoevenberg. Het korps was opgeroepen voor een woningbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een rokende droger. Die is door de brandweer dan ook uit de woning gehaald. De schade bleef daardoor beperkt.
24-3-2025	Sint-Oedenrode	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Vroeg op de maandagavond rukte de brandweer uit naar de Ollandseweg. Er was een melding gekomen van een brand in een meterkast. Gelukkig had de brandweer het probleem opgelost.
24-3-2025	Veldhoven	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Maandagmiddag 24 maart rond 13.15 uur brak brand uit in een wasmachine in een wasruimte van een woning aan de Kerktorenstraat in Veldhoven. De brandweer kwam snel ter plaatse, koppelde de wasmachine los en haalde het wasgoed uit de machine. Dankzij de snelle inzet bleef de schade beperkt. Er raakte niemand gewond.
27-3-2025	Doetinchem	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Donderdagochtend om 09:05 uur ontving de brandweer een melding van een bedrijfsbrand aan de Voltastraat in Doetinchem. De brand zou zijn ontstaan in het afzuigsysteem van een bedrijf gespecialiseerd in systeemvloeren. Er zijn geen gewonden gevallen, wat de omvang van de schade is is nog onbekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
28-3-2025	Kampen	onbekend	accu (fiets)	brand	appartement	0G	De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand aan de Beekmanstraat. ter plaatse bleek het te gaan om de accu van een elektrische fiets die in brand was gevlogen. De brandweer had de brand snel geblust en daarna de woning geventileerd.
28-3-2025	Nieuw-Buinen	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	smeulbrand	woning	0G	De brandweer van Stadskanaal is vanavond uitgerukt voor een nacontrole bij een woning in Nieuw-Buinen. Rond acht uur vanavond werd brandweer Stadskanaal gealarmeerd voor een nacontrole bij een woning aan de Floralaan in Nieuw-Buinen. Naar verluidt was er sprake van kortsluiting, wat gepaard ging met een geur van gesmolten bedrading.
29-3-2025	Lopik	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	woning	0G	Op de zolder van een woning aan de Van Mieropstraat in Lopik is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een omvormer die bij de zonnepanelen hoort. Er rukten meerdere brandweervoertuigen uit. De brand brak vlak na 16.00 uur uit, maar bleef klein. De brand ventileerde de woning geventileerd. Uit voorzorg werd een persoon nagekeken door ambulancepersoneel.
28-3-2025	Vlaardingen	onbekend	meterkast	brand	sportschool	0G	Op vrijdagavond is er brand uitgebroken in de meterkast van voetbalvereniging Victoria '04 aan de Kooikersweg. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de brand snel onder controle. In het pand hing flink wat rook, die met een ventilator van de brandweer naar buiten is geholpen. Ook viel de stroom uit.
29-3-2025	Alkmaar	onbekend	meterkast	brand	appartementen-complex	0G	Zaterdagavond is brand ontstaan aan de Frederik Hendriklaan in Alkmaar. De brand woedde in een elektrakast in een flatgebouw. De flat zat tijdelijk zonder stroom door de brand. De netbeheerder verhelpt dit probleem zo snel mogelijk. De brandweer heeft de situatie onder controle gebracht. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.
30-3-2025	Ede	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Zondagmiddag rond 15.30 uur is een flinke brand uitgebroken in de afzuiginstallatie van restaurant Koka House aan de Molenstraat in Ede. De eetgelegenheid was ten tijde van de brand geopend. Klanten en medewerkers konden zelf veilig buiten komen.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
31-3-2025	Almere	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf op bedrijventerrein De Vaart is maandagmiddag brand uitgebroken op het dak. De brandweer heeft de brand onder controle. Rond 13:00 uur brak er brand uit op het dak van een bedrijfspand aan de Keersluisweg. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand om meer mensen en materieel beschikbaar te hebben. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door kortsluiting bij een zonnepaneelinstallatie.
31-3-2025	Den Haag	onbekend	wasmachine	brand	appartement	1G	Op de Laakweg in Den Haag heeft in de nacht van zondag 30 op maandag 31 maart korte tijd een felle brand gewoed op het balkon. Omstreeks 03:35 werd de brand ontdekt door de bewoner van de woning, vermoedelijk stond een wasmachine in brand die op het balkon stond. Bij aankomst is de brandweer direct begonnen met het blussen van de felle brand. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoner na te kijken. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.
31-3-2025	Helmond	onbekend	elektrische kookplaat	brand	appartement	0G	De Helmondse brandweer kreeg maandagmiddag een melding binnen van een keukenbrand in de Theo Driessenhof in Helmond. De brandweer slaagde erin om het vuur vlug te blussen. Hoe de brand ontstond, is nog onduidelijk. Een bewoner van de woning is nagekeken door een medewerker van de ambulancedienst, maar is niet gewond geraakt.
31-3-2025	Sluiskil	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	De brandweer van Sluiskil is vannacht ingezet voor een middernachtelijke magnetronbrand in een woning in Sluiskil. De brand was snel onder controle. De brandweelieden werden omstreeks 00.05 uur zonder spoed opgeroepen voor de brand in de woning aan de Herautstraat. Ter plekke bleek dat er een magnetron in brand had gestaan.
30-3-2025	Veenendaal	kortsluiting	elektrische deken	brand	woning	1G	Aan de Hermelijnaan in Veenendaal is zondagavond rond 19.15 uur brand uitgebroken. In een appartement was brand ontstaan in een elektrische deken. Meerdere bewoners en twee honden waren in de woning tijdens de brand. Door de rookontwikkeling raakte één bewoner lichtgewond, zij werd nagekeken door het ambulancepersoneel. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis.
1-4-2025	Rhenen	onbekend	accu	brand	woning	1R	Aan de Teldersweg in Rhenen is dinsdagmiddag een brand in een woning uitgebroken. Een powerbank vatte door een nog onbekende oorzaak vlam. De brand brak vlak na vier uur 's middags uit. Bij aankomst van de brandweer bleek er een powerbank in brand te hebben gestaan. Een persoon is door ambulancepersoneel nagekeken wegens mogelijke rookinhalatie maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend.
2-4-2025	Duizel	onbekend	elektrische deken	brand	woning	0G	Aan de Oude Kerkstraat in Duizel woedde dinsdagavond een brand in een woning. Deze is mogelijk ontstaan door een elektrische deken die vlam vatte. De brand brak vlak na 22.00 uur uit. De bewoners ontdekten de rook in een van de slaapkamers op de eerste verdieping en alarmeerden de brandweer.
2-4-2025	Ermelo	onbekend	wasdroger	brand	winkel	0G	Eigenaar Tineke van Wilgenburg van Burg Bieren Bierwinkel in Ermelo is erg geschrokken van de brand bij haar bierwinkel en café. "Ik ben wiebelig, ik sta te trillen op mijn benen", zegt ze. In de nacht van dinsdag op woensdag brak er brand uit in een bijgebouw waar bier stond opgeslagen. De brand was in een oud woninkje, helemaal van hout. Dat brandde behoorlijk, dat is helemaal verloren gegaan", vertelt Van Wilgenburg. "Het is zeer waarschijnlijk begonnen bij de droger. Gelukkig zijn er geen gewonden, het huis is onbewoond."
2-4-2025	Haarlem	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Woensdagmiddag 2 april om 13.30 uur was brand ontstaan in een aan de Zonnelaan in Haarlem. Bij aankomst van de brandweer bleek er rook uit de wasdroger te komen. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er vielen geen gewonden.
2-4-2025	Maassluis	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagavond is de brandweer rond half 9 met spoed uitgerukt voor een brand in een meterkast aan de Willem Marislaan. De brandweer heeft een korte blussing gedaan met een brandblusser en nog gecontroleerd op warmteplekken.
3-4-2025	Dreischor	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een schuur aan de Molenweg in Dreischor heeft vanmiddag brand gewoed onder zonnepanelen. De brandweer heeft panelen weggehaald om het vuur beter te kunnen blussen. Iets na 16.00 uur werd de brand gemeld. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. In de schuur was ook een woongedeelte. De bewoner was op het moment van de brand niet thuis.
3-4-2025	Kampen	onbekend	CV-ketel	rook	schoolgebouw	0G	Een basisschool in Kampen is donderdagochtend ontruimd na een melding van een brand. Toen de brandweer aankwam, bleek het alleen om rook te gaan. De brand werd rond 09.00 uur ontdekt op de Dr. H. Bouwmanschool. Niemand heeft rook ingeademd. De brandweer vermoedt dat de rook is ontstaan door een probleem met de cv-installatie.
3-4-2025	Waalwijk	onbekend	meterkast	brand-, rook- en waterschade	woning	0G	In een huis aan de Touwerij in Waalwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. Een voorbijganger zag rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Rond 14.00 uur brak de brand uit. Binnen bleek dat de brand was ontstaan in de meterkast. De brandweelieden hebben het vuur gedoofd. Waardoor de brand ontstond, is nog niet bekend. De woning liep veel rook- en waterschade op.
3-4-2025	Warnsveld	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Garsenhof in Warnsveld is brand uitgebroken in de meterkast. Meerdere blusvoertuigen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand werd gemeld in de ochtenduren, waarna de brandweer snel opschaalde. In de woning bevond zich nog een hond die rook had ingeademd. De dierenambulance heeft het dier nagekeken en 'de hond kwispelt weer', aldus de brandweerwoordvoerder.
3-4-2025	Grave	onbekend	accu (scooter)	brand	woning	0G	Een brand heeft donderdagavond gezorgd voor grote schade aan de achterkant van een woning aan de Maria Stuartlaan in Grave. De woning is onbewoonbaar geraakt. De brand brak rond 22.45 uur uit. De brand lijkt te zijn begonnen bij een elektrische scooter.
4-4-2025	Maassluis	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	In een meterkast van een woning aan de Runmolen in Maassluis heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed. De brand werd rond 10.50 uur opgemerkt nadat er rook uit de meterkast kwam. De oplettende bewoner merkte dit op tijd op en wist de woning te verlaten. Hij ademde wel wat rook in, maar dusdanig weinig dat medische zorg niet nodig was.
4-3-2025	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Rond 15.00 uur heeft er een brand gewoed in een Japans restaurant op de Laan op Zuid. Op het moment waren er geen gasten aanwezig maar werden er wel werkzaamheden uitgevoerd wegens verbouwing van het pand. De brand is ontstaan in een ventilatiesysteem in het restaurant waardoor er in eerste instantie veel rook vrij kwam. Er vielen geen gewonden.
4-4-2025	Schiedam	kortsluiting	meterkast	brand	bedrijf	0G	Vrijdagmiddag zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een melding van brand in een bedrijfspand aan de Pernissestraat. Eenmaal ter plaatse waren alle werknemers al zelfstandig naar buiten gegaan. De oorzaak bleek kortsluiting in de meterkast te zijn. Na meerdere controles van de brandweer zijn alle hulpdiensten vertrokken. Stedin zal ter plaatse komen om de meterkast te controleren.
5-4-2025	Den Ham	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	Aan het einde van de middag zijn de hulpdiensten met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Molenstraat in Den Ham. De brand ontstond in de keuken, waar een frituurpan vlam had gevat. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
5-4-2025	Enschede	onbekend	accu (auto)	brand	parkeergarage	0G	Winkelcentrum ontruimd in Enschede na brand in parkeergarage; De witte auto staat op dat moment geparkeerd in de Irenegarage op een oplaadplek voor elektrische auto's. Niet duidelijk is of de auto ook daadwerkelijk aan het laden was. Ook de brandweer kan daar nog geen uitsluitsel over geven. „Waar de ontploffing vandaan komt is nu nog een beetje gissen, maar we vermoeden dat het van de accu in de elektrische auto komt”,
5-4-2025	Markelo	onbekend	meterkast	brand	zorginstelling	0G	Aan de Goorseweg in Markelo is zaterdagmiddag een brand uitgebroken in een pand van zorginstelling Aveleijn. De brand ontstond in de meterkast en is doorgeslagen naar het dak. De brand brak rond half vier in de middag uit in de oude boerderij van de Rohaan, pal aan de weg. Al binnen vier minuten werd het opgeschaald naar 'middelbrand'. Omdat de brand was doorgeslagen van de meterkast via de verdieping erboven door het dak, maar ook omdat er kwetsbare mensen wonen. Rohaan is een grote woonlocatie van Aveleijn met vijf woongroepen voor tientallen mensen met een licht verstandelijke beperking.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
5-4-2025	Oosterhesselen	onbekend	bedrading	brand	zorginstelling	0G	Zaterdagochtend rond 10.00 uur is er brand uitgebroken bij een woon- en zorgcentrum aan De Etgaarde in Oosterhesselen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit na een melding van rookontwikkeling en uitgevallen stroomgroepen in het gebouw. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) was de oorzaak een brand bij het stopcontact van een wasdroger. Niemand raakte gewond.
4-4-2025	Schiedam	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	In een woning in de Aleidastraat is gisteravond laat brand uitgebroken. Bij de brand kwam flinke zwarte rook vrij. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de oorzaak snel gevonden: een (elektrische) fiets in de woning had vlam gevat. De bewoners konden zich snel in veiligheid brengen.
6-4-2025	Leeuwarden	onbekend	airfryer	brand	woning	0G	In een woning aan de Grote Hoogstraat in Leeuwarden is vanmiddag brand uitgebroken. Uit de woning kwam veel rook, maar de brandweer had de brand snel onder controle. Volgens de bewoonsters was de brand ontstaan in een airfryer.
6-4-2025	Lekkerkerk	onbekend	meterkast	brand	woning	1G	Zondagmiddag rond kwart over twee kreeg de brandweer melding van brand in een woning aan de Kerkweg. Ter plaatse bleek er brand in de meterkast te zijn. Bij de brand is één persoon gewond geraakt, deze liep brandwonden op bij het doen van een blus poging.
6-4-2025	Zaandam	onbekend	friteuse	brand	snackbar	0G	Bij snackbar Smulpaleis aan de Veldbloemweg in Zaandam brak vanavond rond 18.30 uur brand uit. De brand ontstond achter de frituurinstallatie en verspreidde zich via de afzuiging met vlammen naar buiten. Hoewel er geen gewonden vielen, is de impact op de snackbar groot. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
7-4-2025	Boxtel	onbekend	naaimachine	rook	woning	0G	De brandweer moest een woning aan het Ursulinenpad in Boxtel vanmiddag rond drie uur ontruimen vanwege rookontwikkeling. De oorzaak? Een defecte naaimachine. Het euvel veroorzaakte geen brand. De hulpdiensten moesten de boel wel ventileren en diverse controles uitvoeren voordat de woning weer betreden kon worden.
7-4-2025	Terneuzen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	schoolgebouw	0G	Het Scalda in Terneuzen is vanmiddag ontruimd geweest na een brand. De brandweer schaalde op naar een middelbrand. De brandweelieden van Terneuzen werden omstreeks 15.35 uur opgeroepen voor de melding van een brand op de school gelegen tussen de Zeldenrustlaan en de Visvlietstraat. Door onbekende oorzaak was er brand ontstaan in een afzuiginstallatie. De brand ontstond rond 15.45 uur in de afzuiging en zorgde al snel veel voor rookontwikkeling. Geen van de aanwezige leerlingen en leraren raakten gewond.
7-4-2025	Veenendaal	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Bij een woning aan de Christoffel Boumeisterlaan in Veenendaal is maandagmiddag een uitslaande brand uitgebroken op het dak. De brand in de twee onder één kap woning werd rond 14.00 uur opgemerkt. Bij de brand zijn meerdere zonnepanelen betrokken, wat het blussen van de brand lastig maakte. Er raakte niemand gewond.
8-4-2025	Spijk	kortsluiting	meterkast	brand- en rookschade	opvangcentrum	0G	Er heeft brand gewoed in een opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Vliegenwaard in Spijk (gemeente Zevenaar). De brand werd dinsdagochtend rond 07.45 uur ontdekt in de meterkast van het hoofdgebouw. De brandweer had het vuur in de meterkast snel onder controle en heeft daarna het gebouw geventileerd. De meterkast is volledig uitgebrand en het gebouw heeft rookschade opgelopen.
9-4-2025	Ilpendam	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	In een woning aan de Ilpenhof in Ilpendam heeft woensdagmiddag brand gewoed in de wasmachine en wasdroger. De brand ontstond rond 13.00 uur en veroorzaakte veel rook. Een persoon is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis.
10-4-2025	Amersfoort	onbekend	meterkast	brand-, rook- en waterschade	appartement	0G	In een flatwoning aan de Scheltussingel in Amersfoort heeft donderdagochtend een brand gewoed. De brand brak rond 9.00 uur uit in een meterkast. Daardoor raakte ook een gasleiding beschadigd, wat zorgde voor een gasvlam, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. De bewoner was op dat moment thuis maar bleef ongedeerd. Een bovenliggende flatwoning liep rookschade op en onderliggende woning had waterschade.
10-4-2025	Hardenberg	vermoedelijk kortsluiting	bubbelbad	brand	tuin	0G	De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een melding van een brand aan het Zonnehof in Hardenberg. Er bleek brand te zijn uitgebroken in een achtertuin van een woning. De bewoonster zette de hottub aan waarna ze de kinderen uit school ging halen. Bij thuiskomst bleek de hottub in brand te zijn gevlogen. De hottub en een deel van de schutting gingen in vlammen op.
10-4-2025	Utrecht	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan Simplonbaan in Utrecht is donderdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. De brand werd even voor één uur ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse. Op een bovenverdieping van een woning bleek een wasdroger in brand te staan. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
11-4-2025	Benschop	kortsluiting	zonwering	brand	woning	0G	De brandweer is vrijdagavond met spoed rond kwart voor 8 gealarmeerd voor een woningbrand aan het Dorp in Benschop. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ter plaatse constateerde de brandweer dat er mogelijk kortsluiting zou hebben plaatsgevonden in de zonnewering. De bewoners zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel en hebben geen ernstige verwondingen.
11-4-2025	Boskant	kortsluiting	onbekend	brand	café	0G	De Rooise brandweer kreeg vanmiddag een oproep. Ze moesten met spoed naar een horecazaak in Boskant. Daar was waarschijnlijk kortsluiting ontstaan waardoor personeel handelend moest optreden.
11-4-2025	Waddinxveen	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Brand op garagedak in Waddinxveen door zonnepaneel; Vrijdagmiddag 11 april rond 15.15 uur is brand uitgebroken op het garagedak van een woning aan het Gijsberterf. Een zonnepaneel raakte daarbij zwaar beschadigd en er was flinke rookontwikkeling te zien. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend.
12-4-2025	Neeritter	onbekend	accu oplader	brand	woning	0G	Twee elektrische quads hebben vlam gevat in een garage bij een woning in Neeritter. Buurtbewoners zagen flinke rookwolken uit de garage komen, waarna ze de brandweer belden. De brandweer rukte rond 19:15 uur uit voor de woningbrand aan de het Linderveld. Daar troffen ze twee brandende elektrische quads aan in de garage. Vermoedelijk heeft een oplader de brand veroorzaakt.
12-4-2025	Renkum	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Aan de leeuwenstraat in Renkum is rond 10.30 uur brand ontstaan in de bijkeuken van een woning. Er was sprake van forse rookontwikkeling. De bewoners waren niet thuis. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een vaatwasser.
12-4-2025	Terborg	onbekend	airfryer	brand	woning	0G	In een keuken aan de Vulcaanstraat in Terborg is zaterdagochtend brand ontstaan. De brand ontstond rond 11.00 uur in een keuken in een woning aan de Vulcaanstraat. De vlammen waren zo hevig dat zij letterlijk uit het dak sloegen. De brand is vermoedelijk ontstaan in de airfryer. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
14-4-2025	Deventer	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Aan de Spiraalstraat in Deventer is maandagmiddag brand ontstaan in een schuurtje. De oorzaak bleek een accu van een elektrische fiets die spontaan vlam vatte. Volgens de bewoner had de accu al meer dan 24 uur niet meer aan de lader gestaan. De brand sloeg snel over naar een tweede elektrische fiets, die eveneens vlam vatte.
14-4-2025	Vlaardingen	onbekend	accu	brand	berging	0G	Maandagavond heeft er kortstondig een beginnende brand gewoed in een kelderbox aan de Van Kinsbergenplaats in Vlaardingen. De bewoonster wilde twee stepjes opladen in de kelderbox. Toen ze ging controleren, hoorde ze een luid sissend geluid en ontstond er veel rook. Bij het openen van de deur waren direct vlammen zichtbaar.
15-4-2025	Almere	oververhitting	accu	brand	bedrijf	0G	Een bedrijf aan De Steiger in Almere Haven is dinsdag aan het eind van de ochtend ontruimd nadat een accu van een heftruck oververhit was geraakt. Door de oververhitting ontstond er een hinderlijke geur in het pand. Even na 11:00 uur kregen de hulpdiensten een melding van een penetrante, stinkende lucht in een bedrijfspand aan De Steiger. Een

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							heftruck die aan de oplader stond, bleek de veroorzaker van de geur te zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren de accu's van de heftruck waren oververhit geraakt.
15-4-2025	Deventer	kortsluiting	bedrading	brand	winkel	0G	De Albert Heijn aan het Andriessenplein in Deventer is dinsdagmiddag ontruimd, nadat er rook werd gesignaleerd. De brandweer meldt dat er een 'lichte rookontwikkeling' in de winkel was. Dit bleek na onderzoek te komen door kortsluiting bij het verlaagde plafond.
15-4-2025	Oss	kortsluiting	koelkast	brand	schuur	0G	Een schuurtje achter een woning aan de Keucheniusstraat in Oss is dinsdagochtend flink beschadigd door een felle brand. Volgens de politie is een koelkast door kortsluiting in brand gevlogen. De melding van de brand kwam iets voor 10.00 uur.
16-4-2025	Arnhem	onbekend	accu (scootmobiel)	brand	berging	2R1Z	De brandweer heeft woensdagavond een brand bestreden in een berging van een flat aan het Driemondplein in Arnhem. Twee personen ademden rook in en zijn gecontroleerd in een ambulance, waarna één persoon naar een ziekenhuis is vervoerd voor verdere behandeling. Eén persoon is naar een ziekenhuis vervoerd. De brand ontstond rond 18.00 uur in een scootmobiel die in een berging onder de flat stond.
17-4-2025	Beverwijk	menselijk handelen	afzuiginstallatie	brand	woning	1R	Tijdens het koken is donderdagmiddag brand uitgebroken in een huis aan de Hendrik Mandeweg in Beverwijk. De brand ontstond nadat er een vlam de afzuigkap insloeg. Een persoon wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoners hebben een eerste bluspoging gedaan. Daarbij is waarschijnlijk rook geïnhaleerd.
16-4-2025	Eindhoven	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Bij een woningbrand aan de Bennekelstraat in Eindhoven heeft de politie woensdagavond moeten ingrijpen omdat enkele bewoners het huis niet wilden verlaten. Sommigen wilden terug naar binnen om spullen in veiligheid te brengen, maar dat was te gevaarlijk en daarom niet toegestaan. In het huis was brand uitgebroken in de meterkast, bij de hal en de trap. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moest er iemand in de ambulance nagekeken worden omdat hij rook in had geademd.
17-4-2025	Helmond	kortsluiting	bedrading	brand	schuur	0G	In een bijgebouw van een boerderij aan de Goorsebaan in Helmond is donderdagochtend voor een korte tijd brand geweest. Bij aankomst van de brandweer bleek het vuur al te zijn geblust door de eigenaar. Die gebruikte hiervoor een poederblusser. Mogelijk is er tegen het plafond van het bijgebouw kortsluiting ontstaan. Er raakte niemand gewond.
18-4-2025	Beerta	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	1R	In een woning aan de Smidlaan in Beerta is vrijdagochtend brand uitgebroken. De brand is ontstaan in de meterkast en zorgde voor flinke rookontwikkeling. Eén persoon is ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De woning liep rook- en brandschade op. De brandweer had het vuur na enige tijd onder controle en heeft de woning geventileerd. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is niet bekend.
18-4-2025	Utrecht	onbekend	zonnepanelen	brand	bedrijfsverzamelgebouw	0G	Er heeft vrijdagmiddag brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw op de Schaverijstraat in Utrecht. De brand bleek te zitten in de zonnepanelen op het dak. De brand brak rond 13.20 uur uit in een van de voormalige panden van Werkspoor. Niemand raakte gewond.
20-4-2025	Eerbeek	onbekend	sauna	brand	woning	1R	Een brand die ontstond in de sauna van een bungalow in Eerbeek heeft zondagmiddag grote schade veroorzaakt. Het vuur sloeg over naar het dak. De brand brak uit in een geschakelde bungalow op Park Coldenhove. Eén persoon ademde rook in en is door ambulancepersoneel onderzocht. De brand brak even voor zes uur uit in de sauna.
19-4-2025	Heerenveen	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Een schuur aan de Karst de Jongweg is zaterdagavond in vlammen opgegaan. De brandweer van Heerenveen werd om kwart voor elf opgeroepen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een fatbike. Deze is uit de uitgebrande schuur gehaald en buiten verder afgeblust.
21-4-2025	Uitgeest	oververhitting	elektrische kookplaat	brand	restaurant	0G	Maandag 21 april rond 20.00 uur brak er brand uit in de keuken van Cafeteria Family. "We hebben een frituurgedeelte en een bakplaat: onder de bakplaat is een element oververhit geraakt. Toen ik het wilde bekijken en het deurtje opentrok zag ik de vlammen", aldus eigenaresse Roxy die zelf aanwezig was in de zaak samen met twaalf medewerkers.
21-4-2025	Vlissingen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Door een brand in een woning aan de Troelstraweg in Vlissingen zaten zo'n vijftig Vlissingse woningen twee uur zonder stroom. Stedin haalde de stroom eraf om veilig de meterkast te kunnen blussen waar de brand ontstond. De brand is inmiddels geblust, laat de Veiligheidsregio Zeeland weten.
22-4-2025	Wolvega	onbekend	meterkast	brand	appartement	2R	In een flatgebouw aan de Deken Mulderstraat in Wolvega is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een meterkast. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere mensen hebben volgens de brandweer die rook ingeademd. Daarom kwam er ook een ambulance naar de flat.
23-4-2025	Lage Zwaluwe	onbekend	koelkast	brand	zorginstelling	2R	Zorgcomplex De Lisodde aan de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe is woensdagmiddag ontruimd nadat er brand is ontstaan in een koelkast. De veertien bewoners hebben het pand verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in de friettent aan de overkant van de straat. Van Dongen en de bewoner ademde rook in bij het ontvluchten van het pand. later zijn ze nog gecontroleerd door de ambulance.
23-4-2025	Leiderdorp	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	In een woning aan de Vlechtbaan in Leiderdorp is woensdagmiddag rond 16.24 uur brand uitgebroken. De brandweer rukte met spoed uit en trof bij aankomst een appartement dat vol rook stond. De bewoonster is door de brandweer uit de woning gehaald en vanwege rookinhalatie overgedragen aan het ambulancepersoneel. Ze is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De brand, die vermoedelijk is ontstaan in een wasdroger, was snel onder controle.
23-4-2025	Meppel	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	Woensdagavond rond 19.15 uur kwam er een melding bij de brandweer binnen van een mogelijke brand in een woning op Het Vledder in Meppel. Na controle in de woning bleek er gelukkig geen brand te zijn. De rookontwikkeling in de woning werd veroorzaakt door een aangebrachte pizza in de oven.
23-4-2025	Rotterdam	kortsluiting	meterkast	brand	woning	2R	In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 april is in een woning aan de Starstraat in Oud-IJsselmonde kortsluiting ontstaan in de meterkast. Door de smeulende brand kwam er veel rook vrij in de woning waardoor de bewoners rook inademden. Hoe de kortsluiting precies kon ontstaan, is nog niet bekend. Het ambulancepersoneel heeft meerdere bewoners onderzocht op rookinhalatie.
24-4-2025	Dordrecht	kortsluiting	bedrading	rook	supermarkt	0G	De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt naar supermarkt Lidl aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht. Daar bleek dat de stekkerdozen op de koelkasten de oorzaak waren van de rook en de kortsluiting. De stekkerdozen moesten worden vervangen.
24-4-2025	Leeuwarden	onbekend	wasmachine	brand	appartement	0G	Donderdagmiddag 24 april om 16.25 uur werd de brandweer opgeroepen voor een nacontrole aan de Giekstraat in Leeuwarden. De oorzaak van de melding zou een wasmachine zijn. Brandweerlieden hebben de woning en de machine gecontroleerd. De ambulancedienst werd ingezet om de bewoner(s) te controleren.
24-4-2025	Zaandijk	vermoedelijk oververhitting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Donderdagmiddag was brand ontstaan op het dak van een woning aan de Parklaan in Zaandijk. De brandweer schaalde op naar het sein 'middelbrand'. Op het dak zou brand hebben gewoed vermoedelijk ontstond de brand in de bedrading van zonnepanelen. De brand was snel onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
25-4-2025	Emmeloord	kortsluiting	friteuse	brand	foodtruck	0G	Emmeloorders die vandaag een visje willen halen aan de Europalaan moeten dit ergens anders doen. De veel bezochte kraam van Urker Vishandel Het Vuurtje, die elke vrijdag op de hoek van de Rivieralaan staat, vloog rond het middaguur in brand. De elektrische installatie van de frituur vatte vlam. De twee medewerkers die op dat moment aan het bakken waren grepen adequaat in. De viskar moest noodgedwongen sluiten. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand geweest.
25-4-2025	Haarlem	kortsluiting	wasmachine	brand	zorginstelling	0G	Vanavond is er rond 19.45 uur kortsluiting ontstaan in een wasmachine op de vierde etage in Meerhoeve. Dit veroorzaakte rookontwikkeling en een indringende geur, waarop de bewoners van afdeling Briljant uit voorzorg tijdelijk zijn overgebracht naar afdeling Smaragd. De

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
							brandweer was snel ter plaatse, heeft de situatie direct onder controle gebracht en de betreffende wasmachine buiten werking gesteld en verwijderd. De bewoners zijn gelukkig niet erg geschrokken en de rust is inmiddels weer teruggekeerd.
24-4-2025	Putten	menselijk handelen	friteuse	brand	restaurant	0G	Op donderdagavond rond 21:00 uur rukte de brandweer van Putten uit naar het bosbad vanwege een melding over brand. Bij aankomst bleek het incident plaatsgevonden te hebben in de keuken van een restaurant. Het vuur ontstond tijdens het schoonmaken van een frituurpan, waarbij een restant vet vlam vatte. Medewerkers van het restaurant grepen direct in door een blusdeken te gebruiken, waardoor de brand snel onder controle was.
26-4-2025	Almelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan Windslaan in Almelo is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De meterkast in de woning vatte vlam. De brandweer laat het vuur in de meterkast gecontroleerd branden in afwachting van de Cogas om het gas af te sluiten. Door de brand zitten meerdere gebouwen in de buurt van de woning zonder stroom.
26-4-2025	Drunen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is op Koningsdag uitgerukt voor een woningbrand in Drunen. Dat gebeurde aan de Vennestraat. De bewoner heeft de brand zelf geblust, waarna de brandweer een nacontrole heeft uitgevoerd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.
26-4-2025	Lopik	onbekend	meterkast	brand	schuur	0G	Aan Cabauwsekade in Lopik is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een schuur naast een boerderij. De brand is ontstaan in een meterkast. De brand brak vlak voor vijf uur 's middags uit, en werd gemeld door de eigenaar van de schuur. Bij de brand ontstond veel rook, maar het vuur kon snel geblust worden door de brandweer. Er is vooral veel materiële schade ontstaan: in de schuur stond veel elektronische apparatuur. Niemand is gewond geraakt.
27-4-2025	Almelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Parkweg in Almelo is zondagmiddag een brand in een woning uitgebroken. Meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. De brand brak rond kwart over vijf 's middags uit en werd al snel opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer meldt via 'X' dat de brand waarschijnlijk is ontstaan in de meterkast.
27-4-2025	Netterden	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	zonnepark	0G	Voor dat de brandweer vertrok konden zij in hun voertuig lezen dat het een brand in een kast met omvormer betrof van het nieuw aangelegde zonnepark aan de rand van Netterden. Bij aankomst was de kast reeds uitgebrand, echter daarmee was het brandgevaar nog niet geweken. De kabels van de zonnepanelen waren verbrand en hingen zonder isolatie onder de kast. Uiteindelijk is de schade beperkt gebleven tot alleen de omvormerkast met inhoud en de kabels die daar op aangesloten zaten.
27-4-2025	Zierikzee	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een meterkast van een woning aan de Plevierstraat in Zierikzee is zondagavond brand uitgebroken. De bewoners wisten de beginnende brand zelf te blussen, waarna de brandweer een controle heeft uitgevoerd. De bewoners merkten de brand rond 22.40 uur op en wisten deze te blussen voordat de brand groter kon worden. De brandweer heeft een controle uitgevoerd om zeker te zijn dat er geen hitte meer was in de meterkast.
28-4-2025	Leunen	onbekend	meterkast	brand	kinderdagverblijf	0G	Op het terrein van een kinderopvang in Leunen is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in de meterkast van een stal. Dankzij het alerte optreden van het personeel en de snelle reactie van de brandweer bleef de brand beperkt tot de meterkast. Op het terrein aan de Laagriebroekseweg zit bij een agrarisch bedrijf met koeien een kinderopvang. Volgens een correspondent waren er op het moment van de brand rond 14:40 uur zo'n 64 kinderen op de opvang aanwezig. Zij liepen geen gevaar. De stal zit in een apart gebouw, los van de kinderopvang.
28-4-2025	Schiedam	vermoedelijk overbelasting	bedrading	rook	appartement	0G	Een smeulende stekker zorgde op maandagmiddag 28 april voor veel rook in een woning aan de Doctor Schaepmansingel in Schiedam. De brandweer ontving een melding om 15:35 uur, waarna zij uitrukten met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. De melding bleek, na aankomst van de brandweer, niet te gaan om een brand, maar enkel om rookvorming. De bewoners hadden, uit voorzorg, het pand tijdig verlaten. De oorzaak van de rook bleek een gesmolten stekker. Hoe deze stekker kon smelten is nog onbekend. Een onderzoek naar de oorzaak wordt ingesteld door Woningtoezicht.
29-4-2025	Joure	onbekend	airfryer	brand	woning	0G	De brandweer is dinsdagavond rond 18:15 uur met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan De Hofcamp in Joure. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een airfryer in de keuken en heeft deze zich uitgebreid naar de afzuigkap. De bewoner had zelf al een geslaagde bluspoging gedaan meld de brandweer, zij hebben een nacontrole gedaan en de woning geventileerd met een overdrukventilator. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. gevallen.
30-4-2025	Boxmeer	onbekend	verlichting	brand	zorginstelling	0G	In een woning in een appartementencomplex aan de Weijerstate in Boxmeer is woensdagmiddag brand ontstaan door een lamp. Omdat binnen het zorgcomplex het brandalarm is doorgeschakeld naar de brandweer, was een blusvoertuig snel onderweg. De brand werd vlot geblust en de woning is geventileerd. Over de omvang van de schade is niets bekend.
30-4-2025	Bunschoten-Spakenburg	onbekend	meterkast	brand	boerderij	0G	In de meterkast van een boerderij aan de Gasthuisweg in Bunschoten-Spakenburg is woensdagmiddag brand ontstaan. Omdat rook van de brand richting de schuur is getrokken, zijn alle koeien naar buiten gehaald. De brand brak rond 14.15 uur uit. De brand heeft zich verspreid via het plafond richting het woongedeelte van de boerderij.
30-4-2025	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een rijtjeshuis aan de Adriaen Janszstraat in Rotterdam is woensdagmiddag een brand ontstaan. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen. De brand brak rond 15.15 uur uit. De brandweer heeft niet kunnen voorkomen dat de meterkast volledig is uitgebrand.
30-4-2025	Scheerwolde	kortsluiting	koelkast	brand	woning	1R	Door een defecte koelkast is woensdagavond brand ontstaan bij een woning aan de Brink in Scheerwolde. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de woning aanzienlijke rook- en roetschade heeft opgelopen. De bewoner heeft door de brand veel rook ingeademd. Hij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft naast de brandende koelkast ook een magnetron en een fornuis uit de woning gehaald om verdere schade en herontsteking te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
1-5-2025	Veendam	onbekend	compressor	brand	zorginstelling	0G	De brandweer van Veendam is donderdagochtend rond 10.35 uur gealarmeerd voor een nacontrole bij een locatie van Cosis aan de Jacob Bruggemanlaan. In een ruimte die vroeger dienst deed als brandweerkazerne heeft een compressor in brand gestaan. Er zijn geen gewonden gemeld. De precieze oorzaak van de brand in de compressor is niet bekend.
2-5-2025	Meppel	kortsluiting	bedrading	brand- en rookschade	autobedrijf	0G	Kortsluiting in een wandcontactdoos heeft vrijdagavond voor een autoshowroom vol rook gezorgd in Meppel. „De rook bleek uit een wandcontactdoos van de gevelverlichting aan het plafond te komen. Daar is waarschijnlijk kortsluiting geweest.”
2-5-2025	Valkenswaard	onbekend	compressor	explosie	autobedrijf	0G	Bij een garagebedrijf aan de Hoge Akkers in Valkenswaard woedde sinds 20.00 uur een brand vrijdagavond. Mogelijk is de brand ontstaan bij een explosie van een compressor.
3-5-2025	Kaatsheuvel	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Een bewoner heeft zaterdagmiddag een felle brand in een bijgebouw aan de Heuvelstraat in Kaatsheuvel zelf geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend; mogelijk is er sprake van kortsluiting.
2-5-2025	Rijssen	kortsluiting	bedrading	brand	bedrijf	0G	Vrijdagavond rond 18.45 uur is brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Noordermorssingel. De brand woedde binnen in het pand en is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in stroomkabels. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
3-5-2025	Veghel	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	1R	De hulpdiensten moesten zaterdagochtend uitrukken voor een brand in zonnepanelen aan het Bosven. Een bewoner werd door ambulance personeel gecontroleerd nadat ze rook had ingeademd.
4-5-2025	Dokkum	onbekend	meterkast	brand	zorginstelling	0G	De brandweerkorpsen van Dokkum en Ternaard werden zondagmiddag om 13.53 uur gealarmeerd voor een brand in een zorginstelling. De brand bevond zich in een meterkast, die snel werd geblust. Alle bewoners en het personeel werden veilig naar buiten gebracht.
4-5-2025	Haren	onbekend	meterkast	brand	woning	3GZ	De brandweer is zondag rond 23:15 uur met meerdere eenheden uitgerukt voor een woningbrand aan de Spijkerboor in Haren. De brand bevond zich vermoedelijk achter de voordeur, mogelijk in de meterkast, en was snel onder controle. Update: De kinderen en hun moeder zijn zondagavond naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend.
5-5-2025	Oisterwijk	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Een grote brand in een tuin in Oisterwijk is in de nacht van zondag op maandag vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische fiets. Het is niet duidelijk hoe de elektrische fiets vlam kon vatten.
6-5-2025	Eindhoven	onbekend	airco	brand-, roet- en rookschade	supermarkt	0G	De Albert Heijn in winkelcentrum Eckart in Eindhoven blijft voorlopig gesloten na de brand die daar maandagnacht uitbrak. De supermarkt heeft flinke rookschade opgelopen. Oorzaak was een brand in een airco-unit op het dak van het winkelcentrum.
6-5-2025	Spijkenisse	kortsluiting	meterkast	brand	bouwplaats	0G	Op een bouwplaats aan de Boyleweg in Spijkenisse is dinsdagmiddag een stroomstoring ontstaan. In eerste instantie werd gedacht aan een brand, maar het bleek te gaan om kortsluiting in de meterkast.
6-5-2025	Vlaardingen	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	In de nacht van maandag op dinsdag rond 02:45 uur is op de Philips de Goedestraat in Vlaardingen een geparkeerde auto in brand geraakt. De elektrische Mercedes was gekoppeld aan een laadpaal.
6-5-2025	Gorinchem	onbekend	schakelkast	brand	bedrijf	0G	Bij het bedrijf Corbion aan de Arkelsedijk in Gorinchem is dinsdagavond 6 mei 2025 brand uitgebroken. Rond 19.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De brand was ontstaan in een schakelkast en was snel onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond.
8-5-2025	Oldenzaal	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Gitaarlaan in Oldenzaal. Er was brand ontstaan in de badkamer, vermoedelijk als gevolg van kortsluiting.. Bij de brand raakte niemand gewond.
9-5-2025	De Lier	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	De brandweer van De Lier, Maasdijk en de hoogwerker van Naaldwijk moesten vrijdagochtend om 08.49 uur uitrukken, voor brand in een bijgebouw aan de Scheeweg. Bij aankomst bleek dat op het terrein van een verpakkingenbedrijf brand was uitgebroken op in een gebouwtje van elektriciteitsopslag wat met enige rookontwikkeling gepaard ging.
9-5-2025	Helmond	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	appartement	0G	In een appartement op de eerste etage van een flat aan het Baroniehof in Helmond heeft vrijdagochtend brand gewoed. Toen de brandweer aankwam, bleek er niemand thuis te zijn. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.
9-5-2025	Ooltgensplaat	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan het Wilgenpad in Ooltgensplaat is vrijdagmiddag brand uitgebroken in de meterkast. Er zijn geen gewonden gevallen.
9-5-2025	Rijswijk	menselijk handelen	friteuse	brand	woning	1GZ	Vrijdagavond heeft er brand gewoed in de keuken van een woning aan de Kerklaan. De brand ontstond om even voor zeven uur tijdens het frituren. Daarbij is de frituurpan van het fornuis gevallen. De bewoonster liep hierbij brandwonden aan haar benen en voeten op. Daarna is de vrouw door ambulancepersoneel verzorgd en is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
10-5-2025	Leeuwarden	menselijk handelen	friteuse	brand	snackbar	0G	In een snackbar aan de Bilgaardpassage heeft zaterdagochtend een frituurpan in brand gestaan.
11-5-2025	Kollumersweach	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen omvormer	brand	schuur	0G	Zondagmiddag rond 17.42 uur werd de brandweer van De Westereen opgeroepen voor een brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de vermoedelijke oorzaak kortsluiting bij de zonnepanelen of de omvormer. Er raakte niemand gewond.
12-5-2025	Beringe	onbekend	zonnepanelen	brand	garage	0G	In Beringe is maandagmiddag brand uitgebroken in een dak van een woninggarage aan de Peelstraat. Dat gebeurde nadat zonnepanelen op het dak vlam hadden gevat. Rond 12.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Onderzocht wordt hoe de zonnepanelen vlam konden vatten.
11-5-2025	Den Haag	onbekend	elektrisch voertuig	brand	loods	0G	Aan de Koperwerf in Den Haag is zondagnacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. De melding kwam even na half drie binnen. Volgens de brandweer ontstond de brand in een elektrisch voertuig.
12-5-2025	Nederweert	onbekend	airfryer	brand- en rookschade	appartement	3R1Z	Maandagmorgen zijn de bewoners van diverse appartementen in de Laurierstraat opgeschrikt door een brand. In één van de woningen was brand ontstaan in een airfryer. Hierdoor kwamen meerdere appartementen vol rook te staan. Drie personen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers. Eén persoon is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook.
12-5-2025	Woerden	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brand maandagavond in het moderne appartementencomplex werd rond 20.30 uur door de bewoners zelf ontdekt. Er was door onbekende oorzaak brand in de meterkast ontstaan.
13-5-2025	Den Haag	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	brand	schoonheidssalon	0G	Een felle brand heeft maandag op dinsdagnacht veel schade aangericht. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting in de meterkast van Schoonheidssalon 'The Last Lounge' aan het Spui.
13-5-2025	Kampen	onbekend	oven	roet- en rookschade	appartement	0G	Een brand in een oven op een bovenwoning veroorzaakte dinsdagochtend rookwolven in het centrum van Kampen. De bewoners konden het pand tijdig verlaten. De woning heeft vooral rook- en roetschade opgelopen.
13-5-2025	Meppel	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	In de vroege avond van dinsdag 13 mei even voor 19.25 uur werd een brand vastgesteld aan de Steenwijkerstraatweg in Meppel. Het incident vond plaats in een scheepvaartgebouw en de brand ontstond in een meterkast. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden.
13-5-2025	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Koffiezaak Wolly, waar dinsdagnacht brand uitbrak, was pas vier maanden open aan het Rotterdamse Noordplein. Rond vier uur 's nachts ontstond de brand in de meterkast. Gelukkig raakte niemand gewond.
14-5-2025	Breskens	onbekend	magnetron	rook	zorginstelling	0G	De brandweer werd omstreeks 18.30 uur opgeroepen naar het Woonzorgcomplex Hooge Platen. Aldaar was er rookontwikkeling ontstaan uit een magnetron.
14-5-2025	Den Haag	onbekend	koelinstallatie	brand	supermarkt	0G	Op de Steentijdsingel in Den Haag is woensdagavond door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in een gebouw. Regio15 weet te melden dat de brand zou zijn ontstaan in het koelingssysteem van de Hoogvliet, dat zich op de begane grond bevindt. Niemand zou daarbij gewond zijn geraakt.
14-5-2025	Westkapelle	kortsluiting	oven	brand	woning	0G	De brandweerlieden werden omstreeks 23.20 uur zonder spoed opgeroepen voor een melding van een nacontrole in een woning aan de Nieuwe Dijkstraat. Ter plekke bleek dat er in de woning kortsluiting was geweest en dat er in de keuken een rode gloed was waargenomen. De oven bleek de veroorzaker.
14-5-2025	Zandvoort	kortsluiting	meterkast	brand	flat	0G	In een flat aan de Lorentzstraat in Zandvoort heeft rond 13.00 uur kortsluiting in een meterkast een kleine brand veroorzaakt. Er vielen geen gewonden. De netbeheerder Liander sloot vanwege de kortsluiting de stroom af.
15-5-2025	Eemnes	onbekend	accu	brand	golfbaan	0G	Bij de Goyer & Country Club aan de Beukenlaan in Eemnes zijn vanmorgen twee elektrische golfkarretjes volledig uitgebrand. De brand brak rond kwart over tien uit tijdens het opladen van een van de karretjes. Gelukkig raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is onbekend.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
15-5-2025	s-Heer Arendskerke	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op een dak vol met zonnepanelen aan de Nieuwe Kraaijtsedijk in 's-Heer Arendskerke ontstond vanmiddag brand. De bewoners konden op tijd buiten komen, niemand van hen was gewond.
16-5-2025	Delft	oververhitting	oven	brand	autobedrijf	0G	In een autogarage aan de Sadatweg in Delft zijn vrijdagmiddag vlammen uitgebroken. De brand brak uit in een te heet geworden oven. Over eventuele gewonden en schade is nog niets bekend.
16-5-2025	Leiderdorp	onbekend	omvormer	brand	autobedrijf	1R	Bij een autobedrijf in Leiderdorp is vrijdagmiddag brand geweest nadat een omvormer ontploft was. Rond 12.30 uur kwam de brandweer af op de melding van een brand aan de Weversbaan in Leiderdorp. Ambulancepersoneel heeft één persoon, die rook had ingeademd, nagekeken, maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
17-5-2025	Amsterdam	onbekend	oven	brand	restaurant	0G	Zaterdagavond 17 mei rond 19.10 uur brak er een brand uit in een restaurant aan de Lange Leidsedwardsstraat in Amsterdam. De oorzaak was een grilloven die in brand vloog. Er vielen geen gewonden bij het incident. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
17-5-2025	Rotterdam	onbekend	oven	brand	woning	0G	Zaterdagavond rond 18:20 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kaardebolstraat in Hoogvliet. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een oven. Er raakte niemand gewond.
17-5-2025	Utrecht	onbekend	accu (fiets)	brand	flat	1R	In een woning in een flatgebouw aan de Nigerdreef in Utrecht heeft zaterdagmiddag een flinke brand gewoed. Deze ontstond door de accu van een elektrisch fietsje. De brand brak vlak na 14.00 uur uit op de tweede etage. Eén bewoner ademde rook in en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
19-5-2025	Apeldoorn	onbekend	zonnepanelen	brand	bedrijf	0G	Op het dak van een bedrijfspand van Talens aan de Sophialaan in Apeldoorn is maandagmiddag rond 15.50 uur brand uitgebroken in de zonnepanelen. Ongeveer 25 zonnepanelen raakten betrokken bij de brand. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht.
19-5-2025	Steggerda	onbekend	wasmachine	brand	boerderij	0G	In de nacht van zondag op maandag is de brandweer rond 03.55 uur opgeroepen voor een melding van een stalbrand aan de Ericaweg in Steggerda. Bij aankomst bleek het te gaan om een brandende wasmachine. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk.
19-5-2025	Asten	menselijk handelen	friteuse	brand- en rookschade	cafeteria	0G	Bij een cafeteria aan het Koningsplein in Asten is maandagmiddag een frietpan in brand gevlogen. Rond 16.45 uur kreeg brandweerpost Asten een melding vanuit het Koningsplein. De brandende frietpan zorgde voor veel rookontwikkeling en stank in het pand.
20-5-2025	Heerhugowaard	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	bakkerij	0G	Dinsdag brak aan het begin van de middag brand uit in de bakker aan de Middenweg in het oude centrum. Mogelijk door kortsluiting. "Ons personeel was binnen toen de stroom uitviel en de rook uit het plafond kwam". Hoe de brand in het plafond ontstond is nog niet duidelijk.
21-5-2025	Sint Nicolaasga	onbekend	accu	explosie	watersportvereniging	1GZ	Bij een watersportvereniging aan het Westend is woensdagmiddag een persoon gewond geraakt toen er een felle brand uitbrak in een loods. Ook politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Bij de brand, waarschijnlijk veroorzaakt door een ontplofte accu, is een persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Groningen gebracht.
22-5-2025	Bennekom	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een rijtjeshuis aan de Hendrik van Poelwijcklaan in Bennekom is donderdagmiddag brand ontstaan. De brand begon vermoedelijk in de zonnepanelen.
22-5-2025	Heerhugowaard	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	woning	1GZ	Donderdagavond heeft er rond 23.15 uur een brand in een woning plaatsgevonden aan de Nelson Mandelastraat in Heerhugowaard. Daar ontstond in de woonkamer van de woning kortsluiting bij een apparaat. Het apparaat kreeg kortsluiting en veroorzaakte brand. Bij de brand kwam een ambulance ter plaatse om de vrouw te controleren. Zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle.
23-5-2025	Drachten	vermoedelijk kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag om 02.10 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Rinze Wibbelinkstraat in Drachten. Enkele bewoners werden uit voorzorg onderzocht door ambulancemedewerkers. De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat kortsluiting in een buitenlamp de oorzaak kan zijn.
23-5-2025	Meppel	onbekend	magnetron	brand	flat	0G	Vrijdagmiddag rond 13.10 uur is de brandweer van Meppel uitgerukt voor een woningbrand aan de Jan van Goyenstraat. De brand bleek te zijn ontstaan in een magnetron. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand lijkt een technisch mankement aan de magnetron, maar dit wordt nog nader onderzocht.
24-5-2025	Apeldoorn	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Een woning aan de Eekschildersdreef in Apeldoorn is zaterdagochtend fors beschadigd geraakt door een felle brand in een meterkast. De oorzaak van de brand, die in de meterkast ontstond is nog onduidelijk. De woning raakte fors beschadigd en is voorlopig onbewoonbaar.
24-5-2025	Geldrop	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De brandweer van Geldrop rukte zaterdagmiddag uit voor een woningbrand in De Laan van Tolkien. 147Op De etage van De woning was brand ontstaan die vermoedelijk werd veroorzaakt door een defect in elektrische bekabeling.
24-5-2025	Rijnsaterwoude	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	schuur	0G	Zaterdagmiddag 25 mei is rond 14.00 uur brand uitgebroken in een schuurtje aan het Visscherspad in Rijnsaterwoude. In het rietgedekte schuurtje was stroom aanwezig; mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.
25-5-2025	Leeuwarden	onbekend	airco	brand	schoolgebouw	0G	Zondagmiddag ontstond er brand in een airco unit op het dak van basisschool Sint Paulusschool aan de Julianalaan / Cornelis Trooststraat.
25-5-2025	Steenwijk	vermoedelijk kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Bij een woning aan de Stroomdal in Steenwijk is zondagavond om 22.00 uur brand uitgebroken in een bijgebouw. De brand zou mogelijk door kortsluiting van een elektrische apparaat in het houten tuinhuis met overkapping zijn ontstaan. Het is niet bekend of er bij de brand dieren om het leven zijn gekomen.
28-5-2025	Enschede	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	De bliksem is woensdagmiddag ingeslagen op verschillende plekken in Enschede. Hierdoor brak er onder meer brand uit aan de Floresstraat en aan de Suze Groeneweglanden. In totaal raakten vijf woningen beschadigd. De inslagen waren in de hele buurt te horen.
28-5-2025	Urk	onbekend	accu oplader	brand	appartement	0G	Hun benedenwoning in het appartementencomplex aan de Lange Dam/Oude Dijk is woensdagmiddag door brand flink beschadigd. Het gaat gelukkig wel om alleen materiële schade, er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand vorige week is nog niet honderd procent vast te stellen, maar de bank in de woonkamer lijkt vlam gevat te hebben door een oplaadadapter van een mobiele telefoon.
29-5-2025	Sint Philipsland	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	De brandweer heeft donderdagochtend een poes en vijf kittens gered uit in een woning in Sint Philipsland waar brand was uitgebroken. Eén persoon heeft rook ingeademd. De brandweer werd omstreeks 10.30 uur met spoed gealarmeerd voor een melding van een woningbrand aan de Hengelosestraat. De brand woedde in een meterkast.
30-5-2025	Garderen	kortsluiting	vriezer	smeulbrand	supermarkt	0G	De brandweer van Garderen is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt vanwege rookontwikkeling bij de Spar-supermarkt aan de Smidstraat. Na enige tijd werd de bron van de rook gevonden in een vriezer in de supermarkt. Het apparaat had kortsluiting gemaakt en een smeulbrand veroorzaakt. Er raakte niemand gewond.
30-5-2025	Oud-Beijerland	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een huis aan de Boomgaardstraat in Oud-Beijerland is vrijdagmiddag kortsluiting ontstaan. Daardoor kwam er rook uit het dak. De brandweer heeft het dak geblust. De brandweer meldt dat er geen sprake is van een brand maar van kortsluiting.
31-5-2025	Breda	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Molstraat in Breda is zaterdagochtend 31 mei brand uitgebroken in een meterkast. De brandweer was snel ter plaatse en wist verdere schade te voorkomen. De brand ontstond in de meterkast. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden gemeld.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
31-5-2025	Roermond	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Zaterdagavond zijn in Roermond en omgeving verschillende 112-meldingen binnengekomen die direct verband houden met het onweer en blikseminslag. Zo werd in Linne een brand gemeld aan de Montforterweg, waarbij de oorzaak vermoedelijk blikseminslag was. Op sommige plekken leidde blikseminslag tot kortsluiting, wat lokale stroomstoringen veroorzaakte.
1-6-2025	Axel	onbekend	wasdroger	brandlucht	woning	0G	De brandweer van Axel is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt nadat in een woning in die plaats een brandlucht was geroken. De brandlucht bleek afkomstig van een wasdroger. Deze is om die reden buiten gezet.
2-6-2025	Harderwijk	vermoedelijk kortsluiting	accu (fiets)	brand	berging	0G	De brandweer van Harderwijk is maandagmiddag rond 13.00 uur gealarmeerd vanwege een woningbrand aan het Jan van Nassaupark. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan in een berging, vermoedelijk door kortsluiting in een fietsaccu.
2-6-2025	Nieuw-Schoonebeek	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Maandagmiddag rond 12.30 uur is er grand uitgebroken in een woning aan De Dobbe in Nieuw-Schoonebeek. De brand ontstond vermoedelijk bij een wasmachine.
2-6-2025	Rotterdam	kortsluiting	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een huis aan de Chris van Abkoudehof in Rotterdam is maandagmiddag brand ontstaan. De brand werd rond 15.30 gemeld. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan na kortsluiting in de meterkast.
2-6-2025	Rotterdam	onbekend	oven	brand	appartement	0G	In een flatwoning aan de Lakerveld in Rotterdam heeft op de derde verdieping in een keuken brand gewoed. De brandweer had de brand snel onder controle. De brand woedde in een oven en kon snel geblust worden. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend.
3-6-2025	De Westereen	kortsluiting	accu (laptop)	brand- en rookschade	appartement	0G	De brandweer werd dinsdag aan het eind van de ochtend opgeroepen voor een woningbrand aan de Klysterstrjitte. Brandweerlieden hebben de woning vervolgens betreden, al snel werd de vermoedelijke oorzaak gevonden. Door een waterlekage is er vermoedelijk kortsluiting bij een laptop ontstaan.
3-6-2025	Oss	kortsluiting	accu	brand	bedrijf	3G3Z	Een medewerker van het Osse bedrijf UMS is dinsdagmiddag zwaar gewond geraakt toen er kortsluiting en vervolgens brand ontstond in een grote batterij. De man is met zware brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Twee andere medewerkers van het bedrijf moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Door nog onbekende redenen ontstond er tijdens werkzaamheden kortsluiting in een accu.
3-6-2025	Rotterdam	onbekend	koelinstallatie	brand- en rookschade	universiteit	0G	Dinsdagochtend kwam er rook vrij in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC. In een van de koelapparaten in de technische ruimte was brand ontstaan, wat voor flinke rook zorgde. De oorzaak wordt nog onderzocht.
3-6-2025	Schiedam	kortsluiting	wasdroger	brand	appartement	0G	Dinsdagavond is een wasdroger in brand gevlogen in een woning aan de Voornsestraat in de Schiedamse wijk De Gorzen. Opmerkelijk was dat de wasdroger volgens een omwonende al twee uur uit stond; mogelijk is kortsluiting de boosdoener.
7-6-2025	Leiden	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Brand in de meterkast van een woning aan het Granaatplein zorgde zaterdagmiddag rond 16.10 uur voor nogal wat consternatie in de Leidse wijk Hoge Mors. Bij de brand kwam de nodige rook vrij en die was in de directe omgeving goed te zien en te ruiken. Meerdere
8-6-2025	Barneveld	kortsluiting	bedrading	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Kleinmansbeek in Barneveld heeft zondagavond brand gewoed, nadat een stekkerdoos kortsluiting kreeg. De brand brak rond 18.45 uur uit in een schuurtje achter een woning.
8-6-2025	Broeksterwâld	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Zondagavond is in een woning aan de Meekmastrjitte in Broeksterwâld brand uitgebroken in de meterkast. De bewoners merkten rond 18.00 uur rook op en belden direct 112.
8-6-2025	Den Dungen	onbekend	wasdroger	brand- en rookschade	woning	0G	De brandweer is zondag vroeg in de ochtend opgeroepen voor een brand in een woning aan de Donksestraat in Den Dungen. Het bleek om een brandje in een wasdroger te gaan. De brand ontstond rond 4.20 uur en ging gepaard met veel rookontwikkeling in de woning. Er is zo ver bekend niemand gewond geraakt bij de brand.
8-6-2025	Sint-Michielsgestel	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Donksestraat in Sint-Michielsgestel is zondagochtend brand uitgebroken. De brand ontstond in een droger, waar de was vlam had gevat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk.
9-6-2025	Alkmaar	onbekend	meterkast	brand	appartementencomplex	0G	In een appartementencomplex aan de Alkmaarse Boezemsingel woedde maandagavond brand. De bewoners en hun huisdieren kwamen er zonder kleerscheuren van af. Er was brand uitgebroken in de meterkast.
9-6-2025	Dieren	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een woning aan de Sparrenhof in Dieren is maandagavond rond 18.20 uur brand uitgebroken. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij de zonnepanelen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.
9-6-2025	Groet	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Maandagmiddag heeft er rond 16.00 uur een brand plaatsgevonden op het dak van een restaurant aan de Heerenweg in Groet. Ter plaatse stond een ventilator in brand. De brand was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.
9-6-2025	Utrecht	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Het regende toen ze tegen half twee in de nacht in bed stapte en daarin vrijwel meteen recht op zat van schrik, toen de bliksem een paar deuren verder insloeg. In de getroffen woning brak brand uit in de spouw, die zich volgens de brandweer uitbreidde naar de naastgelegen woning. Niemand raakte gewond, iedereen stond op tijd buiten.
9-6-2025	Zwolle	onbekend	meterkast	brand	winkel	0G	Veel brandweer en politie in de drukke Assendorperstraat deze maandagmiddag. De hulpdiensten rukten uit voor een brand in een meterkast. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen.
10-6-2025	Rotterdam	menselijk handelen	friteuse	brand- en rookschade	appartement	0G	In een portiekwoning aan de Dahliastraat in Rotterdam is dinsdagmiddag een brand uitgebroken. De brandweer kwam snel ter plaatse en stelde vast dat de brand was ontstaan in een frituur. Er raakte niemand gewond, maar mogelijk kunnen de bewoners voorlopig niet terug naar hun woning vanwege rook- en brandschade.
12-6-2025	Enschede	onbekend	accu	brand	berging	0G	Een elektrische driewieler heeft donderdagavond vlam gevat in Enschede. De fiets stond in de kelder van een woning aan Europalaan. De brand brak vlak na zeven uur 's avonds uit. De oorzaak van de brand is niet bekend.
11-6-2025	Purmerend	onbekend	sauna	brand	schuur	1R	In een schuur achter een woning in Purmerend heeft brand gewoed in een sauna. De bewoner van de woning heeft rook ingeademd en is door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.
11-6-2025	Warnsveld	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Woensdagavond 11 juni tegen 20.15 uur ontstond er brand in een woning aan de Garsenshof in Warnsveld. Het betrof een brand in de meterkast. Een hond die nog binnen was heeft rook ingeademd maar werd door de dierenambulance nagekeken en kwispelt nu weer.
12-6-2025	Gouda	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Op donderdagavond rond 23.30 uur is de Goudse brandweer opgeroepen voor een voertuigbrand aan de F. W. Reitzstraat in Gouda. Ter plaatse bleek er een fiets in brand te staan. De brandweer heeft de fietsaccu verwijderd en in een bak met water gedompeld.
12-6-2025	Lith	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een woningbrand aan de Wiegersmastraat in Lith. In het huis bleek een wasmachine in brand te staan. De melding van de brand kwam om 20.00 uur binnen. De brandweer kwam snel in actie en daardoor kon de brand beperkt blijven. In de woning was wel veel rookontwikkeling ontstaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
12-6-2025	Veendam	onbekend	verlichting	brand	winkelcentrum	0G	De brandweer van veendam is vanmiddag gealarmeerd voor een nacontrole in de winkelprins passage. In de winkel passage was door onbekende oorzaak brand ontstaan in een lamp
13-6-2025	Creil	onbekend	meterkast	brand	basisschool	0G	In basisschool De Akkerbloem aan de Graaf Florislaan in Creil heeft vrijdag aan het begin van de middag brand gewoed. Volgens de brandweer stond de meterkast in brand bij de ingang van de school. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
13-6-2025	Zegveld	onbekend	zonnepanelen	brand	loods	0G	De opslaghal van veredel- en verpakkingsbedrijf Kaasveredeling Kruijt in Zegveld stond op deze warme vrijdagmiddag in lichterlaaie. Volgens Linda Kruijt, de vrouw van de oprichter van het familiebedrijf, is nog niet precies bekend wat de brand heeft veroorzaakt. Ze vermoedt dat het te maken heeft met de zonnepanelen op het dak.
14-6-2025	Amsterdam	blikseminslag	onbekend	brand	treinstation	0G	In het dak van het Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid is zaterdagochtend bliksem ingeslagen. Hierdoor ontstond een flinke brand. Na een uur blussen kon de brandweer het vuur doven. Er vielen geen gewonden.
14-6-2025	Veghel	kortsluiting	boiler	vonken	woning	0G	Brandweer opgeroepen voor kortsluiting in keuken aan Perelaar. Ter plaatse bleek een Quooker, ten gevolge van een lekkage in de keuken, te vonken. Dit leverde een onaangename geur op waarop de bewoonster de brandweer heeft gebeld.
15-6-2025	Schijndel	menselijk handelen	oven	rook	zorginstelling	0G	Bij een zorginstelling aan de Sint Willibrordusstraat in Schijndel ging vanavond rond half twaalf het brandalarm af. Ter plaatse bleken twee broodjes in de oven aangebrand te zijn waardoor het brandalarm is afgegaan. Er raakte niemand gewond maar de schrik zat er onder de bewoners goed in.
15-6-2025	Venlo	onbekend	bedrading	brand	bedrijf	0G	In een magazijn in Venlo is zondagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in de bekabeling van de zonnepanelen op het dak en drong daarna het gebouw binnen.
15-6-2025	Weert	blikseminslag	meterkast	brand	woning	0G	In de nachtelijke uren van zondag 15 juni niet lang voor 05.05 uur werd de brandweer opgeroepen voor een nacontrole aan de Kruispeelweg in Weert. Een blikseminslag in de tuin achter een woning heeft voor flink wat schade gezorgd binnen en buiten de woning. De meterkast is volledig zwart geblakerd en een tuinhuisje achter in de tuin is compleet stuk.
16-7-2025	Blokker	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de middag van woensdag 16 juli, kort na 17.35 uur, is een woningbrand uitgebroken aan de Boekerij in Blokker. De brand ontstond in de meterkast, waarbij veel rook vrijkwam.
16-6-2025	Driebergen-Rijsenburg	onbekend	accu	brand- en rookschade	politiebureau	2R	Het politiebureau aan de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg heeft maandagochtend vol rook gestaan. Rond 10.30 uur begon een accu te smeulen en roken. Een ambulance was ter plaatse om mensen te controleren die rook hadden ingeademd.
16-6-2025	Oegstgeest	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	1GZ	In een flatwoning aan de Gerberalaan in Oegstgeest is maandagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond kort na 9.15 uur en leidde tot één gewonde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de woordvoerder van brandweer Hollands-Midden is de vermoedelijke oorzaak een fietsaccu.
15-6-2025	Zuid-Scharwoude	onbekend	accu	brand	zorginstelling	1R	Zondagavond is rond 22.05 uur brand uitgebroken in een woon-zorgcomplex aan de Dokter Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude. De brand woedde in een appartement van Buitenzorg. De accu van een rolstoel was in brand gevlogen. De bewoonster van het appartement is gecontroleerd door de ambulancedienst, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht.
16-6-2025	Zwolle	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Maandagochtend vroeg vatte op de bovenverdieping van een woning aan de Scheldelaan een fatbike-accu vlam. De accu lag op dat moment vermoedelijk aan de oplader
17-6-2025	Hatterm	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	In Hatterm heeft een brand plaatsgevonden door vermoedelijk een accu van een elektrische fiets. In de nacht van maandag op dinsdag 17 juni ontstond brand in een schuur aan de Hanze. De brandweer trof daar een uitgebrande e-bike aan.
17-6-2025	Rhoon	kortsluiting	onbekend	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Isaac Israëlslaan in Rhoon heeft dinsdagmiddag brand gewoed. De brand brak rond 15.20 uur uit en ontstond vermoedelijk door kortsluiting.
17-6-2025	Urk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Dinsdagmiddag 17 juni rond 16.00 uur brak er een brand uit in een zeecontainer aan de Griend in Urk. De container, die achter een bedrijf stond opgesteld, had een afzuiginstallatie op het dak, die vlam vatte.
17-6-2025	Vlaardingen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor een woningbrand aan de Nijkerkhoeve in Vlaardingen. De brand, in de woning in Holy Noord, ontstond in de meterkast.
18-6-2025	Utrecht	onbekend	airco	brand	restaurant	0G	Vanwege een brand aan de Neerlandiakade in de Utrechtse wijk Hoograven heeft de brandweer twee appartementen laten ontruimen. De brand zou rond 15.45 uur ontstaan zijn vanuit een airco die op het dak van een restaurant staat. De brand zou grotendeels onder controle zijn, en volgens de VRU zijn er geen gewonden bekend.
18-6-2025	Waddinxveen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Op de Werumeus Buninglaan in Waddinxveen heeft er een brand gewoed in een meterkast. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.
18-6-2025	Woerden	onbekend	oven	brand	woonboot	0G	De brandweer is woensdagochtend gealarmeerd wegens brand op een woonboot in Woerdense Verlaat. Een oven bleek de oorzaak.
19-6-2025	Hazerswoude-Dorp	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Donderdagochtend is brand uitgebroken op het dak van een fabriekspand aan de Belgialaan in Hazerswoude-Dorp. Het ging om een brand in een filter van een afzuiginstallatie bij een notenverwerkend bedrijf. Er raakte niemand gewond bij de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
20-6-2025	Brunssum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In Brunssum is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een woning aan de Prins Bernhardstraat. Dat gebeurde tegen 16.00 uur. Volgens een buurtbewoner is de brand vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Ten tijde van de brand was er niemand aanwezig in de woning. Voor zover bekend raakte er dan ook niemand gewond.
20-6-2025	Nijeveen	onbekend	airco	brand-, rook- en waterschade	woning	0G	De brandweer van Meppel is vrijdagavond groots uitgerukt na een melding van een woningbrand aan de Molenweg in Nijeveen. De brand is ontstaan door een mobiele airco in een slaapkamer. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.
21-6-2025	Leeuwarden	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	Zaterdagavond heeft er brand gewoed in de afzuiginstallatie van een horecazaak aan de Groningerstraatweg. Niemand raakte gewond.
21-6-2025	Rozenburg	onbekend	afzuiginstallatie	brand	snackbar	0G	Op de Laan van Nieuw Blankenburg is zaterdagavond 21 juni een brand uitgebroken. Bij aankomst bleek dat de brand in de afzuiginstallatie van de snackbar woeden.
21-6-2025	Zierikzee	onbekend	airco	brand	woning	1R	Op de zolder van een huis aan de Eendrachtstraat in Zierikzee is zaterdagavond een brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een airco. De brand is onder controle en er is niemand gewond geraakt, meldt de brandweer. Ambulancepersoneel heeft één persoon nagekeken vanwege rookinhalatie. Diegene hoefde niet naar het ziekenhuis.
22-6-2025	Meppel	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer van Meppel werd zondag rond 14.40 uur gealarmeerd voor een brand aan de Osseweide in Meppel. Bij aankomst bleek er geen brand te woeden, maar slechts rookontwikkeling te zijn. De oorzaak van de rook was verbrande broodjes in een oven op de begane grond van een woning.
23-6-2025	Leiden	onbekend	koelkast	brand	appartement	1R	De brandweer rukte maandagavond uit voor een brand aan de Milanenhorst in de Leidse Merenwijk. Het bleek te gaan om een koelkast in een berging, die vlam had gevat. Een ambulance kwam ter plaatse om een persoon te controleren die rook had ingeademd.
24-6-2025	Vlaardingen	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Dinsdagmiddag is brand uitgebroken in een woning aan de Axelhoeve. Het vuur ontstond op zolder. De bewoner merkte op dat in de woning de verlichting begon te knippen. Op zolder was rook en vuur te zien. Na het uitschakelen van de elektriciteit heeft de bewoner zelf de eerste vuurverschijnselen geblust. De brandweer heeft uiteindelijk vastgesteld dat kortsluiting mogelijk de oorzaak van de brand was.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
25-6-2025	Barendrecht	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Brand in schuurtje aan de Beukenwede, vuur is geblust. Zou gaan om een accu van een fiets. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Situatie onder controle.
25-6-2025	Weert	onbekend	airco	brand	woning	0G	Woensdagochtend vlak voor 11.30 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een brand in een woning aan de Bomansstraat in Weert. De brand is ontstaan op de zolderslaapkamer, bij een mobiele airco.
26-6-2025	Groningen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Grote Rozenstraat heeft donderdagmiddag vermoedelijk brand gewoed in een meterkast. Ook kwam er een ambulance ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.
26-6-2025	Harderwijk	kortsluiting	bedrading	rook	ziekenhuis	0G	Donderdagochtend is de brandweer rond 02.10 uur uitgerukt naar het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Ter plaatse bleek er geen sprake van brand. De brandlucht werd veroorzaakt door een kortsluiting in een stopcontact.
26-6-2025	Roermond	menselijk handelen	friteuse	brand	restaurant	0G	Hulpdiensten zijn donderdagmiddag uitgerukt naar kebabzaak Arabyana aan het Stationsplein in Roermond. Een frituurpan was in brand gevlogen, waarbij rook vrijkwam. De brandweer had het vuur snel onder controle en er is bij de brand niemand gewond geraakt.
26-6-2025	Schiedam	onbekend	wasmachine	brand	appartement	0G	In een woning aan de Pastorietuin is donderdag aan het begin van de middag brand ontstaan. De brand ontstond in een wasmachine. Niemand raakte gewond.
27-6-2025	Emmen	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	In een huis aan de Fokkingslag in Emmen is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand brak vlak na drie uur 's middags uit. Het vuur was ontstaan in de keuken, door een kapotte vaatwasser en wasmachine. Bij de brand kwam heel veel rook vrij. Hoewel de schade aan de woning aanzienlijk is, zijn er geen meldingen van gewonden.
27-6-2025	Muntendam	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweerkorpsen van Zuidbroek en Veendam zijn vanmiddag tegen half 5 uitgerukt naar de Soetan Sjahrirweg in Muntendam. Er was brand in de meterkast. De brandweerlieden hadden de zaak vlot onder controle. Het is niet bekend hoe de brand in de meterkast is ontstaan.
27-6-2025	Rotterdam	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Grote schade aan huizen na brand in zonnepanelen: Een brand op een dak vol zonnepanelen heeft vrijdagavond voor veel schade gezorgd aan twee woningen in Rotterdam-Heijplaat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend
27-6-2025	Schoonhoven	onbekend	meterkast	brandlucht	appartement	0G	Gisteravond rook een bewoner van een flat in de Jan Lutmastraat een brandlucht. De lucht kwam uit de meterkast op de eerste verdieping. De brandweer vond geen brand. Ook kwamen er geen gevaarlijke stoffen vrij. De brandweer gaf als advies om goed te luchten.
28-6-2025	Noordwijk	onbekend	kassa	brand	bakkerij	0G	Op zaterdag 28 juni om 17:54 uur was er een flinke brand gaande bij Bakker Ammerlaan in de Kerkstraat in Noordwijk-Binnen. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is de kassa die, om tot nu toe onbekende redenen, in brand was geraakt.
28-6-2025	Rotterdam	menselijk handelen	friteuse	brand	snackbar	1R	In een snackbar aan de Willem Buytewechstraat in Rotterdam heeft een felle brand gewoed. Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken. De brand ontstond vermoedelijk in een frituurpan.
28-6-2025	Schiedam	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	2R	Zaterdagavond zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een brandmelding bij de Schiewaegh aan de Nieuwe Damlaan. Onderzoek door de brandweer wees uit dat er geen brand was, maar dat er mogelijk iets was aangebrand in een magnetron, waardoor er veel rook in de woning ontstond. Twee personen hebben wat rook ingeademd en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel.
29-6-2025	Kampen	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	De brandweer van Kampen is zondagmiddag uitgerukt voor een zogenaamde melding 'woningbrand' aan de Populierenstraat. Ter plaatse bleek dat rook was ontstaan door eten in een magnetron.
29-6-2025	Terneuzen	kortsluiting	wasmachine	brand- en rookschade	zorginstelling	0G	De brandweer van Terneuzen is zondagavond ingezet voor een rookontwikkeling in een woning bij een zorginstelling in Terneuzen. Een defecte wasmachine was hiervoor de aanleiding. Ter plekke bleek dat er kortsluiting was geweest in een wasmachine. Hierdoor was er sprake van rookontwikkeling in de woning.
30-6-2025	Helmond	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	In een afzuiginstallatie op het dak van een bedrijf aan de Hoefkes in Helmond heeft maandagmiddag brand gewoed. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in de motor van de afzuiginstallatie. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.
30-6-2025	Vlaardingen	kortsluiting	onbekend	brand	appartement	0G	Op de vierde verdieping van een flatgebouw aan de Olivier van Noortlaan in Vlaardingen is een explosie geweest. Volgens een 112-correspondent is kortsluiting mogelijk de oorzaak van de explosie maandagavond laat.
1-7-2025	Borger	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een wasruimte van een woning aan het Oosterveld in Borger heeft dinsdagmiddag een brand gewoed. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij, wat zorgde voor rook- en roetschade in de woning. De brand brak rond 17.30 uur uit in de waskamer, mogelijk ging het hierbij om een droger of wasmachine. De bewoners kwamen op tijd naar buiten en kwamen met de schrik vrij.
1-7-2025	Delft	onbekend	afzuiginstallatie	brand- en rookschade	restaurant	0G	In het Grieks restaurant Tapas & Mezzes aan het Vrouwjutenland in Delft heeft dinsdagmiddag een brand gewoed in het afzuigstelsel. De straat stond vol rook. Niemand raakte gewond. Wel liepen het restaurant en de woning schade op door de rook.
1-7-2025	Rotterdam	onbekend	bedrading	brand	bedrijf	0G	Bij een overslagbedrijf aan de van Maasdijkweg/Geysendorfferweg in Waalhaven-Zuid heeft sinds begin van de middag de gevel van het kantoorgedeelte in brand gestaan. Bij de brand was ook zwarte rook zichtbaar. De brand is ontstaan in de kabelgoot van de zonnepanelen, niet in de zonnepanelen zelf.
2-7-2025	Deurne	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Bij een woning aan de Frans Babylonstraat in Deurne is brand uitgebroken onder een zonnepaneel. De zonnepanelen liggen op het dak van de woning en de brandweer is ter plaatse om de panelen te verwijderen om de brand onder controle te krijgen. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.
2-7-2025	Emmen	blikseminslag	onbekend	onbekend	woning	0G	Woensdagavond rond 19.35 uur is de brandweer opgeroepen voor een nacontrole na een blikseminslag in een woning aan de Wilhelmsweg in Emmen.
2-7-2025	Rhoden	kortsluiting	kassa	brand	bouwmarkt	0G	Bij een bouwmarkt aan de Dorpsstraat in Nw. Roden ging woensdagmiddag rond 16.00 uur het brandalarm af. De oorzaak van de melding bleek vermoedelijk een kortsluiting in een kassa-apparaat, waardoor iets is gaan smeulen.
2-7-2025	Sommelsdijk	blikseminslag	onbekend	brand	woning	0G	Op het dak van een woning op de A.J. de Graaffstraat in Sommelsdijk woedt woensdagmiddag een brand, nadat de bliksem heeft ingeslagen. De bewoners zijn niet gewond geraakt.
2-7-2025	Wijchen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de 34e Straat in de wijk Hormberg is woensdag 2 juli rond 13:30 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in de meterkast, vermoedelijk door nog onbekende oorzaak.
3-7-2025	Opmeer	onbekend	bedrading	brand	bedrijf	0G	Donderdagavond rond 19.00 uur werden de hulpdiensten met spoed opgeroepen voor een brand bij een industriebedrijf aan De Veken in Opmeer. De brand is ontstaan in de kabels van de zonnepanelen die naar de omvormers lopen.
4-7-2025	Alblasserdam	onbekend	koelkast	brand	woning	0G	Aan de Mesdaglaan in Alblasserdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brandweer ontdekte na verloop van tijd dat een koelkast de oorzaak was. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Er is dan ook niemand gewond geraakt.
4-7-2025	Goes	menselijk handelen	elektrisch apparaat	brand	bedrijf	0G	De brandweer van Goes is aan het einde van de middag ingezet voor een brandje in een keukenapparaat bij een bedrijf in Goes. De situatie was snel onder controle. Toen de brandweer met toeters en bellen ter plekke kwam, bleek dat er een brood vlam had gevat in een keukenapparaat.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
4-7-2025	Veldhoven	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Op en onder het dak van een huis aan Kermisberg in Veldhoven is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond het vuur door kortsluiting bij de bedrading van inbouw-spotjes.
5-7-2025	Oostendorp	onbekend	koelkast	brand	woning	0G	Aan de Terbekeweg in Oostendorp is zaterdag kort brand geweest in een bijgebouw van een woning. Vermoedelijk was de koelkast de veroorzaker van de beginnende brand. Brandweermannen hebben het brandje geblust, waardoor de schade beperkt is gebleven.
5-7-2025	Steenwijk	overbelasting	meterkast	brand	AZC	0G	De brandweer van Steenwijk is zaterdagavond gealarmeerd voor een brand in een opvanglocatie aan de Willem van Engelenlaan in Steenwijk. Ter plaatse bleek dat er een stop in de meterkast door mogelijke overblasting vlam heeft gevat.
6-7-2025	Heesch	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan De Kropaar in Heesch is zondag aan het begin van de avond brand uitgebroken. Rond 18.10 uur ontstond brand in de meterkast van het huis. De bewoner van het huis wist de brand zelf snel te blussen.
6-7-2025	Oss	oververhitting	accu	brand	woning	0G	De brandweer is zondagavond uitgerukt voor de melding van een woningbrand aan de Stippelmot in Oss. Rond 18.20 uur zou op de eerste verdieping van het huis brand zijn ontstaan bij het opladen van een elektrisch apparaat. Bij de brand raakte niemand gewond.
7-7-2025	Middelharnis	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	zonnepark	0G	Op maandagochtend 7 juli 2025 is de brandweer rond 11:00 uur gealarmeerd vanwege een brandmelding bij het Energiepark Haringvliet Zuid van Vattenfall, gelegen aan de Johannispolderseweg in Middelharnis, naast de milieustraat. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er een klein brandje ontstaan in een omvormer van de zonnepanelen.
8-7-2025	Gorredijk	menselijk handelen	oven	brand	zorginstelling	0G	Een vergeten broodje in de oven heeft dinsdagmorgen behoorlijk wat gevolgen gehad. De brandweer rukte met toeters en bellen uit naar woonzorgcentrum De Miente in Gorredijk.
8-7-2025	Nijmegen	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In de meterkast van een appartementencomplex aan de Rode Kruislaan in Nijmegen is dinsdagochtend brand uitgebroken. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
8-7-2025	Venlo	menselijk handelen	friteuse	brand	appartement	0G	De brandweer is dinsdagavond uitgerukt naar een flatgebouw aan de Maaskade in Venlo. De melding kwam rond 20.00 uur binnen bij de meldkamer. De brand woedde in een frituurpan op de negende verdieping van het complex. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond.
8-7-2025	Espel	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	Aan de Westerringweg tussen Espel en Creil heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed in een grote kippenschuur. Een woordvoerder van de brandweer meldde dat het ging om een brand in een meterkast achterin de schuur. Niemand raakte bij de brand gewond.
9-7-2025	Waardenburg	oververhitting	wasdroger	brand	woning	2R	In een woning aan de Gasthuisstraat in Waardenburg is woensdagavond een wasdroger in brand gevlogen. Wel hadden twee bewoners rook ingeademd. Zij werden nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.
10-7-2025	Eenrum	kortsluiting	accu	brand	elektriciteitsopslag	0G	Aan de Molenweg in Eenrum stond donderdag om 11:30 een elektriciteitsopslag gebouw in brand. Mogelijk was er kortsluiting ontstaan. Hoeveel mensen er geen stroom hebben is nog onbekend.
10-7-2025	Eindhoven	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Op de zolder van een woning aan de Grote Beerlaan in Eindhoven is donderdagavond een felle brand uitgebroken. Eén naastgelegen woning heeft minimale rookschade. Er vielen geen gewonden. De oorzaak lijkt de wasdroger.
10-7-2025	Son	onbekend	meterkast	brand	stomerij	0G	De felle brand in een stomerij aan de Nieuwstraat in Son donderdagavond heeft enorme schade veroorzaakt. Het vuur is mogelijk ontstaan aan de achterkant van de stomerij in de meterkast. Boven zowel de stomerij als de kapperszaak zitten appartementen. Die moesten tijdens de brand ontruimd worden, maar niemand raakte gewond.
10-7-2025	Weesp	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Op de Kostverlorenstraat ontstond op 10 juli vlak voor middernacht een brand in een schuur. Ze vermoeden dat de brand mogelijk is veroorzaakt door de accu van een fatbike. Er zijn geen gewonden.
11-7-2025	Nijmegen	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	In een woning aan de Scholeksterstraat in Nijmegen is vrijdagochtend rond 11.15 uur brand uitgebroken. De brandweer bracht een magnetron naar buiten en ventileerde de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
12-7-2025	Dordrecht	onbekend	meterkast	rook	zorginstelling	0G	De brandweer is zaterdagochtend met meerdere voertuigen uitgerukt naar woonzorgcentrum De Merwelanden. Daar kwam rook uit een meterkast die in de kelder stond.
12-7-2025	Rotterdam	kortsluiting	koelinstallatie	brand	supermarkt	0G	De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor brandmelding in de Albert Heijn op het Maltaplein in Rotterdam Nesselande. Het ging om een kortsluiting in de koeling.
13-7-2025	Assen	onbekend	accu	rook	loods	0G	In de vroege ochtend van zondag 13 juli brak er rond 04.40 uur een brand uit in een gebouw aan de Pottenbakkerstraat in Assen. Uit onderzoek van de veiligheidsregio Drenthe bleek dat de brand was ontstaan door een accu van een fiets of fatbike die in brand was gevlogen.
14-7-2025	Amersfoort	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Maandagmiddag rond half zes brak er brand uit in een wasmachine in een woning aan de Columbusweg. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
14-7-2025	Den Helder	kortsluiting	meterkast	brand	politiebureau	0G	In het politiebureau van Den Helder is in de nacht van zondag op maandag de hoofdzekering van het gebouw doorgebrand. De kortsluiting veroorzaakte totale stroomuitval en rook in het gebouw.
14-7-2025	Oss	onbekend	sauna	brand	schuur	0G	In een sauna aan de Hescheweg in Oss woedde maandagmiddag brand. Er raakte daarbij niemand gewond.
14-7-2025	Someren	onbekend	elektrisch apparaat	brand	bedrijf	0G	Maandagochtend heeft er een brand gewoed bij een agrarisch bedrijf aan de Ploegstraat in Someren. Volgens de brandweer was een defect elektrisch apparaat de boosdoener.
18-7-2025	Amsterdam	onbekend	meterkast	explosie	woning	0G	Vrijdagmorgen 18 juli even voor 02.15 uur ontstond een brand na mogelijk een explosie aan de Schelluinenstraat in Amsterdam. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inhaleren van rook. De brand zelf leek te zijn begonnen in de meterkast.
19-7-2025	Ermelo	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand- en rookschade	bedrijf	0G	Zaterdagmiddag rond 15.20 uur werd Brandweer Ermelo opgeroepen voor een nacontrole bij een bedrijfspand aan de Hoenderweg. Even daarvoor was er brand uitgebroken in een sanitaire ruimte van het gebouw. De eigenaar vermoedt dat de brand is ontstaan door kortsluiting. De sanitaire ruimte liep brandschade op; in de rest van het pand bleef de schade vermoedelijk beperkt tot rookoverlast.
20-7-2025	's-Gravenzande	kortsluiting	boiler	brand	woning	0G	Bij aankomst was er sprake van een binnenbrand in een schuur wat met enige rookontwikkeling gepaard ging. Brandweerlieden zijn naar binnen gegaan en daar bleek dat kortsluiting bij een kleine boiler de oorzaak van de brand te zijn geweest.
20-7-2025	Beerta	onbekend	meterkast	rook	woning	0G	Zondagavond om 22:05 uur een melding van een brand gebouw aan de N966 – Hoofdstraat in Beerta. Het bleek te gaan om rook bij de meterkast ontstaan door kortsluiting.
21-7-2025	Delfzijl	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagmiddag is brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning aan de Koningin Julianalaan in Delfzijl. De brand is vermoedelijk ontstaan in een wasdroger. Er zijn geen meldingen van gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
19-7-2025	Eersel	onbekend	meterkast	brand	winkel	2RZ	Een meterkast van een winkelpand aan de Markt in Eersel is zaterdagavond volledig uitgebrand. Twee oudere bewoners, die in een appartement boven de winkel wonen, zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.
21-7-2025	Ijmuiden	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Een brand in een woning aan de Wouwenkoplaan zorgde maandagavond voor de zwarte rookwolken. Een wasdroger vatte door nog onbekende oorzaak vlam.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
21-7-2025	Nieuwkoop	blikseminslag	onbekend	rook	woning	0G	Aan het Zuideinde in Nieuwkoop sloeg de bliksem rond 17.30 uur in. Dat gebeurde op het dak, in de hoek van een rijtjeshuis. De zolder stond vol met rook en aan zowel de binnen- als buitenkant van de woning is schade ontstaan door de blikseminslag.
21-7-2025	Winschoten	vermoedelijk oververhitting	wasdroger	brand	woning	0G	Maandag aan het begin van de middag is de brandweer van Winschoten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Grintweg in Winschoten. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement aan de droger.
22-7-2025	Groningen	kortsluiting	verlichting	vonken	supermarkt	0G	Bij de Jumbo aan het Overwinningplein is een klein brandje uitgebroken. Het betreft kortsluiting in een TL bak. Niemand raakte gewond.
22-7-2025	Zwijndrecht	onbekend	afzuiginstallatie	vonken	bedrijf	0G	Op dinsdag 22 juli 2025, rond 12.35 uur, is de brandweer met spoed uitgerukt voor een industriebrand aan het Molenvliet. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van rookontwikkeling in het afzuigstelsel van een loods, gelegen achter het pand van Hoogvliet bouw. De brandweer had snel uitgesloten dat er geen brand was. Het waren vermoedelijk vonken in het afzuiging systeem wat de rook veroorzaakte. Er zijn geen gewonden gevallen.
23-7-2025	Barneveld	vermoedelijk kortsluiting	accu	brand	schuur	0G	In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 00.10 uur brand ontstaan in een elektrische step in een schuur aan de Langshanlaan in Barneveld. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Er raakte niemand gewond.
23-7-2025	Honselersdijk	vermoedelijk oververhitting	wasmachine	rook	woning	0G	De brandweer van Honselersdijk moest woensdagmiddag twee keer in actie komen voor een brandmelding. De eerste melding van een spoed om 15.38 uur vanwege een brandgerucht aan de Fazantlaan in Honselersdijk. Daar was bij een woning een wasmachine 'lichtelijk overspannen' geraakt, waardoor de bewoner toch maar even de brandweer liet komen. Brandweerlieden hebben metingen verricht, maar er was verder geen brandgevaar.
23-7-2025	Leek	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	De brandweer van Leek is woensdagmiddag kort na twaalf uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Sluis. In de afzuiginstallatie van de woning was brand ontstaan. Ambulancepersoneel onderzocht ter plaatse de bewoners, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
24-7-2025	Assen	kortsluiting	bedrading	brand	zorginstelling	0G	Donderdagmiddag 24 juli rond 14.40 uur ontstond er brand in een pand aan de Speenkruisstraat in Assen. Het vuur werd veroorzaakt door een kortsluiting in een stopcontact bij Cosis, wat leidde tot rookontwikkeling.
24-7-2025	Heerhugowaard	oververhitting	meterkast	rook	winkel	0G	De brandweer is donderdagmiddag met spoed uitgerukt naar kleding winkel America Today in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. In de meterkast van de winkel onstond rook, van een te warm geworden elektrakabel. De brandweer is samen met Liander ter plaatse om het probleem op te lossen, er is geen sprake van brand.
26-7-2025	Almelo	onbekend	afzuiginstallatie	brand	café	0G	Aan Catharina van Renneslaan in Almelo is zaterdagmiddag een brand uitgebroken bij Eetcafé Istanbul. De brand woedde in het afzuigstelsel. Het aanwezige personeel heeft het pand tijdig en veilig kunnen verlaten. Over de oorzaak is niets bekend.
26-7-2025	Apeldoorn	onbekend	lamineermachine	brand	loods	0G	Zaterdag aan het eind van de ochtend is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Koperweg in Apeldoorn. De brand woedde in een bedrijfsopslag achter de woning. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een lamineermachine.
27-7-2025	Delft	onbekend	afzuiginstallatie	brand	winkel	0G	Bij een winkel gespecialiseerd in barbecue-producten en -workshops aan de Rotterdamseweg in Delft is zondagochtend een felle brand uitgebroken. De brand in het bedrijfspand werd rond 11.10 uur opgemerkt. De brand is volgens de brandweer ontstaan in de afzuiging en niet in de winkel zelf. Niemand raakte gewond bij de brand.
27-7-2025	Den Haag	onbekend	vaatwasser	brand	appartement	2R1Z	Bij een brand in de keuken van een woning aan De la Reyweg in Den Haag is zondagavond 27 juli een bewoner gewond geraakt. Rond tien uur werd de brand ontdekt, die woedde in een vaatwasser. Twee bewoners hadden veel rook ingeademd en werden in de ambulance onderzocht. Eén bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis.
27-7-2025	Zwijndrecht	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	In een woning op de Koninginneweg in Zwijndrecht heeft zondagmiddag een brandje gewoed, nadat een elektrische vouwfiets vlam vatte. De brand brak rond 16.30 uur uit.
28-7-2025	Heerle	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	In zonnepanelen die op een huis in Heerle liggen heeft maandagmiddag een brand gewoed. De melding van de brand kwam rond 15.00 uur binnen bij de meldkamer. Er is niemand gewond geraakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.
29-7-2025	Groningen	onbekend	meterkast	explosie	woning	0G	In een woning aan de Meeuwerderweg in de Oosterpoortbuurt vond dinsdagavond laat een kleine ontploffing plaats in de meterkast. De brandweer stelde vast dat er inderdaad een explosie had plaatsgevonden. Er was echter geen sprake van brand.
30-7-2025	Hellendoorn	onbekend	wasdroger	brand- en rookschade	restaurant	0G	Een brand in de kelder van restaurant Noabers heeft vanmiddag voor flinke rookontwikkeling gezorgd. Het vuur ontstond in een wasdroger, ondanks dat het filter daarvan schoon was. De oorzaak wordt nog onderzocht. Hoewel de schade door rook aanzienlijk is, raakte niemand gewond.
30-7-2025	Renesse	vermoedelijk oververhitting	accu (fiets)	explosie	winkel	1R	Bij een fietswinkel in Renesse heeft woensdagavond brand gewoed nadat een accu van een elektrische fiets ontplofte. De brand ontstond kort na 18.00 uur. Eén medewerker is ter plaatse nagekeken door iemand van de ambulancedienst.
31-7-2025	Beek en Donk	onbekend	accu	brand	Bakkerij	0G	Bij een bakkerij aan de Vonderweg in Beek en Donk is donderdagochtend brand ontstaan. De brand woedt in een afgesloten container, waar accu's in staan. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.
31-7-2025	Den Haag	onbekend	accu (fiets)	brand	cafeteria	0G	Donderdagavond 31 juli heeft er een uitlaande brand gewoed in een cafeteria aan het Almelooplein in Den Haag. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen. Volgens een ooggetuige ontstond de brand bij een fietsaccu die aan de lader stond.
31-7-2025	Utrecht	menselijk handelen	oven	rook	appartement	0G	Een woning aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht heeft donderdagmiddag vol rook gestaan, nadat een broodje in de oven verbrandde.
30-7-2025	Velp	onbekend	accu (fiets)	explosie	hotel	0G	Een accu van een elektrische fiets is woensdagmiddag in brand gevlogen, toen de tweewieler geparkeerd stond in de stalling bij Boutique Hotel Beekhuizen op de Beekhuizenseweg in Velp. De accu stond volledig in brand en explodeerde door de hitte.
1-8-2025	Sprang-Capelle	kortsluiting	koelinstallatie	brandlucht	supermarkt	0G	Vrijdagmiddag 1 augustus ontstond er bij de Albert Heijn Jan Linders aan de Van der Duinstraat kortsluiting in een koelcel. De brandweer en politie kregen rond 14.45 uur de melding binnen en waren snel ter plaatse. Hoe de kortsluiting kon ontstaan, was nog niet bekend.
2-8-2025	Delft	onbekend	elektrische step	explosie	AZC	0G	In een opvanglocatie voor asielzoekers aan de Kleveringweg in Delft heeft een explosie zaterdagochtend een ravage veroorzaakt. Dat gebeurde rond 08.00 uur. Het aannemelijkste scenario, zegt de politie, is dat daar de batterij in een elektrische step in brand is gevlogen en daarna is ontploft.
3-8-2025	Bocheltz	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In Bocholtz heeft korte tijd brand gewoed in de meterkast van een woning aan de Vleengendaal. De brand werd zondagmiddag even na 13.30 uur ontdekt. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.
3-8-2025	Schijndel	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Een brand in een wasdroger zorgde zondagmiddag voor rook in een huis aan de Schubertstraat in Schijndel. De vlammen sloegen uit het apparaat.
4-8-2025	Almelo	onbekend	accu	brand	AZC	0G	Maandag aan het einde van de middag zijn de hulpdiensten met meerdere eenheden waaronder Vriezenveen en Vroomshoop uitgerukt voor een brandmelding bij het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg in Almelo. Volgens de eerste informatie van de politie ging het om een accu die vlam had gevat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
5-8-2025	Cuijk	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Wéér is in een woning aan het Hermelijnkwartier in Cuijk een forse brand uitgebroken. De brand brak om 13.45 uur uit. De oorzaak zit volgens de brandweer in de meterkast, maar dat wordt nog nader onderzocht. De bewoonster van de woning is in een ambulance nagekeken vanwege rookinhalatie. Het was niet direct duidelijk of zij ook mee moest naar het ziekenhuis.
5-8-2025	Maastricht	onbekend	bedrading	brand	ziekenhuis	0G	In het Maastricht UMC+ heeft een kleine brand gewoed. De brand is ontstaan in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 augustus in een lege ruimte tussen twee verpleegafdelingen in een stroomcontactdoos. Er zijn geen gewonden.
5-8-2025	Putten	kortsluiting	zonnepanelen omvormer	brand	woning	1R	Dinsdagmiddag is rond 13:45 uur brand uitgebroken op de zolder van een woning aan het Spruytengoed in Putten. De oorzaak van de brand was kortsluiting in een omvormer van het zonnepanelensysteem. De bewoner heeft daarbij veel rook ingeademd en is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.
6-8-2025	Groningen	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	Aan de Radesingel kwam woensdag rond 11:00 uur een melding binnen van een woningbrand. Er bleek een broodje in een magnetron te zitten, deze was verbrand en gaf rook.
6-8-2025	Groningen	onbekend	magnetron	brand	wooncomplex	0G	In woonzorgcomplex De Leyhoeve aan het Helperpark heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Uit een verkenning bleek dat er brand had gewoed in een magnetron in één van de appartementen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Niemand raakte gewond.
6-8-2025	Nieuw-Beijerland	onbekend	wasdroger	brand	hotel	0G	In een Bed & Breakfast (B&B) boven een restaurant aan de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Volgens 112-correspondenten heeft de brandweer laten weten dat het vuur in een droger op zolder was ontstaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.
7-8-2025	Enter	menselijk handelen	magnetron	brand	zorginstelling	0G	Commotie in wooncomplex Het Reggedal in Enter vanochtend. Er was sprake van rookontwikkeling in een magnetron.
7-8-2025	Oranjewoud	kortsluiting	bedrading	brand	woning	1R	Donderdag aan het einde van de middag rukte de brandweer van Heerenveen uit voor brand in een bijgebouw aan de Casimiraal in Oranjewoud. Door kortsluiting in een cetraaldoos was een coniferenhaag in brand geraakt. Een ambulance is opgeroepen om een bewoner na te kijken op rookinhalatie.
7-8-2025	Rijssen	onbekend	magnetron	brand	zorginstelling	0G	Donderdagochtend 7 augustus 2025 rond 07.15 uur is brand ontstaan in een magnetron in verzorgingshuis Het Reggedal. Er raakten geen personen gewond.
9-8-2025	Heythuysen	onbekend	zonnepanelen omvormer	brand	woning	0G	De hulpdiensten zijn zaterdag rond 12.00 uur gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in een woning aan de Arenbos in Heythuysen. De rook bleek afkomstig van een omvormer voor zonnepanelen. Het betrof het een relatief nieuw type omvormer dat is voorzien van een zelfblussend mechanisme.
10-8-2025	Den Haag	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	In Indonesisch restaurant 'Bogor' aan de Van Swietenstraat is zondagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om een brand in de afzuiginstallatie in de keuken van het restaurant. De oorzaak van de brand is nog onbekend en zal nader onderzocht worden. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.
10-8-2025	Groningen	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	1R	Rond 07.30 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen omdat er een piepende rookmelder werd gehoord. "Een bewoner was in slaap gevallen terwijl in de magnetron brand was ontstaan. Dankzij de rookmelder werden de bewoners op tijd gewaarschuwd. Brandweerlieden hebben de brand geblust. Er is een ambulance ter plaatse gekomen, omdat de bewoner rook had ingeademd."
10-8-2025	Sas van Gent	onbekend	afzuiginstallatie	smeulbrand	bedrijf	0G	In de filterinstallatie op het terrein van Cargill aan de de Nijverheidsstraat in Sas van Gent is zondagavond brand uitgebroken.
10-8-2025	Vleuten	vermoedelijk kortsluiting	laadpaal	brand	openbare weg	0G	Op de Dassenburcht in Vleuten is zondagmiddag rond 14.15 uur een laadpaal in brand gevlogen. Op dat moment stonden twee auto's de accu's op te laden. Volgens de woordvoerder waren de twee auto's weliswaar de aanleiding voor de mogelijk kortsluiting, maar ze zijn door de brand niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand, is nog niets bekend.
10-8-2025	Zijtaart	onbekend	meterkast	vonken	woning	0G	De brandweer is zondagavond omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een nacontrole aan de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart. In een woning bleken de stoppen van de meterkast gesprongen te zijn door onverklaarbare reden. Omdat de bewoonster vonken zag heeft zij de brandweer gebeld.
11-8-2025	Koog aan de Zaan	onbekend	papierversnipperaar	brand	huisartsenpraktijk	0G	Bij een huisartsenpraktijk aan de Lagendijk in Koog aan de Zaan is maandagavond – 11 augustus – brand uitgebroken. Het leek te gaan om brand in een koelkast, maar uiteindelijk bleek het een papierversnipperaar te zijn.
11-8-2025	Zwolle	onbekend	accu (stofzuiger)	brand- en rookschade	woning	1R	Bij een woningbrand aan de Schumannlaan in Zwolle heeft een vrouw maandagmiddag rook ingeademd. Zij raakte verder niet gewond. De brand ontstond rond 13.00 uur in de meterkast. Vermoedelijk is een oplaadbare stofzuiger de oorzaak. Door de brand liep de woning rook- en brandschade op.
12-8-2025	Groningen	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	appartement	0G	De Groningse brandweer moest dinsdagavond in actie komen in een appartementencomplex aan de Sint Walburgstraat, waar bewoners een vreemde lucht roken. De vreemde lucht bleek uiteindelijk afkomstig van een plastic shaker (een drinkbeker, red.) die op een nog warme kookplaat was gezet.
12-8-2025	Helmond	vermoedelijk kortsluiting	koelinstallatie	brand	restaurant	0G	Na de brand van dinsdagavond is de technische ruimte van het restaurant volledig verwoest. Het lijkt alsof het een kortsluiting was bij de grote koelingen.
13-8-2025	Eindhoven	kortsluiting	onbekend	brand	bedrijf	0G	In een bedrijf aan de Hondsruglaan in Eindhoven heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Dat gebeurde na een kortsluiting in het pand.
13-8-2025	Groningen	menselijk handelen	magnetron	brand	zorginstelling	2R	In een verzorgingstehuis aan de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen heeft woensdagavond brand gewoed in een magnetron. Meerdere personen ademden rook in en zijn gecontroleerd in een ambulance. Een ambulance is ter plaatse gekomen om bewoners met mogelijke rookinhalatie te controleren.
13-8-2025	Houten	onbekend	airco	rook	woning	0G	Rook uit airco op dak Houten: Woensdagavond werd de brandweer met spoed gestuurd naar de Kruitmolen in Houten. Omstanders hadden rook gezien bij de airco op het dak en belden de hulpdiensten.
13-8-2025	Huizen	onbekend	accu (auto)	brand	parkeerplaats	0G	Woensdagmiddag om 14:40 uur is er brand ontstaan in een elektrische auto aan de Ambachtsweg. Medewerkers die op kantoor zaten te werken zagen ineens rook en alarmeerde die hulpdiensten. De brandweer had alles snel onder controle, er raakte niemand gewond.
13-8-2025	Kampen	onbekend	elektrisch apparaat	brand	fabriek	0G	Bij Berg Agri aan de Werfweg in Kampen heeft woensdagochtend brand gewoed in een machine. Rond 8.45 uur zagen werknemers rook bij de productielijn van het bedrijf, dat is gespecialiseerd in stalstrooisel. Ze sloegen direct alarm. In een hakselaar bleek brand te zijn ontstaan.
14-8-2025	Drachten	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand- en rookschade	woning	0G	De brandweer werd donderdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan De Rozetuin in Drachten. Er was brand op de eerste verdieping in een slaapkamer. Wat er precies in de brand stond is niet duidelijk, vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak.
15-8-2025	Hengelo	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is vrijdagavond rond 19.30 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Nicol Maasstraat in Hengelo. Ter plaatse bleek brand te zijn ontstaan in de meterkast.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
16-8-2025	Roermond	onbekend	oven	brand	restaurant	0G	Bij restaurant La Place in het Designer Outlet Roermond is zaterdagmiddag een klein brandje geweest. De pizzaoven vatte vlam. Het personeel van het restaurant wist het vuur snel te doven met een brandblusser. Er raakte niemand gewond.
16-8-2025	Tilburg	onbekend	accu (fiets)	brand	studentenwoning	0G	Het vuur in het studentenhuis brak ergens tussen vijf en zes uur in de ochtend uit. "De bewoner van kamer acht haalde rond die tijd zijn fietsaccu van de lader. Toen hij dat deed vloog de accu in brand"
16-8-2025	Urk	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	In de diepe nacht van zaterdag 16 augustus omstreeks 01.40 uur heeft een brand plaatsgevonden aan de Wijk 7 bij de kruising met de Wijk 8 in Urk. De brand ontstond in een schuur achter een woning toen de accu van een elektrische fiets in brand vloog. Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand en het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.
16-8-2025	Veenendaal	vermoedelijk kortsluiting	wasmachine	brand	kelderbox	0G	Aan het Schrijverspark heeft zaterdagavond rond 23.00 uur een brand gewoed in een woning. In een kelderbox bleek een draaiende wasmachine vlam te hebben gevat. De oorzaak is vermoedelijk een technisch mankement.
17-8-2025	Assen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	In de binnenstad van Assen is zondagmiddag brand uitgebroken bij restaurant El Karnak II aan de Kerkstraat. De brand ontstond rond zes uur in de keuken, vermoedelijk in de afzuiginstallatie. "Ik ben vooral blij dat er niemand gewond is geraakt", aldus de eigenaar.
17-8-2025	Rotterdam	onbekend	wasdroger	brand	appartement	0G	Bewoners aan de Spechtstraat in Rotterdam-Charlois zijn zondagavond rond 23:30 uur opgeschrikt door een brand die zou zijn ontstaan door de wasdroger. Ze gingen in eerste instantie zelf het vuur te lijf met een handblusser, maar zonder succes.
17-8-2025	Sassenheim	onbekend	koelkast	brand	schuur	1R	Zaterdag is kort na middernacht brand uitgebroken in een schuur van een woning aan de Diligence in Sassenheim. Een bewoner is nagekeken in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Brandweer Voorhout wist de brand, die waarschijnlijk bij een koelkast is ontstaan, snel te blussen.
18-8-2025	Winterswijk	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	In Winterswijk is maandagavond brand uitgebroken in een fietsschuur, die direct tegen een woning aan is gebouwd. Volgens de eerste bevindingen is de vermoedelijke oorzaak een elektrische fiets die in het schuurtje stond.
18-8-2025	Zaandam	menselijk handelen	tosti-ijzer	brand	appartement	1RZ	Aan 't Kalf in Zaandam is vanavond rond 19.20 uur brand uitgebroken in een woning. Meerdere brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De brand ontstond vermoedelijk doordat een tosti-ijzer op het fornuis vlam vatte. De bewoner van de getroffen woning heeft veel rook ingeademd. Hoewel de ingevlogen MMT-artsen uiteindelijk niet hoefden in te grijpen, is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
19-8-2025	Dirksland	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In Dirksland heeft dinsdagmiddag brand gewoed in een woning aan de Diderik van Zierikzeelaan. De brand ontstond in de meterkast in de gang, waarna de vlammen naar buiten sloegen. Bij de brand raakte niemand gewond.
19-8-2025	Groningen	onbekend	wasmachine	brand	appartement	0G	Bewoners van een woning aan de Eeldersingel hebben dinsdagavond erger weten te voorkomen toen zij brand ontdekten in hun wasmachine. De melding van de brand kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Volgens De Vries is niemand gewond geraakt. De woordvoerder omschrijft het stroomloos maken van de wasmachine als een erg goede actie.
19-8-2025	Kollum	onbekend	accu (scootmobiel)	rook	zorginstelling	0G	In zorgcentrum Meckama State aan de Tsjerk Hiddesstraat is dinsdagmorgen een scootmobiel begonnen te roken. Het voertuig stond geparkeerd in het gebouw. De brandweer was snel ter plaatse. Zij hebben de accu van de scootmobiel losgehaald om verdere schade te voorkomen.
19-8-2025	Kootwijkerbroek	kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Krollerweg in Kootwijkerbroek heeft dinsdagochtend brand gewoed. Het ging om een koelkast die kortsluiting had gemaakt, meldt een 112-verslaggever. De bewoners raakten niet gewond.
19-8-2025	Uden	vermoedelijk oververhitting	accu (fiets)	brand	fietswinkel	0G	Dinsdagmiddag is een elektrische fiets in brand gevlogen in een fietsenzaak aan de Loopkantstraat in Uden. Vermoedelijk raakte de accu oververhit en vatte vervolgens vlam. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.
19-8-2025	Utrecht	onbekend	zonnepanel	rook	zonnestudio	0G	De brandweer is vanavond uitgerukt naar een zonnestudio aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Er stond daar flink wat rook in het pand. Het ging om een "mankement in een van de zonnepanelen". Het probleem is opgelost en het pand wordt nu geventileerd om de rooklucht eruit te krijgen.
19-8-2025	Veghel	onbekend	oven	brand	appartement	0G	Een brand in een oven heeft een appartement aan het Moerven in Veghel dinsdagavond vol rook gezet. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
19-8-2025	Winterswijk	menselijk handelen	waterkoker	brand	woning	1RZ	In een woning aan de Misterstraat in Winterswijk is dinsdagavond brand uitgebroken. De bewoonster had veel rook ingeademd. Zij is door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand werd rond 21.15 uur gemeld. De brandweer kwam met een blusvoertuig en een hoogwerker ter plaatse. In de keuken stond een waterkoker op een inductiekookplaat, hierdoor was brand ontstaan.
20-8-2025	Ommen	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Een woning in Ommen is beschadigd door een brand. Het vuur brak uit in de meterkast en zorgde voor veel rook. De brand brak rond half drie uit in de nacht van dinsdag op woensdag. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Een van hen is door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege het inademen van rook. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.
20-8-2025	Oosterhout	vermoedelijk kortsluiting	meterkast	elektrocutie	bedrijf	2G1Z	Woensdagmiddag 20 augustus, net na 15.50 uur, werd aan de Havenweg in Oosterhout een ongeval met elektrocutie vastgesteld. Het ongeval was ernstig, met een spoedeisende inzet van hulpdiensten. Twee personen raakten gewond, waarvan er één met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Er zou een ontploffing hebben plaatsgevonden in een stoppenkast.
20-8-2025	Reusel	onbekend	oven	brand	cafetaria	1G	Bij cafetaria Bon Appetit aan de Lensheuvel in Reusel heeft woensdagmiddag een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak rond halfvier uit, vermoedelijk in een van de ovens. In het huis naast het brandende pand raakte iemand gewond door de rook. De bewoner ging het huis in om drie katten te redden, maar de dieren waren onvindbaar.
20-8-2025	Zwolle	vermoedelijk kortsluiting	elektrische step	brand	woning	0G	In de achtertuin van een woning aan de Zwarteweg is woensdagavond rond 21.30 uur brand ontstaan in een elektrische step. De eigenaar had het voertuig kort daarvoor nog gebruikt. De accu werd losgekoppeld en in een emmer water geplaatst, om herontsteking te voorkomen. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement aan de accu van de step.
21-8-2025	Amsterdam	onbekend	meterkast	brand	flat	0G	De brandweer rukte vanochtend met veel materieel uit naar een brand in een flatgebouw aan De Leeuw van Vlaanderenstraat in (Amsterdam) West. Er zijn geen gewonden. Wel zijn vier mensen door ambulancepersoneel nagekeken. De brand ontstond in een meterkast op de begane grond.
21-8-2025	Oss	onbekend	elektrische kast	brand	veevoerbedrijf	0G	De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit voor een kleine brand in het complex van veevoerfabrikant Agrifirm bij Oss. Het brandje was binnen in de laagspanningsruimte ontstaan, waar via installaties een deel van de stroom over de fabriek wordt verdeeld.
21-8-2025	Vorden	kortsluiting	accu (auto)	brand- en rookschade	openbare weg	0G	Een geparkeerde elektrische auto die aan de laadpaal stond heeft schade opgelopen. Rond elf uur donderdagavond brak de brand uit aan de Nieuwstad. Ter plaatse bleek het relatief mee te vallen: de wagen stond vol rook, maar er was nog geen sprake van grote vlammen. Volgens de brandweer was er waarschijnlijk sprake van kortsluiting.
22-8-2025	Doetinchem	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan Hof van Wenen in Doetinchem is vrijdagochtend een brandje uitgebroken in de meterkast van een woning. De bewoner had het brandje tijdig ontdekt waardoor erger is weten te voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
22-8-2025	Eindhoven	onbekend	accu (auto)	brand	parkeerplaats	0G	Op de avond van vrijdag 22 augustus, kort voor 18.50 uur, ontstond er brand in een auto aan de Rik Woutersweg in Eindhoven. Het ging om een geparkeerde elektrische auto bij een woning.
22-8-2025	Oudkarspel	oververhitting	wasdroger	rook	wasserette	0G	De brandweer is vrijdag uitgerukt naar een bedrijfspand op bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel. Uiteindelijk werd een deur van een wasserette op de begane grond opengemaakt met een kettingzaag. In de wasserette werd de bron van de brandlucht gevonden, een oververhitte droger
22-8-2025	Steenwijk	onbekend	accu (laptop)	brand	woning	1R	In een woning aan de Oostercluft in Steenwijk is vrijdagavond 22 augustus brand uitgebroken. Een meisje is door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook had ingeademd, ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brand ontstond doordat een laptop in een van de slaapkamers vlam vatte. Voor de brandweer is het niet meer te achterhalen of dit door de oplader van de laptop kwam of de laptop zelf.
24-8-2025	Amersfoort	onbekend	accu (fiets)	rook	woning	0G	Zondagmiddag rond 12.45 uur brak er brand uit in de accu van een elektrische fiets aan de Willem van Otterloostraat. De accu begon onverwacht te roken en vloog vervolgens in brand. Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef de schade beperkt tot de fietsaccu zelf. Er vielen geen gewonden.
29-8-2025	Wageningen	menselijk handelen	oven	rook	zorginstelling	0G	De brandweer in Wageningen is vrijdag in actie gekomen voor een rokend oventje. In een appartement van het woonzorgcomplex De Nudehof was een oventje in een keuken gaan roken. Niemand raakte gewond.
25-8-2025	Heemstede	kortsluiting	meterkast	brand- en rookschade	winkel	0G	In een sportwinkel aan de Binnenweg in Heemstede is maandagochtend rond 11.00 uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de meterkast van de winkel. Hoewel de brand beperkt bleef tot de meterkast, ontstond er veel rookontwikkeling in de winkel. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak.
25-8-2025	Leeuwarden	kortsluiting	onbekend	brand	winkel	0G	In een winkel aan de Nieuwestad heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed. Wat er precies brandde, is nog onduidelijk. Gistermiddag is de brandweer ook al bij dezelfde winkel geweest, toen ging het om kortsluiting.
25-8-2025	Lunteren	menselijk handelen	magnetron	brand	zorginstelling	1R	Bij zorgcentrum Opella De Hondskamp aan de Dorpsstraat in Lunteren heeft maandagmiddag een brandje gewoed. Het gebeurde rond 17.25 uur. In de magnetron van de bewoonster van de leeftijd had een bakje met nasi te lang gezeten, waardoor de boel vlam vatte. De vrouw is door ambulancepersoneel onderzocht; ze had wat rook binnengekregen. Uiteindelijk hoefde ze niet naar het ziekenhuis.
25-8-2025	Rijswijk	menselijk handelen	friteuse	brand	appartement	0G	In de nacht van zondag op maandag, rond 01.00 uur, is brand uitgebroken in een woning aan de Tubasingel in flat Parkzicht. De brand, die was ontstaan doordat een frituurpan op het fornuis was blijven staan, kon snel worden geblust.
26-8-2025	Eersel	onbekend	sauna	brand	woning	0G	Een sauna heeft dinsdagavond vlam gevat in Eersel. In de achtertuin van een woning aan de Bisschop Rythoviusweg ontstond de brand onder een overkapping. Het is onbekend hoe de brand ontstond.
26-8-2025	Gemert	vermoedelijk oververhitting	elektrische kachel	brand	appartement	0G	Een kleine sfeerhaard zorgde dinsdagavond in Gemert voor meer vlammen dan de bedoeling was. De brand ontstond in een huis aan de Tonny van Asseldonkstraat. Een bewoonster zette het kacheltje buiten voor het vuur zich kon verspreiden. Hoe het sfeerhaardje zo heftig kon ontbranden, is niet duidelijk.
26-8-2025	Marum	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Afgelopen nacht kort voor vier uur is de brandweer van Marum gealarmeerd voor nablussen aan de Alberdaweg. Ter plaatse bleek dat er kortsluiting in een stekkerdoos was ontstaan, en daardoor was de stekker in het stopcontact al behoorlijk zwart geworden.
26-8-2025	Rotterdam	onbekend	zaagmachine	brand	bedrijf	2R	In een bedrijfspand aan de Terbregsehof is dinsdagmiddag brand uitgebroken nadat een zaagmachine tijdens werkzaamheden in brand vloog. Het pand kwam vol rook te staan. Een ambulance kwam ter plaatse om twee medewerkers na te kijken. Zij hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.
27-8-2025	Deventer	onbekend	hoverboard	brand	kelderbox	0G	Een brandend hoverboard in een kelderbox heeft woensdagavond voor flinke overlast gezorgd. Het vuur brak even na elf uur uit in de Koningin Julianastraat. Het trappenhuis raakte door de brand vol rook en bewoners werden gewaarschuwd door de rookmelders.
27-8-2025	Eindhoven	kortsluiting	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Een felle brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere schuurtjes aan de Juliusstraat in Eindhoven verwoest. Iemand in de straat opperde dat mogelijk een accu de oorzaak kan zijn geweest. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. „De lucht was zeer penetrant, het rook naar kortsluiting. Na een minuut of tien kreeg ik last van mijn longen en hoofdpijn.” Ook andere bewoners meldden klachten. Niemand raakte gewond.
27-8-2025	Enter	oververhitting	wasdroger	brand-, rook- en waterschade	woning	0G	Op woensdagmiddag werd het dorp Enter opgeschrikt door loeiende sirenes van brandweervoertuigen. Rond 13.45 uur kwam bij de brandweer een melding binnen van een woningbrand aan De Akkers. Op de zolder bleek brand te zijn ontstaan, vermoedelijk door een oververhitte wasdroger. Er vielen geen gewonden. De schade blijft beperkt tot de zolderverdieping, al is er ook sprake van rook- en waterschade.
28-8-2025	Paterswolde	blikseminslag	onbekend	onbekend	woning	0G	Aan de Mimosahof in Paterswolde - vlak over de provinciegrens in Drenthe - is blikseminslag geweest tijdens de dikke bui die vanmiddag over het noorden van Nederland trok. Bij meerdere woningen zijn de aardlekschakelaars eruit geklapt.
29-8-2025	Liempde	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	woning	0G	Aan het Looëind in Liempde heeft vrijdag een woningbrandje gewoed. Dat gebeurde rond 12.00 uur 's middags. De brand was ontstaan in het dak van de woning, onder een zonnepaneel. De oorzaak van de brand was een defect in het zonnepaneel.
30-8-2025	Genemuiden	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Een wasmachine vloog zaterdag aan het begin van de avond in brand aan de Klaas Benninkstraat. De schade kon beperkt worden, omdat de wasmachine in de douche stond en de deur dichtgehouden is zodat er geen zuurstof bij kwam.
30-8-2025	Mierlo	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Op het dak van een woning aan de Fazantlaan in Mierlo is zaterdagmiddag brand ontstaan in de zonnepanelen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
30-8-2025	Rotterdam	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	Zaterdagmiddag, rond 17.15 uur, is er brand uitgebroken in de kelder van een restaurant aan de Botersloot in Rotterdam-Centrum. De brand lijkt te zijn ontstaan bij de meterkast. Er vielen geen gewonden en ook hoefde er niemand nagekeken te worden. Z hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.
31-8-2025	Bergen op Zoom	onbekend	stofzuiger	brandlucht	tankstation	0G	Zondagavond is de brandweer met spoed opgeroepen na een brandmelding bij het tankstation aan de Rooseveltlaan. In -en rond het pand werd een flinke brandlucht waargenomen. De brandlucht bleek afkomstig te zijn van een stofzuiger bij één van de wasboxen naast het tankstation.
1-9-2025	Eindhoven	onbekend	oven	brand	appartement	0G	In een flatwoning aan de Breitnerstraat in Eindhoven is maandagmiddag brand uitgebroken. Rond 14.45 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. De brand woedde in een oven.
1-9-2025	Hillegom	onbekend	accu (fiets)	brand	pizzeria	3R	De brandweer van Hillegom, Lisse, Bennebroek en Sassenheim werden maandagavond 1 september samen met de politie met spoed opgeroepen voor een brand in een pizzeria aan de Mariastraat in Hillegom. In een elektrische fiets welke aan de lader in de schuur bij de pizzeria stond was brand ontstaan. De brand ontstond in de fietsaccu.
1-9-2025	Wageningen	oververhitting	elektrische kookplaat	rook	woning	0G	Maandagmiddag rond 14.25 uur werd de brandweer opgeroepen voor een nacontrole bij een woningbrand aan de Veerstraat in Wageningen. Een keukenkastje met ingebouwde afzuigkap was van de muur gevallen en belandde op de kookplaat, die daardoor werd ingeschakeld. Bewoners merkten een sterke geur en rookontwikkeling op en schakelden direct de brandweer in. Er raakten geen personen gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
1-9-2025	Zwolle	onbekend	wasdroger	rook	woning	0G	Een brand die vermoedelijk is ontstaan in een wasmachine of een droger, zorgde in de nacht van zondag op maandag voor rookoverlast aan de Raam in Zwolle. De brandweer kreeg rond half drie de melding binnen. Bij aankomst bleek het vuur gedoofd, maar stond de woning vol rook, laat een woordvoerder weten. „Het gaat inderdaad om een brand die is ontstaan in een wasmachine of droger”, zei de woordvoerder. „Daarbij is verder geen schade ontstaan, het ging vooral om rookoverlast.”
1-9-2025	Zwolle	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	Maandagavond 1 september niet lang voor 19.35 uur is een woningbrand ontstaan aan de Scheldelaan in Zwolle. In de bleken broodjes in de oven te zijn aangebrand. Dit leidde tot rookontwikkeling en veroorzaakte de melding van de brand.
2-9-2025	Bergen op Zoom	kortsluiting	wasdroger	brand	woning	0G	In een woning aan de Maaslaan in Bergen op Zoom is dinsdagmorgen brand uitgebroken in een wasdroger. Volgens de brandweer is de brand ontstaan door kortsluiting in het apparaat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
2-9-2025	Meppel	onbekend	accu	brand	AZC	0G	De asielboot aan de Zomerdijk in Meppel is vanavond korte tijd ontruimd geweest. De accu van een telefoon vatte vlam en daardoor moesten zo'n driehonderd bewoners hun onderkomen verlaten. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe ging het om een 'klein brandje', waarbij veel rook vrijkwam. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.
2-9-2025	Purmerend	kortsluiting	accu (fiets)	brand	politiebureau	0G	In de nacht van maandag op dinsdag heeft er rond 02.15 uur een brandje plaatsgevonden in de fietsenstalling van het politiebureau aan de Component in Purmerend. De politie ontdekte daar een brand van de accu van een in beslag genomen fatbike en alarmeerde direct de brandweer. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak van de brand. Na het bestrijden van de brand werd er een ambulance voor één van de agenten opgeroepen. De agent is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis voor verdere controles.
2-9-2025	Rijswijk	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	1RZ	In een woning aan de Doelenstraat in Rijswijk heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed, nadat de accu van een elektrische fiets vlam vatte. De bewoner ademde bij de brand rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.
2-9-2025	Zeewolde	kortsluiting	airco	brandlucht	gezondheidscentrum	0G	In gezondheidscentrum De Pyramide aan De Weerdt in Zeewolde is dinsdagmiddag rond 13.20 uur een brandmelding geweest. Een oude airco zou kortsluiting hebben gehad, waarna een brandlucht ontstond. Na onderzoek bleek er geen direct gevaar en konden medewerkers en bezoekers weer veilig naar binnen. Of er daadwerkelijk sprake is geweest van brand, is niet duidelijk.
3-9-2025	Putten	onbekend	afzuiginstallatie	brand- en rookschade	bedrijf	2R	In een bedrijfspand aan de Hoge Eng-West in Putten is woensdagmiddag rond 12.30 uur brand ontstaan. Meerdere personeelsleden ademden rook in. Een ambulance kwam ter plaatse om hen te controleren, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Mogelijk was er brand ontstaan in een afzuiginstallatie.
4-9-2025	Hoevelaken	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Donderdagochtend 4 september is aan de Van Tuylstraat in Hooglanderveen brand uitgebroken in het dak van een woning. Bij aankomst van de eerste eenheden bleek het vuur te woeden in zonnepanelen op het dak. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.
5-9-2025	Finsterwolde	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	De brandweer van Finsterwolde is vanmorgen rond half twaalf uitgerukt voor een brandmelding bij PKF/Post pallets. Door onbekende oorzaak was brand in een afzuiginstallatie ontstaan.
5-9-2025	Spijkenisse	onbekend	luchtzuiveraar	brand	schuur	0G	Bij een woning aan de Fagotstraat in Spijkenisse is vrijdagochtend brand uitgebroken in een schuurtje. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Later bleek het echter te gaan om een luchtzuiveraar, bedoeld voor onder meer rooklucht.
6-9-2025	Emmeloord	onbekend	wasdroger	brand	berging	0G	Twee woningbranden zorgden zaterdagmiddag voor gillende sirenes in Emmeloord. De brand in een woning aan de Meteorstraat veroorzaakte de meeste schade. Er vloog een wasdroger in brand in de berging van de woning. Er was daardoor sprake van flinke rookontwikkeling.
6-9-2025	Nederweert	onbekend	accu oplader	smeulbrand	woning	0G	De hulpdiensten zijn zaterdag rond 10.30 uur gealarmeerd vanwege een woningbrand aan de Houtmolen in Nederweert. In een garage bij de woning was een oplader met een accu van een modelbouwvliegtuig gaan smeulen.
6-9-2025	Rotterdam	onbekend	accu (fiets)	brand	flat	3R	In een flatwoning aan de Aalsdijk in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een uitlaande brand gewoed. Drie personen hebben rook ingeademd en zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Geen van hen hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Een accu in de oplader zou mogelijk de oorzaak van de brand zijn geweest.
6-9-2025	Zwolle	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Een zonnepaneel op het dak van een woning aan de Koning Willem-Alexanderstraat in Zwolle heeft zaterdagochtend vlam gevat. Rond 11.20 uur zagen burenlampen vlammen en rook bij het paneel en sloegen alarm. Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen al verdwenen, blussen was niet meer nodig.
9-9-2025	Haarlem	onbekend	wasmachine	brand	woning	1RZ	Dinsdagmiddag heeft er rond 15.45 uur een brand plaatsgevonden in een woning aan de A.L. Dyserinckstraat in Haarlem. In de woning vatte een wasmachine vlam. Voor de bewoonster van de woning werd een ambulance opgeroepen om haar te controleren, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
9-9-2025	Hoorn	menselijk handelen	magnetron	brand	wooncomplex	0G	Vanmiddag is de brandweer omstreeks 13.35 uur opgeroepen voor een brand in een wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Lepelaar. In een van de appartementen bleek een magnetron rook te veroorzaken, in de magnetron zat op dat moment eten.
9-9-2025	Leiden	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Aan de Plantijnstraat in Leiden is dinsdagmiddag op de tweede verdieping van een appartementengebouw brand uitgebroken. De brand ontstond bij een meterkast van een woning op de tweede verdieping. Het is onbekend of er bij de brand iemand gewond geraakt is.
10-9-2025	Dordrecht	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Aan Makoré in Dordrecht is woensdagmiddag een brand in een woning uitgebroken. De brand brak rond 16.15 uur uit. Hierbij stond de wasdroger in brand. Er raakte niemand gewond.
10-9-2025	Kampen	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In een historisch winkelpand in de binnenstad van Kampen is woensdagavond brand uitgebroken. Het bleek dat de meterkast op de eerste verdieping vlam had gevat.
11-9-2025	Rijnsburg	blikseminslag	onbekend	rook	woning	0G	Op de avond van donderdag 11 september iets voor 21.00 uur kwam het tot een mogelijke woningbrand aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg. Door de korte, maar hevige onweersbuien is er bij een woning een blikseminslag geweest. Hierdoor is er mogelijk rook gezien in de woning, waarna de bewoners alarm sloegen. Zover bekend raakte niemand gewond.
12-9-2025	Alkmaar	onbekend	elektrisch apparaat	brand	appartement	0G	De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een woningbrand in de Alkmaarse wijk Nieuw-Overdie. De melding kwam kort voor 7:00 uur binnen. Boven de Kruidvat drogisterij aan het Geert Groteplein stond iets in brand op het balkon. Het bleek te gaan om een elektrisch apparaat dat vlam had gevat.
12-9-2025	De Westereen	onbekend	wasmachine	rook	zorginstelling	0G	Vrijdagmiddag werd de brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling in een zorglocatie van Alliade Wonen aan de Sportloane in De Westereen. In een van de woningen was rook ontstaan. De oorzaak bleek een technisch defect in een wasmachine. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
12-9-2025	Diemen	onbekend	accu (fiets)	explosie	woning	2R	Door een explosie bij het opladen van de accu van een elektrische fiets is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in een woning aan de Gerardt Burghoutweg in Diemen. Meerdere bewoners moesten door het ambulancepersoneel worden gecontroleerd. Ook kwamen een kat en een hond om het leven.
12-9-2025	Lunteren	kortsluiting	onbekend	brand	chalet	0G	De brandweer is vrijdag in actie gekomen voor brand in een chalet aan de Galgenbergweg in Lunteren. De bewoners van het chalet waren net weggevoerd en ontdekten het vuur bij terugkomst. De brandweer denkt dat kortsluiting de oorzaak van de brand is geweest.
12-9-2025	Vlaardingen	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Vrijdagavond is er brand ontstaan in een schuur op de Van Kinsbergenplaats in Vlaardingen. Het ging om een elektrische fietsje die vlam vatte.
14-9-2025	Lelystad	onbekend	accu (fiets)	brand	tijdelijke opvang	0G	Een brandende accu van een elektrische fiets heeft zondagochtend voor veel commotie gezorgd in een pand van het Leger des Heils in Lelystad. Er vielen geen gewonden. Ambulancepersoneel heeft nog mensen nagekeken maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De accu was van een bewoner die al eerder te maken zou hebben gehad met een brandende fietsaccu, in zijn vorige huis.
14-9-2025	Ouddorp	blikseminslag	bedrading	brand	woning	0G	Aan de Havenweg in Ouddorp sloeg in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 september rond 03.15 uur de bliksem in. De blikseminslag veroorzaakte niet alleen brand, maar ook aanzienlijke schade aan meerdere woningen in de omgeving. Zo raakten meterkasten defect, werden lampen van de muren geslagen en kwam roet via stopcontacten naar binnen.
14-9-2025	Pijnacker	onbekend	accu	brand	schuur	0G	In de nacht van zaterdag op zondag heeft een felle brand gewoed in een schuur bij een woning aan de Rommesingel. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een accu.
14-9-2025	Voorschoten	onbekend	boiler	brand	woning	0G	In een woning aan de Baron van Ghentlaan in Voorschoten heeft zondagavond een boiler in een keuken in brand gestaan. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.
16-9-2025	Ewijk	onbekend	elektrische kookplaat	brand	woning	0G	Dinsdag rond 13.30 uur is brand uitgebroken in een woning aan de Tabernastraat in Ewijk. Het vuur ontstond toen een inductiekookplaat vlam vatte en oversloeg naar de keukenkastjes. Er zijn geen gewonden gevallen.
17-9-2025	Almere	oververhitting	bedrading	brand	woning	0G	In een woning aan de Johannes Vermeerstraat in Tussen de Vaarten is woensdagmiddag rond 16:00 uur brand uitgebroken. De brand ontstond nadat een stekkerblok oververhit raakte en vlam vatte. Bij de brand raakte niemand gewond.
17-9-2025	Heiloo	onbekend	accu (fiets)	brand	restaurant	0G	In een filiaal van pizzaketten Domino's in Heiloo is vannacht brand uitgebroken. De brand brak rond 01.00 uur uit. De brandweer vond een aantal accu's die bij het opladen in brand zijn gevlogen.
17-9-2025	Hellevoetsluis	oververhitting	wasdroger	brand	woning	0G	Woensdagmiddag 17 september ruke de brandweer uit voor een melding van brand in een woning aan de Kluitstraat. In de woning zorgde een droger voor stank door oververhitting. Eén persoon was aanwezig, maar kon veilig naar buiten.
17-9-2025	Kollumerpomp	menselijk handelen	accu	brand- en rookschade	woning	0G	Woensdagochtend is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Jakob de Graafstraat in Kollumerpomp. Tijdens knutselwerkzaamheden met een accupakket ontstond brand, door een nog onbekende oorzaak. In de woning ontstond rookontwikkeling, waarna het accupakket naar buiten is gebracht en daar volledig geblust. De bewoner raakte niet gewond.
17-9-2025	Leiden	onbekend	meterkast	brand	flat	0G	Een aantal woningen in een flatgebouw aan de Gandhistraat in Leiden heeft woensdagavond enige tijd zonder stroom gezeten. De meterkast aan de buitenkant van het gebouw stond door nog onbekende oorzaak in brand.
17-9-2025	Nieuwkuijk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Woensdagmiddag heeft een kleine brand gewoed in een opslagruimte bij een koffieleverancier in Nieuwkuijk. Vermoedelijk ontstond het vuur in de afzuiginstallatie.
18-9-2025	Assen	onbekend	accu (fiets)	brand	AZC	2R	In het asielzoekerscentrum in Assen aan de Schepersmaat is vanmiddag brand ontstaan. Vanwege de ernst van de brand moest het pand tijdelijk ontruimd worden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat de oorzaak van de brand de accu van een elektrische fiets was. Omdat meerdere mensen de rook ingeademd hebben, was er een ambulance aanwezig om mensen te controleren.
18-9-2025	Delft	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Op de Nieuwe Plantage in Delft is in de nacht van woensdag op donderdag brand ontstaan in een geparkeerde elektrische auto. De brandweer krijgt de brand lastig onder controle, omdat het accupakket van de auto steeds opnieuw ontbrandt. De brand brak rond 05.20 uur uit. De auto stond op dat moment gekoppeld aan de laadpaal.
19-9-2025	Hoogerheide	kortsluiting	bedrading	vonken	woning	0G	In de nacht van donderdag op vrijdag is de brandweer ingezet vanwege een mogelijke brand in een woning. Bij de woning aan de Oostlaan was kortsluiting ontstaan in stopcontact. Van brand bleek gelukkig geen sprake te zijn.
19-9-2025	Lelystad	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Een accu heeft flinke schade veroorzaakt aan een woning in Lelystad. Het vuur brak rond zes uur in de avond uit in de woning aan de Zandbank. Vermoedelijk gaat het om een accu van een elektrische fiets. Waardoor die precies ontvlamd is, is niet bekend.
18-9-2025	Tilburg	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand	appartement	1GZ	Een groot aantal bewoners moest donderdagavond een appartementencomplex aan de Kruisvaardersstraat in Tilburg verlaten, toen daar een magnetron vlam vatte. Die stond op een inductiekookplaat en was zo gaan branden. De gewonde bewoonster van het getroffen appartement is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
19-9-2025	Den Helder	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	1GZ	In een woning aan de Wormstraat in Den Helder is vrijdagavond rond 21.50 uur een fietsaccu ontploft. De bewoner heeft de accu zelf naar buiten gegooid en is hierbij gewond geraakt. De fiets zat op dat moment niet aan de lader. De bewoner is verzorgd door de ambulancedienst, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
20-9-2025	Drachten	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	0G	De brandweer van Drachten is zaterdagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Orion in Drachten. Eenmaal ter plaatse was er een forse rookontwikkeling gaande vanuit de woning. De brand was ontstaan in de meterkast. De hele meterkast is verwoest door de brand.
20-9-2025	Maassluis	onbekend	accu	brand	kelderbox	0G	In een portiekflat aan de G.A. Brederolaan is zaterdagochtend brand uitgebroken. De brand ontstond door een accu. Hoe de brand precies kon ontstaan, is nog onbekend.
20-9-2025	Rotterdam	onbekend	bedrading	brand	AZC	0G	Zaterdagochtend is brand ontstaan aan boord van de vluchtelingenboot Allegro aan de Aelbrechtskade in Rotterdam. Ter plaatse bleek het te gaan om een klein brandje bij een stopcontact. De mensen op de boot hadden uit voorzorg de boot verlaten, maar konden kort daarna weer terug naar binnen. Niemand raakte gewond.
20-9-2025	Vlissingen	onbekend	meterkast	smeulbrand	appartement	0G	In de Sardijntoren op de boulevard in Vlissingen was vanavond een brandje. Er ging rond 19.45 uur een rookmelder af en het rook er naar brand. In het appartement waar de melding vandaan kwam, was geen brandhaard te vinden. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om een smeulbrand in de meterkast van een ander appartement.
20-9-2025	Zoetermeer	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Zaterdag is er brand ontstaan in het een pand aan de Radonstraat. De brand werd geblust en uiteindelijk betrof het vermoedelijk een accu die in brand is gevlogen.
21-9-2025	Tiel	menselijk handelen	oven	brand	appartement	1RZ	In een flatwoning aan de Neerijnenlaan in Tiel is zondagmiddag rond 13.10 uur rookontwikkeling ontstaan door een aangebrand broodje in de oven. De oudere bewoner was op dat moment nog binnen, maar had niet in de gaten dat het broodje in de oven stond te verbranden. De man is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
22-9-2025	Ijmuiden	onbekend	accu (fiets)	brand- en rookschade	berging	0G	Een e-bike is maandagmiddag in brand gevlogen in de berging van een flatgebouw aan de Bellatrixstraat in Ijmuiden. Niemand is gewond geraakt. De brand brak uit omstreeks 17.00 uur. De oorzaak is nog onduidelijk.
22-9-2025	Zaandam	vermoedelijk overbelasting	papierpers	brand	bedrijf	0G	In het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam is gisteravond brand uitgebroken. De brand ontstond in de kartonpers.
23-9-2025	Rotterdam	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Aan de Corry Tendeloostraat in Rotterdam zagen buurtbewoners rook uit een schuur komen met twee elektrische fietsen en belden de brandweer. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de accu van een van de fietsen.
23-9-2025	Woerden	menselijk handelen	oven	rook	woning	0G	De brandweer is dinsdag rond 18.15 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Asterstraat in Woerden. Bij de woning bleek dat de bewoners vergeten waren om de oven uit te zetten. Dat zorgde voor een flinke rookontwikkeling.
24-9-2025	Biddinghuizen	onbekend	friteuse	brand	restaurant	2R	De brand ontstond rond 20.15 uur in de horecagelegenheid 'Jade City' aan de Baan. Volgens de brandweer vatte een frituur vlam, waarna het vuur de afzuiginstallatie insloeg en de afzuiger op het dak in lichterlaaie kwam te staan. Twee mensen die in het restaurant waren, zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Er raakte niemand gewond.
24-9-2025	Renkum	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een vrijstaande woning aan de Theophile de Bockweg in Renkum heeft woensdagmiddag brand gewoed. Niemand raakte gewond. De brand is ontstaan in de meterkast.
24-9-2025	Rijnsburg	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De brandweer van de kazerne Rijnsburg werd woensdagochtend 24 september opgeroepen voor een nacontrole aan de Kloosterschuurlaan in Rijnsburg. De brand was moeilijk te lokaliseren: 'Die hebben we gevonden in de isolatie van de uitbouw van de woning.' Een exacte oorzaak is niet geheel bekend maar kortsluiting zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
24-9-2025	Schiedam	onbekend	magnetron	brand	appartement	1G	Bewoners van een woning aan de Jozef Oreliosingel in Schiedam zijn flink geschrokken toen hun magnetron plotseling in brand vloog. De bewoner heeft zelf een eerste blus poging gedaan en is hierbij gewond geraakt aan zijn hand. Hoe de magnetron in brand kon vliegen is niet duidelijk.
25-9-2025	Assen	vermoedelijk oververhitting	elektrische deken	brand	woning	0G	Door het dekontje kon de warmte van de elektrische deken niet weg. „Ja, dan vat het op een gegeven moment vlam”, aldus de brandweercommandant. De brandweer moest uitrukken en blussen, omdat het brandende dekontje een uitslaande fik werd.
25-9-2025	Beuningen	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	In een woning aan de Are in Beuningen is donderdag rond 17.10 uur brand uitgebroken. Het vuur zou zijn ontstaan in een slaapkamer, vermoedelijk door een elektrisch apparaat. Of er gewonden zijn gevallen, is op dit moment nog niet duidelijk.
26-9-2025	Breda	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	In een elektrische auto in een woonwijk in Breda is vrijdagochtend brand ontstaan. Wat er precies brandde en hoe dit ontstond wordt onderzocht.
26-9-2025	Rijswijk	menselijk handelen	oven	brand	appartement	0G	De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt naar een flat aan de Grote Vuurvlienderstraat in Rijswijk. Buren roken brandlucht en belden de politie. De oorzaak van de brandlucht bleek een verbrand broodje in de oven te zijn.
27-9-2025	Veendam	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	Zaterdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bocht Oosterdiep. Ter plaatse bleek er brand te woeden in de keuken op de 1e etage van het pand. De brand was ontstaan in een afwasmachine.
30-9-2025	Austerlitz	vermoedelijk kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Een woning bij een bedrijfsgebouw aan de Woudenbergseweg (N224) in Austerlitz is vannacht zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Uiteindelijk hebben we niemand in de woning aangetroffen en zijn er dus geen gewonden geraakt. Update: De brand die dinsdagavond uitbrak in een woning bij een bedrijfsgebouw in Austerlitz, is niet veroorzaakt door een fietsaccu maar is ontstaan in een lasdoos van een plafonddlamp.
27-9-2025	Ederveen	kortsluiting	verlichting	brandlucht	snackbar	0G	Zaterdagmiddag 27 september rond 15.25 uur kwam de brandweer in actie bij een snackbar aan de Hoofdweg in Ederveen. Er was melding gemaakt van een mogelijke brand. Na inspectie bleek dat de geur werd veroorzaakt door een zwart geblakerde gloeilamp, en niet door vuur of rookontwikkeling.
28-9-2025	Marum	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	De brandweer van Marum werd in de nacht van zaterdag op zondag om 03:16 uur gealarmeerd voor een brand bij een woning aan de Vondelstraat in Marum. Ter plaatse bleek dat een accupakket van een fatbike welke op een bankstel op de veranda lag in brand te zijn gevlogen.
29-9-2025	Den Haag	onbekend	accu (fiets)	brand	appartement	3RZ	Een uitslaande brand heeft een portiekwoning aan het Vredeoord in Den Haag verwoest. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan tijdens het opladen van een accu van een fatbike. Drie bewoners zijn met rookinhalatieklachten naar het ziekenhuis vervoerd.
29-9-2025	Noordwijk	kortsluiting	verlichting	brandlucht	woning	0G	De brandweer werd maandagmorgen 29 september gealarmeerd door een bewoonster van een woning aan de Bronckhorststraat. Ze dacht vlammen te zien en rook een vreemde lucht. Een armatuur bleek de boosdoener. Er was inderdaad kortsluiting in ontstaan.
29-9-2025	Rotterdam	onbekend	elektrische deken	smeulbrand	woning	0G	Een elektrische deken die studenten in Rotterdam-Kralingen voor hun hond Dog hadden gekocht, is maandagochtend in brand gevolgen. De studenten ontdekten het vuur op tijd en zijn met de hond het huis uit gevluht.
29-9-2025	Zwanenburg	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	In de nacht van zondag op maandag heeft er rond 00:30 uur een autobrand plaatsgevonden aan de Populierenlaan in Zwanenburg. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een elektrisch voertuig.
30-9-2025	Axel	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	5RZ1G	Bij een bedrijf in vrachtwagentrailers aan de Vaartwijk in Axel woedde vanmorgen brand. De brand werd rond 09.30 uur gemeld en bevond zich in het afzuigsysteem in een van de bedrijfshallen. Vijf personen hadden rook ingeademd. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.
30-9-2025	Emmen	onbekend	meterkast	brand	restaurant	0G	Bij een pizzeria aan de Wilhelminastraat in het centrum van Emmen is vanmiddag brand uitgebroken. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Voor bekend raakte niemand gewond.
30-9-2025	Nuenen	onbekend	accu (auto)	brand	woning	0G	De autobrand van maandagnacht laat een diepe indruk achter in Nuenen. Het accupakket van een elektrische auto stond in brand, waardoor er giftige witte rook vrijkwam.
1-10-2025	Bolsward	onbekend	wasdroger	brand	wasserette	0G	Woensdagmiddag rond kwart voor één is bij wasserijbedrijf Rentex aan de Heeresweg brand ontstaan in een industriële droger. Er raakte niemand gewond.
1-10-2025	Haarlem	kortsluiting	bedrading	onbekend	woning	0G	Woensdagavond is rond 20:50 uur de brandweer opgeroepen naar de Schoterstraat in Haarlem. Daar heeft een stopcontact kortsluiting veroorzaakt in een woning. De toegesnelde brandweer kwam ter plaatse. Bij het incident is niemand gewond geraakt.
1-10-2025	Soesterberg	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rookschade	woning	0G	Blussen hoefde de brandweer woensdagmorgen niet in een woning aan de Generaal Winkelmanstraat. De kookplaat is volgens de bewoner niet gebruikt maar onverwacht te zijn geactiveerd doordat er iets op lag. De rookschade was aanzienlijk.
1-10-2025	Staphorst	onbekend	afzuiginstallatie	brand	zorginstelling	0G	Rond 10.00 uur vanochtend kreeg de brandweer van Staphorst een melding van brand aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst. In zorginstelling De Berghorst was brand ontstaan in een afzuigkap in één van de woningen. Er raakte gelukkig niemand gewond.
1-10-2025	Veendam	oververhitting	wasmachine	brand	woning	0G	Vanmiddag werd de Veendammer brandweer rond 14:09 uur gealarmeerd voor een melding aan de Jeroen Boschlaan. Gelukkig bleek er bij aankomst van de brandweer geen sprake van brand. Het alarm betrof een wasmachine die tijdens gebruik iets te warm was geworden.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
2-10-2025	Apeldoorn	onbekend	elektrische matras	brand	woning	1RZ	In een slaapkamer van een woning aan de Hattemse Beek in Apeldoorn heeft donderdag avond brand gewoed in een matras. De bewoner ademde veel rook in en is ter controle vervoerd naar een ziekenhuis. De brand ontstond rond 21.15 uur in een elektrisch matras.
2-10-2025	Lemmer	blikseminslag	verlichting	vonken	woning	0G	De brandweer van Lemmer werd donderdagavond opgeroepen voor een woningbrand in het dorp. Ter plaatse aan de Slachdrompel bleek het te gaan om een blikseminslag. Hierdoor waren alle stoppen eruit gevlogen. En in de badkamer was een lamp geknapt. Dit zorgde voor een kleine ravage in de badkamer en een brandplek bij de lamp.
2-10-2025	Rijsoord	onbekend	CV-ketel	koolmonoxide	woning	2R	Rond 17.14 uur, kreeg de brandweer een melding uit de Nassaustraart in Ridderkerk. In een woning sloeg een CO-melder alarm en voelden de twee bewoners zich duizelig. Onderzoek wees op problemen met de cv-ketel. Ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, waarna de brandweer adviseerde de ketel te laten controleren.
3-10-2025	Barneveld	menselijk handelen	accu (telefoon)	brand	woning	0G	Een telefoon die aan de oplader lag heeft vrijdagavond een woningbrand in het buitengebied van Barneveld veroorzaakt. Rond 19.35 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. De telefoon aan de lader werd een brand toen een matras vlam vatte. Het gebeurde in een woning aan de Gelkenhorsterweg.
3-10-2025	Beverwijk	onbekend	friteuse	brand	restaurant	2R	In de keuken van een eetgelegenheden op de Beverwijkse Bazaar is vanmiddag rond 12.30 brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een frituurinstallatie. Twee mensen zijn door ambulancepersoneel onderzocht wegens rookinhalatie, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Verder raakte niemand gewond.
3-10-2025	Lichtenvoorde	onbekend	accu oplader	brand	woning	0G	Op de nacht van vrijdag 3 oktober niet lang na 03.55 uur werd een woningbrand vastgesteld aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde. De brand werd veroorzaakt door een accuoplader. Gelukkig konden de bewoners het pand op tijd verlaten en raakten zij niet gewond.
3-10-2025	Tegelen	onbekend	televisie	brand	woning	2G	Een televisietoestel heeft vrijdagmiddag brand veroorzaakt in een woning in Tegelen. Twee mensen die in het huis waren, moesten door ambulancepersoneel worden onderzocht. Hun verwondingen vielen mee. Ze hoefden niet met de ambulance naar het ziekenhuis.
3-10-2025	Zaandam	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In Zaandam is een woning uitgebrand in een appartementencomplex aan de Spaansgroenstraat. De brand ontstond in de meterkast. Niemand raakte gewond.
4-10-2025	Emst	onbekend	ventilator	brand	bedrijf	1R	Bij het bedrijf Lemoine in Emst heeft zaterdagmorgen een ventilator in brand gestaan. Een werknemer ademde rook in en is medisch behandeld.
4-10-2025	Hoofddorp	onbekend	meterkast	brand	hotel	0G	Bij Hotelux Amsterdam Airport aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp is zaterdagochtend brand uitgebroken. De brand ontstond rond 07.40 uur in de meterkast van het hotel en veroorzaakte veel rookontwikkeling.
4-10-2025	Varsseveld	menselijk handelen	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Bij een woning aan de Doetinchemseweg in Varsseveld is zaterdagmiddag een brand ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. De brand ontstond tijdens het koken. De bewoners van het huis konden tijdens de woning verlaten, niemand raakte gewond.
5-10-2025	Den Ham	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	5 oktober, de hulpdiensten zijn vanavond rond kwart voor negen opgeroepen voor een melding van een woningbrand aan 'T Sumpel in Den Ham. Er bleek brand te zijn in de meterkast en veroorzaakte veel rook. De bewoners konden veilig het pand verlaten.
5-10-2025	Groningen	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	In een woning aan de Oosterhaven in Groningen heeft zondagavond een klein brandje gewoed. De brand is ontstaan door kortsluiting in een stopcontact.
5-10-2025	Hoogersmilde	onbekend	meterkast	brand- en rookschade	woning	0G	Zondagavond rond 19.48 uur is de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Kylsstraat in Hoogersmilde. De brand bleek te zijn ontstaan in de meterkast en veroorzaakte aanzienlijke rook in de woning.
5-10-2025	Middelburg	onbekend	wasdroger	brand	zorginstelling	0G	In verzorgingshuis Villa Stella aan de Herengracht in Middelburg heeft afgelopen nacht korte tijd brand gewoed nadat een droger in de kelder van het pand vlam vatte. Geen van de bewoners hoefde naar het ziekenhuis.
5-10-2025	Nederweert	oververhitting	tosti-ijzer	rook	supermarkt	0G	Zondagochtend omstreeks 11.30 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een brandgerucht aan de Brugstraat in Nederweert. Bij de Albert Heijn aan de Brugstraat ontstond rookontwikkeling in de personeelsruimte. Een tosti-ijzer bleek oververhit te zijn geraakt, waarna medewerkers een raam openen om de ruimte te ventileren.
6-10-2025	Castricum	onbekend	accu (laptop)	brand	woning	0G	Maandagmiddag even na 17.35 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een woning aan de Pernestraat in Castricum. Het bleek om een brandende accu van een laptop te gaan, de laptop werd in een emmer water gedaan en naar buiten gebracht.
6-10-2025	Gorinchem	onbekend	accu (fiets)	brand	kelderbox	0G	In een portiekflat aan de Boogschutterstraat in Gorinchem is maandagochtend 6 oktober 2025 rond 06.45 uur brand uitgebroken. De brand bleek te zijn ontstaan bij een fatbike die in een van de kelderboxen stond. Hoe de fiets in brand kon vliegen is nog onduidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond.
7-10-2025	Apeldoorn	onbekend	elektrische step	brand	appartement	1R	Een elektrische step die aan de oplader hing heeft dinsdagochtend voor brand gezorgd in een woning aan de Zichtweg in Apeldoorn. De man is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
7-10-2025	Breda	onbekend	accu	brand	zorginstelling	5GZ	Een enorme knal liet bewoners van het appartementencomplex op dinsdagochtend rond 10.15 uur opschrikken. 27 appartementen op de tweede verdieping werden ontruimd. Vijf bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de brandweerwoordvoerder is een ontplofte accu mogelijk de oorzaak van de brand.
8-10-2025	Bovensmilde	onbekend	elektrische kachel	brand	woning	0G	Op de avond van woensdag 8 oktober vlak na 21.05 uur heeft zich een woningbrand voorgedaan aan de Kanaalweg in Bovensmilde. De brand is inmiddels onder controle en de oorzaak wordt nog onderzocht; volgens de brandweer zou een elektrische kachel mogelijk de oorzaak zijn geweest.
8-10-2025	Slagharen	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer is woensdag aan het einde van de ochtend uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan De Riede in Slagharen. De bewoners waren een broodje aan het afbakken in de oven waarbij wat rook is vrijgekomen.
9-10-2025	Barendrecht	onbekend	accu (fiets)	brand- en rookschade	woning	1G	In Barendrecht is een accu van een elektrische fiets in iemands hand ontploft. De persoon is nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de woning is wat brandschade ontstaan door de ontploffing. Ook kwam er rook vrij.
9-10-2025	Beesd	onbekend	accu (auto)	brand	laadstation	0G	Een elektrische auto is donderdagochtend vlak voor 7:00 uur in de brand gevlogen tijdens het laden. Dit gebeurde op de parkeerplaats bij het tankstation naast de A2, Bisd in Beesd. De bestuurder vertelde dat hij zijn auto aan het laden was en dat de auto toen ineens in brand vloog.
9-10-2025	Kampen	onbekend	accu	brand	bedrijf	0G	Bij Impact aan de Gildestraat in Kampen is donderdagochtend brand uitgebroken in een container met accu's. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
9-10-2025	Lelystad	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Een elektrische vouwfiets heeft donderdagmiddag vlam gevat in Lelystad. De brandweer kreeg het vuur in het schuurtje snel onder controle.
9-10-2025	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	schoolgebouw	0G	Donderdag, rond 09.45 uur, is bij de politieacademie in de Koperstraat in Rotterdam een kleine brand uitgebroken. De brand bleek te zijn ontstaan bij een afzuigkap.
9-10-2025	Urk	onbekend	afzuiginstallatie	brand	sportschool	0G	In het dak van sport- en dansschool KeepFit aan de Vlaak op Urk heeft donderdagavond een flinke brand gewoed. Volgens een woordvoerder is de brand rond 20.15 uur ontstaan, vermoedelijk in een afzuiginstallatie op het dak.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
10-10-2025	Veenendaal	onbekend	accu (telefoon)	brand	appartement	0G	Vrijdag is de brandweer aan het eind van de ochtend uitgerukt voor een brandgerucht aan de Snipstraat. In een woning op de derde verdieping was een telefoon ontploft met flink veel vieze rook tot gevolg. Bij het incident raakte niemand gewond. Hoe de telefoon kon ontploffen is niet duidelijk.
11-10-2025	Scheemda	vermoedelijk kortsluiting	CV-ketel	brand	woning	0G	In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Zwaagsterweg. De brandweer van Scheemda rukte kort na middernacht met spoed uit. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in een elektrische cv-ketel. Dankzij het snelle optreden bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.
12-10-2025	Breda	onbekend	oven	brand	woning	0G	Zondagochtend is aan de Boschstraat in Breda een brand uitgebroken in een woning. De brand ontstond vermoedelijk in de keuken, waar een oven vlam had gevat. Er raakte niemand gewond bij het incident.
13-10-2025	Beverwijk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Prinsesselaan in Beverwijk is maandagavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De brand vond plaats omstreeks 19.50 uur. Vermoedelijk is het vuur ontstaan in de meterkast van de woning.
13-10-2025	Gemert	onbekend	accu (auto)	brand	autobedrijf	0G	De brandweer van Gemert en De Rips zijn maandagochtend 13 oktober kort voor 07:00 uur gealarmeerd voor een industriebrand aan de Rooije-Hoefsedijk in Gemert. Bij een autobedrijf was het brandalarm afgegaan. Ter plaatse bleek binnen de accu van een elektrisch voertuig in brand te zijn gevlogen.
13-10-2025	Gorinchem	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	schoolgebouw	0G	De ondernemers en kunstenaars die werken in het voormalig schoolgebouw aan de Lange Slagenstraat in Gorinchem, waar maandag brand uitbrak, kunnen voorlopig nog niet terug. Het vuur zou zijn ontstaan door kortsluiting in een apparaat dat in een van de lokalen stond.
13-10-2025	Gouda	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Op de morgen van maandag 13 oktober rond 07.00 uur vond een woningbrand plaats aan de Nesselolderstraat in Gouda. Bij de brand in de meterkast kwam zwarte rook vrij. Eén persoon is door ambulancemedewerkers nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.
13-10-2025	Waalwijk	onbekend	magnetron	brand	zorginstelling	2R	De brandweer van Waalwijk kreeg maandagavond rond 17.30 uur een melding van een woningbrand aan het Vredesplein. In een woning van zorggroep Antoniusshof was brand ontstaan in een magnetron. Door de rookontwikkeling, die zich ook verspreidde naar de gangen, werden enkele bewoners en een medewerker blootgesteld aan rook. Zij zijn ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel.
14-10-2025	Epe	onbekend	accu	brand	woning	1BZ	Aan de Schaepmanstraat in Epe brak dinsdagmiddag rond 15.14 uur brand uit op de zolder van een woning. De brand werd veroorzaakt door een accu die vlam had gevat. Eén persoon raakte bij de brand gewond. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel met brandwonden en rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis.
14-10-2025	Hilversum	onbekend	accu (auto)	brand	parkeergarage	0G	In een parkeergarage aan het Colosseum in Hilversum is een hybride auto uitgebrand. Er zijn geen slachtoffers gemeld.
14-10-2025	Zuidlaren	onbekend	luchtontvochtiger	brand- en rookschade	juwelier	0G	Bij de juwelier aan de Stationsweg in Zuidlaren is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Een luchtontvochtiger heeft vlam gevat. De brand werd rond het middaguur gemeld. De juwelierszaak stond ondertussen vol rook.
15-10-2025	Gouda	onbekend	afzuiginstallatie	brand	café	0G	In de late avond van woensdag 15 oktober rond 20.50 uur brak een brand uit bij een cafe aan de Markt in Gouda. Het ging om een brand in een afzuigkap. Het personeel van het cafe wist de brand te blussen.
15-10-2025	Soest	kortsluiting	meterkast	brand	woning	2R	Een tussenwoning aan de Hobbemalaan is woensdagmorgen onbewoonbaar geworden door een uitslaande brand. Die begon in de meterkast door kortsluiting en dreigde zich verder in de woning uit te breiden. Dat kon de brandweer voorkomen. De bewoonster en een buurman werden door ambulanciers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet verder behandeld te worden.
16-10-2025	Barendrecht	onbekend	keukenmixer	explosie	schuur	0G	Brandweer werd even voor half 6 vanmiddag met spoed gealarmeerd voor een brand aan de Paardenburg. Hier werd melding gemaakt van een ontploffing, gevolgd door paniek in/bij een woning. Een afgebrande keukenmixer is naar buiten gebracht door de brandweer.
16-10-2025	Ermelo	kortsluiting	wasdroger	rook- en waterschade	woning	0G	Kortsluiting in een wasdroger zorgde voor een woningbrand in Ermelo, in de nacht van woensdag op donderdag. De woning kwam vol rook te staan. De bewoner werd wakker van de rook, vluchtte uit het huis, en belde 112. De woning liep rook- en waterschade op.
16-10-2025	Loon op zand	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	In een woning aan de Ursa Major is donderdagmiddag brand uitgebroken. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak was een technisch defect in de wasmachine.
16-10-2025	Vlaardingen	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	Niet lang na het blussen van een brand in een meterkast liepen agenten met grote vuurwapens naar buiten. Aan de wapenvondst ging dus een brand vooraf. Die brak rond 9.45 uur uit in de meterkast van het huis op de tweede verdieping. Niemand raakte gewond.
17-10-2025	Ulft	kortsluiting	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	In een woning aan de Wingerd in Ulft is vrijdagavond brand uitgebroken. Mogelijk zorgde kortsluiting in een elektrisch apparaat voor het brandje. Er vielen geen gewonden.
18-10-2025	Amersfoort	onbekend	friteuse	brand	schuur	0G	De brandweer heeft zaterdagavond in Amersfoort een flinke schuurbrand geblust aan de Miereveldstraat. Volgens verklaringen van buurtbewoners zou de brand zijn ontstaan nadat een frituurpan die in de schuur stond plotseling vlam had gevat. Er vielen bij de brand geen gewonden.
18-10-2025	Barneveld	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Op de Sabelpootlaan in Barneveld heeft zaterdagavond rond 18.50 uur een wasmachine vlam gevat op de zolder van een woning. Er raakte niemand gewond.
18-10-2025	Grotegast	onbekend	vaatwasser	brand	zorginstelling	0G	Net na drie uur zaterdagmiddag werd de brandweer van Grotegast gealarmeerd voor een woningbrand bij Zorgcentrum Het Hooge Heem in Grotegast. Het bleek te gaan om een vaatwasmachine in de keuken die in brand stond. Waardoor de vaatwasmachine in brand kon raken, is niet bekend.
18-10-2025	Rotterdam	onbekend	accu (fiets)	brand	kelderbox	2R	In een kelder van een flat aan de Tonijnstraat in Rotterdam is zaterdagochtend vroeg een kleine e-bike in de brand gevlogen. Vermoedelijk is de accu van de kleine e-bike in de brand gevlogen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken vanwege het inademen van rook, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.
19-10-2025	Alkmaar	onbekend	wasdroger	brand	schuur	0G	In een schuur aan de Hornwaard in Alkmaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Niemand raakte gewond. Hoe de brand ontstond is nog onduidelijk. Vermoedelijk ontstond deze in een wasmachine of droger.
18-10-2025	Raamdonksveer	onbekend	verlichting	brand	woning	1R	In een huis aan de Hameldonk in Raamdonksveer is rond half elf zaterdagavond brand uitgebroken. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld. De brand ontstond door een omgevallen lamp.
20-10-2025	Bunschoten	onbekend	wasdroger	brand	bedrijf	0G	De brandweer kreeg maandagmiddag een melding van een brand aan de Snoekbaarsweg. De brand woedde in een visschuur. In visschuren ontstaan vaker branden door wasdrogers.
20-10-2025	Genemuiden	menselijk handelen	accu	rook- en waterschade	woning	0G	Een woning aan de Terpkamer in Genemuiden heeft maandag rook- en waterschade opgelopen. De brandweer moest in actie gekomen nadat een afgekoppelde accu spontaan ontbrandde. De accu was van een automatische zonwering en werkte volgens bewoners al enige tijd niet meer en was daarom afgekoppeld en in de badkamer opgeslagen.
20-10-2025	Veendam	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Maandagmiddag 20 oktober is rond 12:45 uur een brand uitgebroken op de zolder van een woning aan de Wiemers in Veendam. De brand bleek vermoedelijk te zijn ontstaan door een wasmachine of droger.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
21-10-2025	Bodegraven	onbekend	oven	brand	woning	0G	Dinsdagavond 21 oktober rond 18.15 uur is de brandweer met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Zwanenbloem. Volgens de eerste informatie is de brand vermoedelijk ontstaan in de oven. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
21-10-2025	Delft	onbekend	wasdroger	brand	studentenwoning	0G	In een studentenkamer aan de Oude Delft is brand uitgebroken. Volgens de burens komt de brand mogelijk door een droger.
21-10-2025	Hoogezand	onbekend	sierhaard	brand	woning	1B	Maandagavond is een persoon gewond geraakt, dit bij een incident met een sierhaard in een woning aan de Meindert Hobbemastraat in Hoogezand. Volgens de brandweer was er een incident met een sierhaard. Bij het bijvullen zou een persoon brandwonden hebben opgelopen.
22-10-2025	Assen	onbekend	wasmachine	brand	zorginstelling	0G	In een gebouw van Interzorg aan de Portugallaan in Assen is woensdagochtend rond 08.50 uur brand uitgebroken. Volgens een omstander ontstond de brand in een wasmachine. Er raakte niemand gewond.
22-10-2025	Emmen	onbekend	meterkast	brand	bedrijf	0G	In een magazijn van WSG Energy Solutions aan de Phileas Foggstraat in Emmen is woensdagochtend rond 08.00 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in een meterkast, meldt Veiligheidsregio Drenthe. Er raakte niemand gewond bij de brand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was.
20-10-2025	Hardinxveld	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij een deurenfabrikant aan de Handelstraat in Hardinxveld-Giessendam is maandagmiddag 20 oktober 2025 brand uitgebroken. Er bleek brand te woeden in de afzuiging.
22-10-2025	Schiedam	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer is woensdagmiddag 22 oktober iets voor 16:00 uur uitgerukt voor een brand in een woning. Aan de Ingrid Bergmanborg in Schiedam-Noord was brand ontstaan in een oven. Waarschijnlijk wilde de bewoner iets opwarmen, toen het misging.
23-10-2025	Amersfoort	oververhitting	accu (fiets)	brand	garage	0G	Een woning aan de Diamantweg in Amersfoort werd donderdagmiddag opgeschrikt door een garagebrand, veroorzaakt door exploderende accu's van e-bikes of fatbikes. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een defect of oververhitting tijdens het opladen, waarbij een van de opladers zou zijn geëxplodeerd.
23-10-2025	Noordwijk	onbekend	verlichting	brand	bedrijf	0G	Even na 13.00 uur donderdagmiddag werd de brandweer van Marum gealarmeerd voor een industriebrand bij Friesland Campine Cheese & Butter in Noordwijk. De persvoorlichting van de brandweer liet weten dat de brand mogelijk is ontstaan in een TL-armatuur, de brand kon zelf worden geblust door de medewerkers.
23-10-2025	Vlissingen	kortsluiting	vaatwasser	brand	woning	0G	In een woning aan de Zeewijksingel in Oost-Souburg is vanmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond rond 13.30 uur in de keuken van de woning. Daar stond een vaatwasser in brand. De oorzaak van de brand was vermoedelijk kortsluiting. Er raakten niemand gewond.
24-10-2025	Alphen aan den Rijn	kortsluiting	bedrading	brand	restaurant	0G	Geluk bij een ongeluk bij de brand bij bistro De Gelaarsde Kat in Alphen aan den Rijn vrijdagochtend. De brand richtte schade aan een gas- en een waterleiding aan, waarna het water uit de leiding de brand bluste. Charissa legt uit dat de brand is veroorzaakt door een kortsluiting in het plafond.
24-10-2025	Axel	kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	De brandweer van Axel is vanmiddag ingezet voor een kortsluiting in een keuken in Axel.
26-10-2025	Dordrecht	kortsluiting	vaatwasser	brand	buurthuis	0G	Aan het Admiraalsplein in Dordrecht is zondagochtend een brand in het wijkcentrum uitgebroken. Door kortsluiting vloog een vaatwasser in de keuken in brand.
26-10-2025	Drachten	kortsluiting	meterkast	brand	flat	0G	De brandweer van Drachten is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een melding van wateroverlast in een appartementencomplex aan De Warren. Na een flinke bui was er lekkage in de meterkast. Daardoor ontstond kortsluiting.
26-10-2025	Helmond	vermoedelijk oververhitting	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	Hulpdiensten zijn zondagmiddag rond 14.55 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan de Rogier van der Weydenstraat in Helmond. De brand brak uit op de eerste etage en is waarschijnlijk veroorzaakt door een elektrisch apparaat dat op bed lag. Er raakte niemand gewond bij het incident.
26-10-2025	Ijmuiden	onbekend	meterkast	brand	café	0G	In de meterkast van dönerzaak Döner Abi aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden is zondagochtend brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De brand brak uit omstreeks 10.00 uur. De oorzaak is nog onduidelijk.
25-10-2025	IJsselstein	kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	Op de Hoepelmaker in IJsselstein was zaterdag een woningbrand. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting bij de koelkast.
26-10-2025	Wateringen	onbekend	bubbelbad	brand	woning	0G	Een jacuzzi is zondagavond rond 22.40 uur in brand gevlogen bij een woning aan het Waterpark in Wateringen. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle, waardoor uitbreiding kon worden voorkomen. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
27-10-2025	Grubbenvorst	onbekend	afzuiginstallatie	brand	woning	0G	Tientallen arbeidsmigranten zijn maandagavond geëvacueerd. Dat gebeurde nadat hulpdiensten werden gealarmeerd voor een woningbrand aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Uiteindelijk bleek het een kleine brand te zijn in de afzuiging van de douche waarbij rook zich snel ontwikkelde. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
26-10-2025	Vught	onbekend	accu (auto)	brand	oprit	0G	Een auto is zondagnacht aan de Capellebosdreef in Vught in vlammen opgegaan. Het gaat om een elektrische auto die op het moment dat de brand ontstond werd opgeladen.
28-10-2025	Castricum	onbekend	elektrische kachel	brand	schoolgebouw	1R	Het Vonk College in Castricum werd dinsdagmiddag deels ontruimd wegens brand. De brandweer was na de melding snel ter plaatse en heeft de boosdoener - een elektrische kachel waar brand in was ontstaan - naar buiten gebracht. Een ambulance kwam ter plaatse om één slachtoffer te onderzoeken na het inhaleren van rook.
28-10-2025	Heemskerk	menselijk handelen	oven	brand	appartement	0G	De brandweer heeft dinsdagmiddag doormiddel van een stormram een flatwoning aan de Luxemburglaan betreden. De brandweer kreeg rond 13:40 uur een melding van bewoners die vermoedelijke een brandgeur roken in een flatwoning. In de woning werd een verbrande cake in de oven aangetroffen.
28-10-2025	Marum	vermoedelijk kortsluiting	zonnepanelen	brand	schuur	0G	Aan de Alkemastraat in Opende is afgelopen nacht een schuurtje achter een woning bij een brand volledig in de as gelegd. Een mogelijke oorzaak van de brand is kortsluiting in zonnepanelen op het schuurtje.
29-10-2025	Gouda	oververhitting	friteuse	brand	foodtruck	0G	Woensdagmiddag rond 12.50 uur is brand uitgebroken in een viskraam aan de Nieuwe Gouwe O.Z. in Gouda. Er raakte niemand gewond bij het incident. De brand ontstond vermoedelijk doordat de bakvoorziening in de kraam oververhit raakte.
29-10-2025	Groningen	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Woensdagochtend is er brand uitgebroken in een asielopvang aan de Eemsgolaan in Groningen. De brandweer ontving om 11:05 uur de melding. Bij aankomst bleek het pand al te zijn ontruimd; de bewoners, een groep asielzoekers, stonden buiten. Het betrof een wasdroger.
30-10-2025	Amersfoort	onbekend	afzuiginstallatie	brand	schoolgebouw	0G	Een schoolgebouw aan de Hardwareweg in Amersfoort heeft donderdagmiddag vol met rook gestaan, nadat er brand uitbrak in de afzuiginstallatie van een houtbewerkingsmachine.
30-10-2025	Muntendam	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	De brandweer van Zuidbroek en Veendam zijn gisteravond kort voor half 7 uitgerukt voor een woningbrand aan de Fam. Schrijverstraat in Muntendam. De brand was, mogelijk door kortsluiting, ontstaan in de keuken. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
30-10-2025	Venray	onbekend	meterkast	brand	gemeentehuis	0G	Het tellen van de stemmen in Venray is stilgelegd vanwege een brand in het gemeentehuis. De brand ontstond in een meterkast op de begane grond.
31-10-2025	Almere	onbekend	meterkast	explosie	bedrijfsverzamelgebouw	0G	Een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is vrijdagmiddag ontruimd vanwege brand. In de meterkast van een toko explodeerde iets, daarna brak brand uit. Dit gebeurde rond half vier in het pand aan de Markerkant. De oorzaak van de brand is onbekend en volgens een woordvoerder van de brandweer valt de brandschade mee.
31-10-2025	Groningen	onbekend	oven	brand	woning	0G	In een woning aan de Zonnelaan heeft aan het einde van vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed in een oven. Niemand raakte gewond door de brand. Waarschijnlijk hebben de bewoners het vuur zelf gedoofd, want de brandweer deed slechts een korte nacontrole.
1-11-2025	Hoogkarspel	menselijk handelen	magnetron	rook	woning	1R	Zaterdagmiddag rond 14.15 uur werden de brandweer Westwoud, ambulancedienst en de politie gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Streekweg in Hoogkarspel. Ter plekke bleek er rookontwikkeling in de woning te zijn door een magnetron waar wat in was aangebrand. De ambulancedienst heeft de wat oudere bewoonster gecontroleerd in de ambulance.
1-11-2025	Lekkerkerk	onbekend	meterkast	brand	hotel	0G	Brand geweest in een meterkast van het hotel. De gasten zijn kort ontruimd geweest maar kunnen nu weer terug naar hun kamer.
1-11-2025	Oss	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Aan de Schapendreef in Oss vatte zaterdagavond een fietsaccu vlam. Na controle met een warmtebeeldcamera kon de brandweer terug naar de kazeme. Bij de brand raakte niemand gewond.
1-11-2025	Roosendaal	onbekend	sauna	brand	woning	0G	Een huis aan de Smaragddijk in Roosendaal heeft zaterdagmiddag in brand gestaan. De brand zou in de badkamer zijn ontstaan, mogelijk in de sauna. De eerste melding van de brand kwam om tien voor twee binnen. Er raakte niemand gewond.
1-11-2025	Ten Boer	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een woning aan de Roggeneed in Ten Boer is zaterdagavond flink beschadigd geraakt door een brand. Niemand raakte gewond. De melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen. De brand bleek ontstaan te zijn in de meterkast.
2-11-2025	Brummen	menselijk handelen	magnetron	brand	zorginstelling	2R	Zondagochtend is de brandweer uitgerukt voor een brandmelding in een verzorgingshuis in Brummen. Volgens een 112-verslaggever ter plaatse zijn twee personen nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Na behandeling in de ambulance hoefden de personen niet mee naar het ziekenhuis. Na onderzoek van de brandweer bleek dat een voorwerp in een magnetron vlam had gevat.
2-11-2025	Ulft	onbekend	papierpers	brand	supermarkt	0G	In een supermarkt in Ulft heeft zondagavond een brand gewoed. Het vuur was ontstaan in een papiercontainer, die in de supermarkt stond. Bij de brand is niemand gewond geraakt, iedereen wist op tijd het pand te verlaten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.
3-11-2025	Grootebroek	onbekend	accu	brand	woning	0G	De brandweer is vanavond omstreeks 19.15 uur opgeroepen voor een woningbrand op de Snoekstraat in Grootebroek. Bij aankomst van de brandweer bleek er daadwerkelijk een brand te zijn ontstaan in de woning door een accu.
3-11-2025	Lelystad	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In de ochtend van maandag 3 november is er rond 09.50 uur een woningbrand uitgebroken in een huis aan de Botter 36 in Lelystad. De brand, die ontstond in een droger in de woning, kon dankzij de adequate reactie van de hulpdiensten snel onder controle worden gebracht. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen bij het incident.
3-11-2025	Nijmegen	onbekend	oven	brand	woning	0G	De brandweer is maandagmiddag rond 13.00 uur ingezet na een melding van rookontwikkeling in een studentenwoning aan de Sophiaweg in Nijmegen. De brandweer was snel ter plaatse en betrad de betreffende kamer, waar rook uit een oven kwam. De schade lijkt beperkt te zijn gebleven tot het apparaat.
3-11-2025	Soest	onbekend	accu (auto)	brand	woning	0G	De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag de handen vol gehad aan het blussen van een autobrand. De brand ontstond tegen half één terwijl de elektrische auto werd opgeladen.
3-11-2025	Winschoten	onbekend	broedmachine	brand	schuur	0G	In de nacht van zondag op maandag is rond 04.15 uur brand uitgebroken in een schuurtje aan De Garst in Winschoten. In het hok bevonden zich enkele kippen en kuikens, die de brand helaas niet hebben overleefd. Mogelijk is een broedmachine voor kuikens de oorzaak van de brand.
4-11-2025	Bunschoten	onbekend	oven	brand	zorginstelling	1R	Dinsdagochtend werd de brandweer opgeroepen voor een mogelijke brand in De Haven. In een oven bij de dagbesteding was een rookontwikkeling ontstaan. Eén persoon heeft mogelijk rook ingeademd.
4-11-2025	Honselersdijk	vermoedelijk kortsluiting	afzuiginstallatie	brand	supermarkt	0G	Een opmerkelijk beeld: brandweermannen die bezig zijn in het plafond van de Honselse Albert Heijn. Het heeft alles te maken met een brand die dinsdagmiddag bij de supermarkt woedde. Volgens fotopersbureau District8 vond de brandweer naderhand een gesprongen zekering van het afzuigstelsel. Het is nog niet duidelijk wat de schade is en of er mensen gewond zijn geraakt.
5-11-2025	Badhoevedorp	onbekend	accu (scootmobiel)	brand	woning	1R	De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt na een melding in Badhoevedorp. De brand vond rond 0.30 uur plaats. De elektrische brommobiel stond op de oprit en vatte vlam. De brandweer had de brand snel onder controle en de eigenaar hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis. Het is onbekend waarom de brommobiel in brand vloog.
4-11-2025	Leiden	onbekend	vaatwasser	brand	woning	0G	In een woning aan de Hugo de Vriesstraat in Leiden heeft dinsdagavond laat een vaatwasser in brand gestaan. Er is niemand gewond geraakt.
5-11-2025	Oudenbosch	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	De accu van een fatbike is woensdagmiddag in brand gevlogen. Dat gebeurde aan het Jaagpad in Oudenbosch. Het lijkt erop dat er kortsluiting ontstond in de accu.
6-11-2025	Capelle aan den IJssel	onbekend	accu (auto)	brand	woning	0G	Donderdag is aan de Ligusterbaan in Capelle aan den IJssel een hybride auto tijdens het laden in brand gevlogen.
6-11-2025	Ede	onbekend	oven	brand	woning	0G	Kort voor 17.30 uur ontstond brand in de keuken van een woning. De brand was door een onbekende oorzaak ontstaan in de oven van de keuken.
6-11-2025	Haarlem	onbekend	elektrische kachel	brand	woning	0G	In een woning aan de Burgemeester Boreelstraat in Haarlem is donderdagmiddag rond 17.10 uur brand uitgebroken. De brand is ontstaan door een elektrische kachel. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.
7-11-2025	Bunschoten	kortsluiting	verlichting	brand	appartement	0G	In een appartementengebouw aan de Morgenkamp is vrijdagavond brand ontstaan. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in de kerstverlichting.
7-11-2025	Krimpen aan de Lek	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	Aan de Molendijk in Krimpen aan de Lek brak vrijdag aan het eind van de middag brand uit in een woning. Een wasdroger was in brand gevlogen, waardoor ook een wasmachine vlam had gevat. Een bewoner had rook ingeademd; daarvoor werd in eerste instantie ook een ambulance gealarmeerd, maar die bleek uiteindelijk niet nodig.
8-11-2025	Alphen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een meterkast bij een huis aan de Sint Jansstraat in Alphen is zaterdagavond brand uitgebroken. Het huis is daarbij zwaar beschadigd geraakt. Er raakte niemand gewond bij de brand.
8-11-2025	Bakkeveen	onbekend	wasdroger	rook	woning	0G	In Bakkeveen is afgelopen nacht brand ontstaan in een woning aan de Aylvalan. De melding kwam rond half twee binnen op de meldkamer. In de bijkeuken had een droger vlamgevat. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al uit. De bewoners konden op tijd naar buiten komen. Er raakte niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
8-11-2025	Heesch	onbekend	friteuse	brand	woning	0G	Rond 17.45 uur ontstond er een brandje in twee frituurpannen. Het frituren van een snackje ging daar echter niet helemaal goed. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. De brandweer heeft de woning geventileerd omdat er rook hing. Niemand raakte gewond.
8-11-2025	Hoofddorp	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Een woning op de IJweg in Hoofddorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag vol rook komen te staan, nadat er brand uitbrak in de meterkast.
9-11-2025	Assen	onbekend	accu oplader	rook	schuur	1R	Aan de Amelterhout in Assen is zondagmiddag in een schuur van een woning brand ontstaan. Vermoedelijk is er tijdens het laden van de auto iets misgegaan. Eén persoon wordt door het ambulancepersoneel nagekeken door vermoedelijk rookinhalatie.
7-11-2025	Gendringen	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer van Gendringen is vrijdagavond uitgerukt voor een melding van een woningbrand in Ulft. Eenmaal ter plaatse bleek dat haar pizza zat veel te lang in de oven en was zwartgeblakerd.
9-11-2025	Leiden	onbekend	oven	brand	bakkerij	0G	In de Pieterskerk-Choorsteeg in Leiden is brand uitgebroken in een bakkerij. De brand ontstond zondag rond 6.45 uur bij de ovens en is doorgeslagen naar het plafond. Voor de zekerheid werden de woningen boven de bakkerij doorzocht, maar daar was niemand aanwezig.
9-11-2025	Maastricht	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	Bij een woning in centrum van de stad, aan de Maagdendries vlogen zondagmiddag de zonnepanelen in brand. De brand ontstond in de zonnepanelen op het dak aan de achterkant van de woning
10-11-2025	Boskoop	onbekend	meterkast	brand	appartement	0G	In de late avond van maandag 10 november tegen 21.05 uur is een brand ontstaan in een appartement aan de Babsloot in Boskoop. Toen de brandweer arriveerde, troffen ze daadwerkelijk een brand in een meterkast van het appartement. Of er iemand gewond is geraakt is nog onduidelijk.
10-11-2025	Heerhugowaard	onbekend	elektrisch apparaat	brandlucht	kantoor	0G	Nadat maandagmiddag al lange tijd een brandlucht werd geroken in de kantoorruimte bij een woning in Heerhugowaard, werd uiteindelijk de brandweer gebeld. De brandlucht bleek te komen uit een elektrisch apparaat. Niemand is gewond geraakt.
10-11-2025	Vlaardingen	kortsluiting	oven	brand	woning	0G	Het afbakken van twee broodjes in een oven liep maandagavond anders dan gepland in de keuken van een woning aan de Leeghwaterstraat. UPDATE: De bewoonster laat in een schriftelijke reactie weten dat er mogelijk kortsluiting is ontstaan in de oven.
11-11-2025	Duiven	onbekend	vaatwasser	brand- en rookschade	wijkcentrum	0G	In het wijkcentrum Huis van Druo aan de Fuitstraat in Duiven is dinsdagmiddag een brand uitgebroken. De brandweer werd rond 12.15 uur gemeld nadat brand was ontstaan in een vaatwasser in het wijkcentrum. Niemand raakte gewond. Het gebouw heeft rookschade opgelopen.
12-11-2025	Amersfoort	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	De brandweer rukte vanmiddag uit naar afvalverwerker Van Gerrevink in Apeldoorn. In een afzuiginstallatie was brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer is niet bekend hoe de brand ontstaan is.
12-11-2025	Apeldoorn	onbekend	afzuiginstallatie	brand	afvalverwerker	0G	De brandweer rukte vanmiddag uit naar afvalverwerker Van Gerrevink in Apeldoorn. In een afzuiginstallatie was brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het pand verlaten en niemand raakte gewond. Volgens een woordvoerder van de brandweer is niet bekend hoe de brand ontstaan is.
12-11-2025	Nieuwkoop	onbekend	elektrische kussen	brand	woning	0G	Het is iedereen ergste nachtmerrie: door een brand zijn al je spullen, eigenlijk je hele leven, binnen enkele minuten weg. Het overkwam Fabienne Key uit Nieuwkoop vanmorgen. "Ik stopte het stoomwarmtekussen in de oplader omdat hij leeg was en twee uur later hoorde ik een knal." "Er kwamen vonkjes uit het kussen."
12-11-2025	Sluis	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	De vrijwillige brandweer van Sluis werd omstreeks 22.25 uuropgeroepen. Ter plekke bleek dat er door een technisch defect kortsluiting was ontstaan in een lasdoos.
13-11-2025	Middelharnis	menselijk handelen	magnetron	brand	zorginstelling	3R	Donderdagmiddag iets na 17:00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij de zorginstelling Hernesseroord. In een keuken van een woning was brand ontstaan in een magnetron. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er drie personen die mogelijk rook ingeademd hadden. Zij zijn ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis.
14-11-2025	Puttershoek	kortsluiting	onbekend	rook	zorginstelling	0G	In het verzorgingstehuis Huys te Hoecke in Puttershoek is vrijdagmiddag een middelbrand gemeld nadat bewoners rookontwikkeling hadden waargenomen. Uiteindelijk werd rond 17.20 uur een kortsluiting ontdekt als waarschijnlijke oorzaak van de rook. De brandweer wist de kortsluiting snel te verhelpen.
15-11-2025	Arnhem	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in een woning aan de Nijhofstraat in Arnhem. De brand werd veroorzaakt door een fietsaccu die op dat moment werd opgeladen. De bewoner van de getroffen woning was niet thuis toen de brand uitbrak.
15-11-2025	Tilburg	onbekend	meterkast	brand	zorginstelling	2RZ	Bij woonzorgcentrum De Leyhoeve aan de Dokter Bloemenlaan in Tilburg brak zaterdagmiddag een brand uit. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens woordvoerder Vincent Baartmans ontstond de brand in een meterkast op de tweede verdieping. „De oorzaak daarvan is niet bekend, maar het heeft vermoedelijk iets met de elektriciteit te maken”
15-11-2025	Wijchen	onbekend	wasmachine	brand	schuur	0G	De brandweer is vrijdag in actie gekomen nadat in een schuurtje in Wijchen brand was uitgebroken. Het vuur woedde in een wasmachine die in het schuurtje stond. Voor zover bekend raakte bij de brand niemand gewond.
16-11-2025	Bussum	onbekend	wasdroger	brand	woning	1R	Zondagmiddag rond 12.45 uur vloog een wasdroger op de zolder van een woning aan de Prinses Marielaan in Bussum in brand. De hulpverlener die het pand betrad werd door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege rookinhalatie maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De bewoners waren op tijd naar buiten gekomen en raakten niet gewond.
16-11-2025	Coevorden	onbekend	CV-ketel	brand	winkel	0G	In een winkelpand aan de Friesestraat in het centrum van Coevorden is vanmorgen brand uitgebroken. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand is ontstaan bij de cv-ketel in de winkel. Op dat moment was niemand in het pand aanwezig, er raakte dan ook niemand gewond.
16-11-2025	Schiedam	oververhitting	friteuse	brand	woning	0G	In een woning aan het Saffraanveld is zondagavond een klein brandje ontstaan. Een frituurpan raakte oververhit. De bewoner heeft zelf een eerste bluspoging ondernomen.
16-11-2025	Tilburg	onbekend	wasdroger	brand	bar	0G	Bij de Tilburgse wijnbar VINE is zondagnacht een brand uitgebroken in de droger.
17-11-2025	Enschede	onbekend	accu (auto)	brand	parkeerplaats	0G	Een elektrische auto is rond het middaguur volledig uitgebrand in Enschede. Toen de brandweer arriveerde stond het voertuig nog aan de laadpaal. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident.
17-11-2025	Foxhol	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	In een schuur aan de Gerrit Imbosstraat in Foxhol is maandagmiddag brand uitgebroken nadat een droger vlam had gevat. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het in brand vliegen van de droger is niet bekend.
17-11-2025	Nijmegen	menselijk handelen	elektrische kookplaat	rook	appartement	0G	In een studentenflat aan de Boeckstaetdreef in Nijmegen is maandagavond een brandmelding gedaan, die uiteindelijk veroorzaakt bleek door een vergeten elektrische kookplaat. Er was geen sprake van rook- of roetschade, maar het appartement rook wel sterk naar verbrand voedsel.
19-11-2025	Rijnsburg	onbekend	accu (fiets)	brand	zorginstelling	0G	Bij woonzorgcentrum DSV Salem aan de Waterboslaan in Rijnsburg is woensdagavond een fatbike uitgebrand. De brandweer heeft na het blussen geprobeerd te achterhalen hoe de brand kon ontstaan. Daarover is nog geen duidelijkheid.
19-11-2025	Doesburg	onbekend	CV-ketel	brand	appartement	0G	In een pand aan de Contre Escarpe in Doesburg is woensdag aan het einde van de middag brand uitgebroken in een cv-ruimte.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
21-11-2025	Appingedam	kortsluiting	bedrading	smeulbrand	woning	0G	De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Farmsumerweg in Appingedam. In de kelder troffen de hulpdiensten een smeulende lasdoos aan, veroorzaakt door kortsluiting.
20-11-2025	Grootebroek	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	0G	Een pittenzak die smolt in de magnetron heeft donderdagavond 20 november voor rookontwikkeling gezorgd in een woning aan de Overstort. De zak begon volledig te smelten en veroorzaakte rook in de woning.
21-11-2025	Rotterdam	onbekend	elektrisch apparaat	brand	woning	0G	In de diepe nacht van vrijdag 21 november niet lang voor 00.25 uur heeft een woningbrand plaatsgevonden aan de Ackersdijkstraat in Rotterdam. Volgens de brandweer had het incident mogelijk te maken met een elektrisch apparaat. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.
22-11-2025	Ederveen	onbekend	koelkast	brand	schuur	0G	Zaterdagmorgen is er omstreeks 09:00 uur een brand uitgebroken in een schuur achter een woning in Ederveen. Een koelkast of een elektrisch apparaat zou de oorzaak van de brand zijn geweest. Bij de brand raakte niemand gewond.
22-11-2025	Hellevoetsluis	onbekend	meterkast	brand	wasstraat	0G	Bij een wasstraat aan de Daltonweg in Hellevoetsluis is brand ontstaan bij een meterkast. Werknemers die hier aan het werk waren hebben met een brandslang de brand proberen te blussen.
22-11-2025	Nijmegen	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	In een woning aan de Albert Schweitzerlaan in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand ontstaan door een droger die in brand vloog. Eén bewoner is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
23-11-2025	Den Bosch	onbekend	afzuiginstallatie	brand	schaatsbaan	0G	Bij de schaatsbaan van Sportiom in Den Bosch heeft zondagmiddag een afzuiger vlam gevat. De afzuiger, die was aangesloten op een slijpmachine, vloog plotseling in brand. Er raakte niemand gewond.
23-11-2025	Geldrop	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Gijzenrooi in het buitengebied van Geldrop heeft zondagmiddag brand gewoed in een woonboerderij met in totaal vier woningen. Over de oorzaak kon de brandweer niks zeggen, maar bewoners vertelden dat de brand is ontstaan in de meterkast.
23-11-2025	Heerhugowaard	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De hulpdiensten zijn zondagmiddag rond 14.55 uur gealarmeerd na de melding van een woningbrand aan de Gouwe in Heerhugowaard. Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te zijn ontstaan in een wasdroger. De beide bewoners zijn ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
23-11-2025	Winschoten	onbekend	accu (auto)	brand	woning	0G	In een garage naast een woning aan de Dassenwissel in Winschoten is zondag brand ontstaan tijdens het opladen van een elektrische auto. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand lijkt te liggen bij het opladen van de elektrische auto.
23-11-2025	Zoeterwoude	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	In Zoeterwoude is zondagmiddag brand uitgebroken in een woning aan de Antoniusstraat. Volgens de brandweer is het vuur veroorzaakt door twee fietsaccu's die aan het opladen waren. Niemand raakte gewond bij de brand.
23-11-2025	IJsselmuiden	onbekend	elektrische deken	brand	woning	2RZ	Aan de Morgenster in IJsselmuiden is zondagavond rond 20.08 uur brand uitgebroken in een woning. Het vuur ontstond op een slaapkamer, waar een elektrische deken in brand raakte. Volgens de politie zijn twee omstanders naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De bewoner raakte niet gewond.
25-11-2025	Coevorden	onbekend	meterkast	brand	gezondheidscentrum	0G	In gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden brak vanmiddag brand uit. De brand ontstond in een meterkast.
26-11-2025	Eibergen	onbekend	elektrische deken	brand	woning	1RZ	Aan de Haaksbergseweg in Eibergen is woensdagavond rond 22.00 uur brand uitgebroken in een woning. In een slaapkamer vatte volgens een 112-fotograaf waarschijnlijk een elektrische deken vlam. De bewoners wisten samen met hun hondjes op tijd naar buiten te komen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht vanwege mogelijke rookinhalatie.
26-11-2025	Vlissingen	kortsluiting	koelkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Wickenburg is woensdagavond brand uitgebroken. De bewoners kwamen met de schrik vrij. De bewoners verklaarden dat zij plots een klap hoorden, waarna er brand ontstond bij de koelkast. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting.
27-11-2025	Enschede	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	In de nacht van woensdag op donderdag is de brandweer rond twee uur met meerdere eenheden uitgerukt naar een industriebedrijf aan de Chromsteden. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan in de afzuiging van een machinewat zorgde voor flinke rookontwikkeling binnen het pand.
27-11-2025	Heerlen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de meterkast van een woning aan de Corisbergweg in Heerlen is donderdagochtend brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat leidde tot aanzienlijke schade in de woning. Er vielen geen gewonden.
27-11-2025	Leeuwarden	kortsluiting	verlichting	brand	restaurant	0G	Donderdagmiddag rond half zes ontstond kortsluiting in de verlichting in de gevel van een restaurant aan de Kelders in het centrum.
28-11-2025	Badhoevedorp	onbekend	accu (fiets)	brand	bedrijf	0G	Een fel uitslaande brand heeft vrijdagochtend voor grote paniek gezorgd aan de Schipholweg in Badhoevedorp. Rond 10.00 uur vloog in een loods een fatbike in brand, waarna het vuur zich in razend tempo uitbreidde. De brand is ontstaan bij de fatbike, maar hoe dit kon gebeuren wordt nog onderzocht.
27-11-2025	Schijndel	onbekend	meterkast	brand	vakantiewoning	1R	Aan de Vijverweg in Schijndel brak donderdagmiddag brand uit in een chalet. De brand bleek te zijn ontstaan in de meterkast van het chalet. Een persoon die rook had ingeademd werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.
28-11-2025	Tzummarum	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij een bedrijf aan de Swaerderwei heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed. Ter plaatse bleek de brand in de afzuiginstallatie van het bedrijf te zitten. De oorzaak van de brand is onbekend. Niemand raakte gewond.
29-11-2025	Amerongen	onbekend	accu (auto)	brand	woning	0G	Aan de Tabakslaan in Amerongen is vanmiddag een auto in brand gevlogen. De accu van de elektrische auto vatte vlam tijdens het opladen.
29-11-2025	Sliedrecht	menselijk handelen	oven	rook	appartement	1R	Brandweer en politie zijn zaterdagochtend uitgerukt voor een brandmelding in een flatwoning aan de Sliedrechtse Havikstraat. Daar troffen ze een oven aan die half openstond en veel rook produceerde. Een bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.
30-11-2025	Leermens	onbekend	sauna	brand	woning	0G	Aan de Dieftilweg in Leermens zijn zondagavond meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een uitslaande brand. De brand zou zijn ontstaan in een sauna aan de weg, waarna de vlammen oversloegen naar een aangrenzende overkapping. De Over de oorzaak van de brand, de totale schade en is nog niets bekend.
30-11-2025	Terneuzen	onbekend	afzuiginstallatie	brand	bedrijf	0G	Bij Elocoat aan de Osloweg in Terneuzen is zondagavond brand uitgebroken. Rond 23.20 uur werd de brand ontdekt. Al snel bleek dat er daadwerkelijk sprake was van brand in de motor van een afzuiginstallatie. Er zijn geen gewonden gemeld. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
30-11-2025	Zaandam	onbekend	meterkast	brand	woning	4R	In een woning op de Oostzijde in Zaandam heeft zondagochtend brand gewoed in de meterkast. Hierbij ontstonden flinke rookwolken. Vier mensen moesten worden nagekeken door het ambulancepersoneel, omdat zij rook hadden ingeademd.
30-11-2025	Zelhem	onbekend	wasdroger	brand-, rook- en waterschade	restaurant	0G	Een brand in restaurant Jaimy's Steak en Bistro in Zelhem was zondagmiddag relatief snel onder controle, maar de gevolgen zijn groot: er is veel rook- en waterschade en een groot feest kon niet doorgaan. De brand brak rond 14.15 uur uit in een wasdroger. Hoe de brand bij de wasdroger kon ontstaan, is nog niet bekend. Alle aanwezige gasten en medewerkers bleven ongedeerd.
29-11-2025	Zutphen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	sportschool	0G	Bij een pand aan de IJslansestraat in Zutphen is zaterdagmiddag rond 12.30 uur een kleine brand ontstaan bij sportschool Karate & Kickboks "The Gym", ter plaatse bleek het te gaan om een brandje in de sportschool, vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
1-12-2025	Rheden	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	0G	Een melding van brand in een appartementencomplex in Rheden bleek maandagavond mee te vallen. Bij aankomst zagen brandweerlieden rook uit een woning komen. In de keuken bleken croissants in een magnetron te lang te hebben verwarmd. Daardoor ontstond een kleine brand. Er raakte niemand gewond.
1-12-2025	Rotterdam	onbekend	accu (fiets)	brand	appartement	0G	In een woning aan de Bronkhorst in Rotterdam heeft op de tweede verdieping brand gewoed. In de woning stond een elektrische fiets die vlam heeft gevat. Niemand raakte gewond.
1-12-2025	Rotterdam	onbekend	airfryer	brand	appartement	2R	Maandagochtend omstreeks 04 30 uur is er brand uitgebroken in een portiekwoning op de vierde verdieping aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West. In de keuken stond een airfryer in brand, waarop de hulpdiensten direct met spoed werden gealarmeerd. Meerdere bewoners zijn gecontroleerd omdat zij rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd.
2-12-2025	Rilland	kortsluiting	bedrading	brand	bedrijf	0G	De brandweer van Rilland is dinsdagochtend uitgerukt nadat bij een bedrijf in die plaats kortsluiting was ontstaan. Er raakte niemand gewond. Bij een onderneming op bedrijventerrein De Poort ontstond volgens de brandweer kortsluiting in een verdeeldoos.
3-12-2025	Delft	kortsluiting	elektrische kachel	brand	loods	0G	Vermoedelijk heeft een elektrisch kacheltje woensdagochtend een brand veroorzaakt in een loods aan de Van der Bruggenstraat in Hof van Delft. Vijf huizen moesten worden ontruimd, maar niemand raakte gewond.
3-12-2025	Driebergen	onbekend	wasdroger	brand	woning	5GZ	In een woning aan de Brinkseweg in Driebergen is woensdagavond laat een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben hulpverleners twee personen uit de woning gehaald. De drie anderen stonden al buiten toen de brandweer arriveerde. Alle vijf zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht; hun toestand is nog onbekend. De brand is iets na 23.30 uur ontstaan op de begane grond, vermoedelijk bij de droger in de woning.
3-12-2025	Haarlem	onbekend	magnetron	brand	woning	0G	In een woning de Adriaan Loosjesstraat in Haarlem-Oost is woensdag 3 december een magnetron in brand gevlogen, hierbij kwam een hoop rookontwikkeling vrij. Hoe de brand in de magnetron exact is ontstaan, is niet duidelijk.
3-12-2025	Winschoten	menselijk handelen	oven	brand	woning	1RZ	Woensdagavond is de brandweer uitgerukt nadat in een woning aan de Torenstraat in Winschoten gedurende langere tijd een rookmelder afging. In de oven stond nog eten te bakken, wat de rookontwikkeling veroorzaakte. De bewoner is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
4-12-2025	Alblasserdam	kortsluiting	verlichting	brand	woning	0G	In een woning aan de Korenbloemstraat in Alblasserdam is donderdag 4 december 2025 brand ontstaan op een slaapkamer; mogelijk na kortsluiting in een stroboscoop / discolamp. Tijdens het rammen van de deur, kwam de bewoonster thuis.
4-12-2025	Gouda	onbekend	accu (fiets)	brand	bedrijf	0G	Donderdagmiddag 4 december rond de klok van 15.05 uur is een brand bij de Kwalitaria ontstaan aan de Burgemeester van Dijkensingel in Gouda. De brand ontstond nadat een bezorgfiets, die vannacht aan het opladen was, ontkoppeld werd. Niet veel later begon de accu te branden.
4-12-2025	Rotterdam	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	In de Jan Steenstraat is een elektrische taxi in brand gevlogen. Met een hogedrukstraal had de brandweer de brand snel onder controle; echter stond de taxi nog in de lader. Of de oorzaak van de brand kortsluiting is, zal worden onderzocht.
5-12-2025	Drachten	kortsluiting	bedrading	brand	woning	2R	Pakjesavond liep vrijdagavond bijna uit op een drama voor een gezin in een woning aan de Flevo in Drachten. Terwijl de familie achter aan tafel zat voor het avondeten, vloog de bank in de woonkamer in brand. Een buurtbewoner laat weten dat kortsluiting in een stekkerdoos onder de bank de oorzaak van de brand is geweest. Een moeder en haar dochter werden ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht vanwege de rookinhalatie.
5-12-2025	Eindhoven	onbekend	wasdroger	brand	café	0G	In een café op de Markt in Eindhoven is vrijdagavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een wasdroger in het pand. Bij de brand is er niemand gewond geraakt.
5-12-2025	Wateringen	kortsluiting	koelinstallatie	brand- en roetschade	café	0G	Een hard gelag voor de eigenaren van snackbar De Vier Wieken in Wateringen. Vlak voor het 45-jarig bestaan van de zaak heeft er in het cafetaria korte tijd brand gewoed. Dit is de vriescelmotor en die is in de brand gevlogen', zegt eigenaar Bertus van der Valk. De brand ontstond na kortsluiting.
6-12-2025	Amsterdam	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	In een woning aan de Gerardus van der Groeplean in Amsterdam-Noord is zaterdagavond rond 23.40 uur brand ontstaan. De brand ontstond in een wasdroger. Eén persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken door de ambulancedienst.
6-12-2025	Den Haag	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Een elektrische auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand. Dat gebeurde rond 3.00 uur op de Cannenburglaan in de Haagse wijk Moerwijk. Op het moment dat de brand uitbrak stond de wagen aan een laadpaal. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
6-12-2025	Helmond	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	Op een zolder in een huis aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. De brand zou begonnen zijn bij een droger.
6-12-2025	Helvoirt	onbekend	wasdroger	brand- en rookschade	woning	0G	Een droger vatte zaterdagavond vlam in een woning in Helvoirt. Het huis aan het Avonduur heeft rookschade door de brand.
6-12-2025	Nunspeet	onbekend	accu	brand	schuur	1RZ	Rond 11.22 uur zaterdagmorgen werd de brandweer van Nunspeet opgeroepen. In een schuur was brand uitgebroken, vermoedelijk veroorzaakt door een accu die aan de oplader lag. Een ambulance werd opgeroepen om de eigenaar na te kijken. Hij had in de volle rook gestaan om een eerste bluspoging te doen. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
6-12-2025	Utrecht	onbekend	wasdroger	brand	woning	0G	De brandweer heeft zaterdagmiddag een klein brandje geblust in een woning aan de Wessel Couzijnstraat in Utrecht. Op zolder was een wasdroger in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.
7-12-2025	Amsterdam	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	Een korte brand in een fietsaccu in een huis in Amsterdam heeft gisteravond het leven gekost aan een kat. De aanwezigen in het pand konden in veiligheid worden gebracht. Sommigen zijn ter plaatse gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.
7-12-2025	Cuijk	menselijk handelen	magnetron	brand	appartement	1R	Een magnetronmaaltijd is zondagavond flink te heet geworden in Cuijk. De maaltijd vatte vlam, waardoor in de keuken van een woning aan de Maasveld brand ontstond. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook heeft ingeademd.
7-12-2025	Eindhoven	onbekend	afzuiginstallatie	brand	restaurant	0G	In een restaurant in de Kruisstraat in Eindhoven is zondagavond brand uitgebroken. Er raakte niemand gewond. De brand zou bij de afzuiging zijn begonnen, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend.
7-12-2025	Zevenaar	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In een woning aan de Chopinstraat in Zevenaar heeft zondag aan het einde van de middag een kleine brand gewoed in de meterkast. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend.
8-12-2025	Urk	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer rukte vanwege angst voor ontploffingsgevaar na een gaslekkage groot uit naar de Lange Dam en liet 32 appartementen ontruimen. Het vuur brak maandagmiddag rond half twee door een nog onbekende oorzaak uit. Volgens een woordvoerder is de brand ontstaan in een meterkast. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
9-12-2025	Putten	onbekend	sauna	brand	schuur	0G	Dinsdagavond brak aan de Schoonhoverweg in Putten een brand uit in een schuur. Vermoedelijk ontstond de brand door een sauna die in de schuur stond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
10-12-2025	Honselersdijk	kortsluiting	verlichting	brand	bedrijf	0G	Vannacht is er een kleine brand uitgebroken in een kantine binnen in het pand van Flora Holland aan de Middel Broekweg. De brand ontstond toen er kortsluiting ontstond in kerstverlichting. Daarbij kwam flink wat rook vrij. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.
11-12-2025	IJsselstein	kortsluiting	wasmachine	brand	woning	0G	Aan het Haanderik in IJsselstein werd de brandweer donderdag rond 13:05 uur met spoed gealarmeerd voor een woningbrand. Een wasmachine is in brand gevlogen door kortsluiting. Door de rook ging de rookmelder af, waarna de bewoonster de brand ontdekte.
11-12-2025	Tilburg	onbekend	wasdroger	brand	woning	1RZ	Vanmiddag is brand uitgebroken in een wasdroger op zolder van een woning aan de Van Anrooylaan in Tilburg. De bewoonster is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat zij rook had ingeademd.
12-12-2025	Emmen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Aan Rolderbrink in Emmen is vrijdagmiddag een brand in een woning gemeld. Bij aankomst bleek dat de wasmachine vlam heeft gevat. De brand vond rond 13.45 uur plaats. Er raakte niemand gewond.
12-12-2025	Hoofddorp	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	Aan Gravenbos in Hoofddorp is vrijdagmiddag een brand in een woning gemeld. Bij aankomst bleek dat een kip in de oven aan het garen was. Dit zorgde voor de rookontwikkeling. De bewoner van de woning kwam tijdens het onderzoek van de brandweer aanfietsen.
13-12-2025	Tiel	menselijk handelen	magnetron	brand	verzorgingstehuis	0G	Een pannetje in de magnetron heeft zaterdagavond rond kwart voor tien voor veel rookontwikkeling gezorgd in verzorgingshuis Walstede in Tiel. Al snel bleek dat de oorzaak het pannetje in de magnetron was.
14-12-2025	Goudriaan	onbekend	meterkast	brand	woning	2RZ	Aan de Wetering in Goudriaan is zondagmiddag 14 december 2025 rond 14.15 uur een grote brand uitgebroken in een rijtjeswoning. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak nabij de meterkast naast de voordeur. Daarbij raakte een gasleiding beschadigd, waardoor een gasbrand ontstond en de brand moeilijk te bestrijden was. Er zijn twee personen door de ambulancedienst naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.
15-12-2025	Volendam	onbekend	sauna	brand	woning	0G	In een woning aan de Den Oeverlaan in Volendam heeft maandagavond brand gewoed in een sauna. De brandweer werd rond 21.50 uur naar de woning gestuurd nadat er rookontwikkeling was ontstaan in de woning.
16-12-2025	Rosmalen	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer van Rosmalen moest dinsdagmiddag uitrukken naar een woning aan de Grote Wielenlaan. In een kleine oven waren aardappeltjes volledig verbrand, waardoor er veel rook in het huis hing. Op het moment van het incident was de bewoner niet thuis.
17-12-2025	Hilvarenbeek	onbekend	meterkast	brand	clubhuis	0G	In het clubhuis van studenten- en roeivereniging Vidar in Hilvarenbeek is woensdagochtend een gaslek ontstaan in de meterkast. Voor de zekerheid stonden er enkele ambulances klaar, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.
17-12-2025	Papendrecht	kortsluiting	waterkoker	brand	flat	0G	Hulpdiensten zijn woensdagavond 17 december 2025 ingezet voor een melding van een woningbrand in Papendrecht. Even voor 23.30 uur werd gemeld dat er brand zou zijn in een flatwoning aan de Schoolstraat. Bij onderzoek bleek er kortsluiting te zijn geweest in een waterkoker. In de woning was een oudere vrouw aanwezig. Zij is nagekeken door de ambulancedienst, maar volgens de politie raakte zij niet gewond.
17-12-2025	Valkenburg	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de late avond van woensdag 17 december net na 20.40 uur is een brand in een woning ontstaan aan de Rozenlaan in Valkenburg. De brand ontstond in de meterkast en kon snel worden gedoofd. De schade bleef beperkt en er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de woningbrand is nog onbekend.
18-12-2025	Burgum	onbekend	zaagmachine	brand-, rook- en waterschade	bedrijf	0G	In Burgum is donderdagochtend een brand uitgebroken in een ruimte van een houtverwerkingsbedrijf aan de Oppedijk Van Veenweg. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een zaagmachine. Er is rook- en waterschade aan het pand.
18-12-2025	Nieuwegein	onbekend	accu (telefoon)	brand	zorginstelling	0G	Bij woonzorgcentrum De Geinsche Hof is vannacht rook ontstaan door een telefoon. Mogelijk kwam die rook door het gebruik van een verkeerde telefoonoplader.
19-12-2025	Siegerswoude	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de nacht van donderdag op vrijdag is brand uitgebroken in een woning aan de Binnenwei. De brand ontstond in de meterkast en breidde zich uit naar de bovenverdieping.
20-12-2025	Huizen	onbekend	wasmachine	brand	woning	0G	Aan de Joost Banckertstraat in Huizen is zaterdagavond een kleine brand uitgebroken in een woning. Een wasmachine had daar door onbekende oorzaak vlam gevat, wat zorgde voor de nodige rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij het incident.
20-12-2025	Medemblik	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	De brandweer is vanavond rond 18.35 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Bergenvaardershof in Medemblik. In de woning was brand ontstaan in de meterkast, waardoor het huis vol rook kwam te staan. Een bewoonster is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
23-12-2025	Midwolda	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	In de nacht van maandag op dinsdag is brand uitgebroken in een noodwoning naast een woonboerderij aan de Hoofdweg in Midwolda. Mogelijk is de brand ontstaan in de meterkast, deze is met een poederblusser bestreden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
21-12-2025	Tholen	kortsluiting	bedrading	rook	woning	0G	Zondagavond is de brandweer ingezet nadat in een woning aan de Garnalenstraat brand was geweest. Bewoners belde 112 nadat er rook uit het stopcontact kwam en er een knetterend geluid te horen was. Onderzoek van de brandweerlieden wees uit dat er inderdaad sprake was van kortsluiting.
22-12-2025	Sebaldeburen	kortsluiting	bedrading	brand	woning	0G	Rond vijf uur vanmiddag zijn de brandweerkorpsen van Grootegast en Grijskerk gealarmeerd voor een woningbrand aan de Woldweg in Sebaldeburen. In de woning was kortsluiting ontstaan in een centraaldoos, waarna de aardlekschakelaar eruit sprong. De oorzaak van de kortsluiting is nog onbekend.
22-12-2025	Zaandam	onbekend	meterkast	brand	woning	3R1Z	In een pand aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat in het centrum van Zaandam is maandagochtendbrand uitgebroken. De brand zou in een meterkast zijn ontstaan. Drie personen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht.
23-12-2025	Rotterdam	onbekend	afzuiginstallatie	brand	kantoor	0G	In een kantoorgebouw aan de Van Brink Pastoriestraat in Rotterdam-Pernis heeft dinsdagochtend brand gewoed. Vlak voor 10.00 uur brak er brand uit in een ventilatieschacht in het kantoor. Over de oorzaak van de brand, is niets bekend.
24-12-2025	Brummen	vermoedelijk kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	In een woning aan de Zutphensestraat in Brummen is Woensdag brand ontstaan. Het betrof een keukenbrand waarbij sprake was van flinke rookontwikkeling. Over de exacte oorzaak bestaat nog geen definitieve duidelijkheid, al wordt kortsluiting genoemd als mogelijke aanleiding. De bewoonster is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
24-12-2025	Bunschoten	menselijk handelen	magnetron	brand	woning	1R	De brandweer kreeg woensdagmiddag rond 15.55 uur een melding van een woningbrand aan de Bizetstraat. Al snel werd een magnetron door de brandweerlieden uit het huis gehaald. Het apparaat had gezorgd voor een flinke rookontwikkeling in de woning. De schade lijkt beperkt te zijn gebleven. Wat zich in de magnetron bevond, is niet bekend. Een jongen werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.
24-12-2025	Frieschepalen	menselijk handelen	friteuse	brand	garage	0G	Bij het oliebollenbakken in Frieschepalen is woensdagmiddag een felle brand ontstaan. De pan vloog in brand bij het bakken. Dat gebeurde in de garage. Alle bewoners en huisdieren konden op tijd naar buiten.
24-12-2025	Hellevoetsluis	kortsluiting	onbekend	brand	woning	0G	Woensdag is, om 16.20 uur, de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Brasem in Hellevoetsluis. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Er raakte niemand gewond.

Datum	Plaats	Oorzaak	Apparaat	Gevolg	Gebruik	Letsel	Omschrijving uit mediaberichtgeving
24-12-2025	Koewacht	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	Brandweer Koewacht werd woensdagavond ingezet voor een brandgerucht in het dorp. Er bleek sprake te zijn van een foutje in de keuken. De oorzaak bleek aangebrand eten te zijn in een oven.
24-12-2025	Tilburg	onbekend	friteuse	brand	snackbar	0G	Aan de Brunostraat in Tilburg is woensdagochtend een brand bij een dönerzaak uitgebroken. Er raakte niemand gewond. De brand zou ontstaan zijn in een frituurpan, aldus de eigenaar van de zaak.
24-12-2025	Zoetermeer	onbekend	tosti-ijzer	brand	bedrijf	0G	Kort na middernacht, is er brand uitgebroken in een bedrijfspand van een ergotherapeut aan de Dorpsstraat. De brand ontstond in een keukentje van het bedrijf, waar mogelijk een tosti-ijzer vlam vatte.
25-12-2025	IJsselstein	menselijk handelen	oven	brand	woning	0G	De brandweer is donderdagmiddag met spoed uitgerukt naar de Neptunes in IJsselstein vanwege een melding van een woningbrand, maar ter plaatse bleek het te gaan om rookontwikkeling door een stokbrood dat in de oven was blijven liggen.
25-12-2025	Veghel	kortsluiting	bedrading	vonken	woning	0G	Donderdagmiddag 25 december rond 15.47 uur is de brandweer van Veghel uitgerukt voor een melding van een woningbrand. Ter plaatse bleek dat er een kleine vonkje was ontstaan bij een stekkerdoos waarde magnetron op was aangesloten. Dit veroorzaakte kortsluiting. Hierdoor kwam wat rook vrij in de woning en sloegen de stoppen door.
25-12-2025	Vlaardingen	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Donderdagmiddag, eerste kerstdag, is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Burgemeester Verkadesingel in Vlaardingen-Ambacht.
27-12-2025	Edam	oververhitting	bedrading	brand	schuur	0G	Aan de Beemsterstraat in Edam is zaterdagochtend brand uitgebroken in een schuur. Volgens de eerste informatie is de brand vermoedelijk ontstaan door een oververhitte verlengsnoer. Er raakte niemand gewond.
26-12-2025	Nieuwkoop	kortsluiting	oven	brand	woning	0G	In een drive-in woning aan de Roelofsstraat in Nieuwkoop heeft in de avond van Tweede Kerstdag een kleine brand gewoed. De brand zou volgens de brandweer zijn ontstaan door kortsluiting in een oven.
26-12-2025	Noordwijkerhout	menselijk handelen	magnetron	rook	woning	0G	De brandweer van Noordwijkerhout werd 2e kerstdag 26 december om 20.50 uur opgeroepen voor een woningbrand in het Rusthof in het centrum van Noordwijkerhout. Ter plaatse bleek dat een worstenbroodje iets te lang in de magnetron was opgewarmt en daardoor zwart aanbrandde.
26-12-2025	Valkenswaard	onbekend	verlichting	brand	appartement	0G	Bewoners moeten tijdens kerstdiner halsoverkop huis uit door brand in dak van een appartement aan de Eindhoveneweg in Valkenswaard. Bewoners probeerden samen met de burens de brand te blussen met emmers water. Het vuur ontstond aan de buitenkant van het appartement, waarschijnlijk bij de nachtverlichting.
27-12-2025	Den Haag	kortsluiting	afzuiginstallatie	smeulbrand	beautysalon	0G	Aan de Maartensdijklaan in Den Haag heeft zaterdagmiddag 27 december een brandje gewoed in een beautysalon. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van kortsluiting in een afzuiger die in het plafond was gemonteerd. Door de kortsluiting zijn de kabels van de installatie doorgebrand, waardoor een smeulbrandje is ontstaan. Niemand raakte gewond.
27-12-2025	Veenendaal	onbekend	meterkast	brand	woning	1R	Zaterdagmorgen is er een brand uitgebroken in een woning in het centrum van Veenendaal. Rond 08.45 uur ontstond er brand in een meterkast van appartement. Een bewoner heeft zelf een blussing uitgevoerd. Echter heeft de bewoner hierbij rook ingeademd. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft het slachtoffer nagekeken, vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.
28-12-2025	Apeldoorn	onbekend	elektrische kachel	brand	kelderbox	0G	Een brand in een kelderbox van een flatgebouw aan de Casper Fagelstraat heeft zondagavond voor aanzienlijke rookoverlast gezorgd. Hoewel de precieze toedracht nog niet officieel is vastgesteld, bestaat het sterke vermoeden dat een elektrisch kacheltje in de opslagruimte vlam heeft gevat.
28-12-2025	Eibergen	onbekend	accu (fiets)	brand	schuur	0G	Zondagavond is rond 19.00 uur brand ontstaan in een schuur achter een woning aan de Waakgardenstraat in Eibergen. De brand werd veroorzaakt door een fatbike die vlam vatte. Uit eerste bevindingen blijkt dat de fatbike op het moment van de brand niet aan de oplader stond en vermoedelijk uit zichzelf is gaan branden.
28-12-2025	Enschede	onbekend	accu (auto)	brand	openbare weg	0G	Een elektrische auto is volledig uitgebrand bij een laadpaal aan de Vlierstraat in Enschede. De auto stond geparkeerd en was aangesloten op een laadpaal toen het vuur uitbrak. Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond.
28-12-2025	Venlo	onbekend	accu (fiets)	brand	woning	0G	De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een gemelde woningbrand in de Venlose Willemstraat. Het bleek om een fietsaccu te gaan die vlam had gevat. In de woning bleek een fietsaccu vlam te hebben gevat.
28-12-2025	Warmond	onbekend	wasdroger	brand	wellnesscentrum	0G	Bij een sauna/wellness aan de Veerpolder in Warmond heeft een wasdroger brand veroorzaakt. Een ambulance kwam ter plaatse om een persoon na te kijken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.
28-12-2025	Zandvoort	onbekend	elektrische kookplaat	brand	woning	0G	Zondagavond is rond kwart over zeven brand uitgebroken in een woning aan de Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan. Het vuur was vermoedelijk ontstaan bij een kookplaat. Het is niet bekend of er mensen gewonden zijn geraakt.
29-12-2025	Almere	onbekend	accu (fiets)	brand	hotel	2RZ	In Hotel Anno aan de Grote Markt in Almere Stad heeft maandagochtend brand gewoed. Twee mensen zijn in het ziekenhuis nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Een brandweerman ter plaatse laat weten dat de brand waarschijnlijk is ontstaan in de accu van een elektrische fiets, die in één van de hotelkamers stond.
31-12-2025	Breda	onbekend	zonnepanelen	brand	woning	0G	In een woning aan de Oosterzelerstraat in Breda is woensdagavond een flinke brand uitgebroken. Het dak van het huis stond in lichterlaaie. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. De oorzaak van de brand ligt mogelijk bij de zonnepanelen op het dak.
31-12-2025	Den Haag	onbekend	accu (auto)	brand	oprit	0G	De brandweer van Loosduinen moest woensdagnacht 31 december rond half drie naar de nieuwe wijk in Madestein voor een autobrand. Op de George Seferislaan was een elektrische Porsche in brand geraakt tijdens het laden.
31-12-2025	Ede	menselijk handelen	elektrische kookplaat	brand	AZC	0G	De vluchtelingenopvang op de Galvanistraat in Ede is woensdagochtend korte tijd ontruimd geweest wegens een brand waarbij veel rook vrij kwam. De oorzaak was een stapel kleding die op een elektrische kookplaat lag.
31-12-2025	Odiliapeel	onbekend	meterkast	brand	woning	0G	Aan de Beukenlaan in Odiliapeel is woensdagmiddag brand uitgebroken in een gebouw achter een woonhuis. De brand zou zijn begonnen in een meterkast.

